ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

0-05-0-01-128835-2546335

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ **128835-01-ТУ** **8 февраля 23**

Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)
Московский фонд реновации жилой застройки
(полное наименование заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Наружное освещение жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2)**

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Наружное освещение жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2), г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **0,98 кВт,** в том числе:

3.1. Ранее присоединенная в точке присоединения мощность: **0 кВт.**

3.2. Увеличение максимальной мощности по настоящему договору на: **0,98 кВт.**

4. Категория надежности: **III**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2025 г.**

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: **пункт питания (ВРШ, пристройка ГУП «Моссвет») № 19371; в режиме наружного освещения от ближайшей опоры наружного освещения** (одна точка присоединения – **0,98** кВт)

8. Основной источник питания: **ТП 19371, РТП 15118, ПС 220 кВ Бутырки (46), ПС 110 кВ Миусская (342)**

9. Резервный источник питания: **нет**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. **Мероприятия, выполняемые АО «ОЭК» за счет платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:** *отсутствуют.*

10.2. **Мероприятия по усилению (реконструкции) электрической сети, выполняемые АО «ОЭК» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:**

10.2.1. При необходимости урегулировать отношения со смежной сетевой организацией.

115035, Москва, Раушская наб., д. 8,
тел.: 8(495) 657-91-01, 8(495) 660-59-29, 8(495) 228-19-22 факс: 8(495) 664-70-01, info@uneco.ru
www.uneco.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Схему построения и конфигурации сети, тип, количество опор и светильников определить проектом. Проектные и строительно-монтажные работы производить в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Строительство сетей для подключения наружного освещения выполнить в соответствии с Техническими условиями ГУП «Моссвет».

11.3. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения ВРЩ заявителя к электрической сети.

12. Положительные и отрицательные отклонения напряжения и отклонения частоты в точке присоединения поддерживаются во всех режимах, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, в соответствии с п. 4.2.2. и п. 4.2.1. ГОСТ 32144-2013 соответственно.

Для обеспечения надежной и эффективной работы электрооборудования, принадлежащего потребителю, рекомендуется установка на вводе защитных устройств от импульсных напряжений; установка на вводе защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжения.

13. Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

14. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

15. По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете потребителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

16. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет **4** месяца.

17. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным со дня оплаты счета заявителем.

Заместитель руководителя департамента п технологическим присоединениям


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Грибков Сергей Михайлович
Заместитель руководителя департамента
Акционерное общество 'Объединенная энергетическая компания'
Сертификат №:0332229200C3AE8A944B49A7564D2DEAA5
Действителен с 29.06.2022 по 29.06.2023
Удостоверяющий центр "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""

С.М. Грибков

Исп. Зайцева О.Ю.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ