М О С К О М А Р Х И Т Е К Т У Р А

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ
ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ»
(ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»)

Член Ассоциации СРО "Центризыскания" (СРО-И-003-14092009)
Регистрационный номер: 8. Дата регистрации в реестре: 16.06.2009

**Заказчик – ООО"ЕВРОМЕТСТРОЙ"**

**Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2)**
**по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)**

# *ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ*
## *ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ*

**3/4660-22-ИГДИ**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

**Москва, 2022**

**М О С К О М А Р Х И Т Е К Т У Р А**

**Государственное бюджетное учреждение**
**города Москвы**
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ
ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ»
( ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» )

Член Ассоциации СРО "Центризыскания" (СРО-И-003-14092009)
Регистрационный номер: 8. Дата регистрации в реестре: 16.06.2009

**Заказчик – ООО"ЕВРОМЕТСТРОЙ"**

**Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2)**
**по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)**

# *ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ*
## *ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ*

**3/4660-22-ИГДИ**

Главный инженер Отдела № 3 А.А.Семёнов

| Изм. | № док. | Подп. | Дата. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

**Москва, 2022**

# СОДЕРЖАНИЕ


**1 ВВЕДЕНИЕ** ... 3
**2 ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ** ... 4
**3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ** ... 5
**4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ** ... 6
**5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ** ... 9
**6 СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ** ... 10
**7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ... 11
**8 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ** ... 12
**ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОПИЯ ЗАДАНИЯ** ... 13
**ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО "ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ"** ... 18
**ПРИЛОЖЕНИЕ В. КАРТОГРАММА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ** ... 20
**ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА ИЗЫСКАНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ ОГС МОСКВЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** ... 21
**ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ** ... 22
**ПРИЛОЖЕНИЕ Е. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПУНКТОВ ОГС МОСКВЫ** ... 23
**ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. АБРИСЫ ПУНКТОВ ОГС МОСКВЫ** ... 24
**ПРИЛОЖЕНИЕ И. СХЕМА СЕТИ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ** ... 26
**ПРИЛОЖЕНИЕ К. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРАВНИВАНИЯ И ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ** ... 27
**ПРИЛОЖЕНИЕ Л. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИБОРАХ И ОБОРУДОВАНИИ** ... 32
**ПРИЛОЖЕНИЕ М. КОПИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОВЕРКАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ** ... 33
**ПРИЛОЖЕНИЕ Н. АКТ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПОЛЕВЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ** ... 34
**ПРИЛОЖЕНИЕ П. СЕРТИФИКАТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ STARNET (STARPLUS SOFTWARE, INC)** ... 35
**ПРИЛОЖЕНИЕ Р. ВЕДОМОСТЬ СЕТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ** ... 36
**ПРИЛОЖЕНИЕ С. КОПИИ ШТАМПОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ** ... 39
**ПРИЛОЖЕНИЕ Т. КОПИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА (ЧАСТИ 1-2)** ... 79


Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. отд. 3 | Семенов А.А. | | |
| Разработал | Вороновская Т. А. | | |
| Проверил | Матвеев М.Ю. | | |
| Н. Контроль | Семенов А.А. | | |

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| И | 2 | 81 |

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»

# 1 Введение

**Наименование и местоположение объекта:**
Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)
**Адрес:** г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Ситуационный план участка изысканий приведен в приложении Г.
**Цели и задачи:** Составление инженерно-топографического плана М1:500 для разработки проектной документации в соответствии с заданием (приложение А) и с требованиями нормативно-технических документов. Задание утверждено заказчиком и согласовано исполнителем в составе договора № 3/4660-22 от 07.07.2022, подписанного электронной подписью.
**Дата начала работ:** 11.07.2022
**Дата окончания работ:** 26.07.2022
**Дата предоставления результатов работ:** 27.07.2022
**Площадь участка работ:** 4,37 га (в том числе с обновлением топографического плана 2.44 га).
**Основание для производства работ:**
- Договор № 3/4660-22 от 07.07.2022
- Задание (приложение А)

**Вид градостроительной деятельности:** строительство
**Идентификационные сведения об объекте:**
назначение: Непроизводственный
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: нет
принадлежность к опасным производственным объектам: не относится
уровень ответственности зданий и сооружений: Нормальный
**Сведения о заказчике:** ООО"ЕВРОМЕТСТРОЙ", 142100, Россия, Московская область, г.Подольск, Комсомольская ул, д.1, стр.4, помещение 5, офис 102В
**Сведения об исполнителе работ:** ГБУ «Мосгоргеотрест», адрес: 125040, г. Москва Ленинградский проспект д. 11, телефон (499)257-09-11 факс (499)257-10-83, e-mail: info.mggt@mos.ru

ГБУ "Мосгоргеотрест", член Ассоциации СРО "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства ("Центризыскания") (СРО-И-003-14092009), регистрационный номер 8, дата регистрации в реестре 16.06.2009. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации приведена в приложении Б.

**Общие сведения о землепользовании и землевладельцах:** нет данных

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в Московской системе координат и высот.

## 2 Изученность территории

На заданную территорию имеются ранее выполненные инженерно-топографические планы масштаба 1:500. Картограмма топографо-геодезической изученности (схема) приведена в приложении В. Кроме того, на территорию участка работ имеются ортофотопланы с точностью масштаба 1:2000, составленные по результатам аэрофотосъемки 2020 года, полученные ООО НПП «Геокоминвест» (с использованием аэрофотосъемочного комплекса Integraph DMC II), которые были использованы в качестве справочных материалов.

Исходя из анализа имеющихся материалов, на участке работ в объеме 2.44 га, обеспеченном имеющимися топографическими планами 2020-2022 годов выпуска было произведено обновление топографического плана. В указанном объеме работ изменение по территории не превышает 35%. Граница участка работ, выполненного с обновлением топографического плана, представлена в приложении В.

Сведения о пунктах опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы) вблизи участка работ приведены в приложении Г.

Плотность геодезических пунктов и точность определения их планово-высотного положения достаточны для выполнения топографической съемки масштаба 1:500.

## 3 Физико-географические условия района работ и техногенные факторы

Участок работ расположен по адресу**:** г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2

**Климат:** умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составляет +5,8$^{o}$С. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. Инженерно-геодезические изыскания проводились в благоприятный период года.

**Рельеф:** Спланированные территории городской застройки и участки с твердым покрытием (доминирующие углы наклона поверхности не превышают 2 градуса).

**Элементы гидрографии:** отсутствуют. Наличие опасных природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено.

**Наличие растительности:** деревья, расположенные внутри кварталов и дворов.

**Хозяйственное освоение территории:** застроенная в объеме 4.37 га.

# 4 Методика и технология выполнения работ

**Сроки выполнения:** 11.07.2022 - 26.07.2022

Для развития геодезического обоснования в качестве исходных использовались пункты ОГС Москвы, информация о которых приведена в ведомости обследования исходных геодезических пунктов (Приложение Д).

Каталог координат пунктов ОГС Москвы приведен в приложении Е, а абрисы пунктов - в приложении Ж.

В соответствии с [9], комплекс мер по созданию ОГС и поддержанию её на уровне современных требований осуществляет ГБУ «Мосгоргеотрест».

Плановое съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с опорой на пункты ОГС Москвы одновременно с производством топографической съемки. Высотное положение пунктов съемочного обоснования определено методом тригонометрического нивелирования.

Точки съемочного обоснования, на время проведения работ, закреплялись дюбелями. Координаты и высоты точек съемочного обоснования и пикетов определялись по результатам измерений углов и расстояний.

При развитии съемочного обоснования прокладывались висячие ходы с числом сторон не более 3 и суммарной длиной до 105 метров, согласно [5]. При этом измерения горизонтальных углов на всех точках висячего хода, включая начальную, выполнялись одним приемом с повторным наблюдением начального направления (замыкание горизонта), измерения сторон хода выполнялись в направлениях прямо и обратно.

Уравнивание и оценка точности съемочного обоснования выполнялись с помощью программного обеспечения StarNet (Starplus Software, Inc)(сертификат приведен в приложении П) методом наименьших квадратов в параметрической форме. Оценка соответствия съемочного обоснования требованиям нормативно-технической документации выполнена по средним квадратическим погрешностям плановых координат и высот определявшихся точек, полученных методом наименьших квадратов. Указанные погрешности в соответствии с [4] не превышают допустимых значений. Схема сети съемочного обоснования приведена в приложении И, основные результаты уравнивания и оценки точности – в приложении К.

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м выполнялась с 12.07.2022 по 14.07.2022 в благоприятный период с точностью, детальностью и полнотой в соответствии с [3], [4], [5], [14], [15] и с требованиями задания (приложение А).

В соответствии с заданием и программой работ была произведена подерёвная съемка (определение координат местоположения деревьев), результаты которой отражены на инженерно-топографическом плане в условных знаках [7].

На участке работ, выполненном с обновлением топографического плана, в составе полевых работ были произведены: обследование местности, съемка изменений, а также контрольные определения высот характерных точек рельефа местности и твердых контуров.

Для производства полевых работ применялся геодезический прибор (электронный тахеометр).

Сведения о применявшихся приборах и оборудовании приведены в приложении Л. Копии свидетельств о поверках применявшихся средств измерений – в приложении М.

Для полевого обследования подземных коммуникаций использовался прибор поиска (трубокабелеискатель). Выполнены работы по обследованию следующих трасс: водосток, газопровод, кабельная линия, теплосеть. Осуществлялся поиск и проверка планово-высотного положения коммуникаций: водопровод, газопровод, дренажная кабельная линия защиты, кабель наружного освещения, кабельная линия, телефонная канализация, теплосеть. Данные о трубокабелеискателе приведены в приложении Л. Было обследовано колодцев: 6.

Высотное положение существующих подземных коммуникаций показано в границах участка работ. В случае отсутствия сведений о высотных отметках в подземных коммуникациях, в т.ч. на границах участка работ, высотные отметки не показаны.

Ведомость сетей подземных коммуникаций с указанием эксплуатирующей организации, а также схема подземных коммуникаций с указанием номеров исполнительных чертежей приведены в приложении Р. На схеме коммуникации без номера отображены по данным полевого обследования или архивным материалам ГБУ "Мосгоргеотрест. Копии штампов исполнительных чертежей приведены в приложении С.

По результатам геодезических измерений составлен инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м, содержание и точность которого соответствует требованиям [3], [4], [5], [13], [14] (копия плана размещена в приложении Т). План составлен в условных знаках для топографических планов масштаба 1:500 [7].

Полнота планов подземных коммуникаций заверяется в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы по результатам приемки материалов для размещения в ИАИС ОГД города Москвы. Проверка нанесенных кабельных сетей в МКС – филиал ПАО «Россети Московский регион» не требуется в соответствии с [10].

Линии градостроительного регулирования (ЛГР) нанесены в соответствии с [13]. ЛГР нанесены по данным СПРИТ и ИКОП предоставленным «Комитетом по архитектуре и градостроительству г.Москвы» по состоянию на 13.07.2022.

Проектирование выполнить в увязке с существующими отметками.

Перечень исполнителей, видов и объемов работ, выполненных при изготовлении инженерно-топографического плана, приведен в таблице 1.

**Таблица 1**
**Виды, объёмы работ и перечень исполнителей**

| № п/п | Этапы работ | Наименование операции | Исполнитель | Объем, га | Дата фактического исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поле топография | Подготовка материалов для полевиков | Буздалина Т. С. | 4.37 | 11.07.2022 |
| 2 | Поле топография | Топографическая съемка | Голубцов Г. А. | 2.18 | 14.07.2022 |
| 3 | Поле топография | Топографическая съемка | Голубцов Г. А. | 2.19 | 14.07.2022 |
| 4 | Поле топография | Подеревная съемка | Голубцов Г. А. | 4.37 | 14.07.2022 |
| 5 | Поле топография | Проверка результатов съемки | Колотилин А. А. | 4.37 | 14.07.2022 |
| 6 | Поле топография | Проверка результатов съемки | Княжева Е. Ю. | 4.37 | 14.07.2022 |
| 7 | ЛГР | Рабочий файл ЛГР | Черепанова Е. А. | 4.37 | 12.07.2022 |
| 8 | Камеральные топография | Оцифровка топографии | Круковская К. Э. | 4.37 | 14.07.2022 |
| 9 | Корректура топография | Корректура топография | Корпусова С. В. | 4.37 | 15.07.2022 |
| 10 | Камеральные топография | Исправления после корректуры | Круковская К. Э. | 4.37 | 18.07.2022 |
| 11 | Камеральные подземка | Оцифровка подземки | Чхаидзе М. А. | 4.37 | 16.07.2022 |
| 12 | Поле подземка | Поле подземка | Баранов Н. Н. | 4.37 | 18.07.2022 |
| 13 | Камеральные подземка | Обработка поля | Чхаидзе М. А. | 4.37 | 19.07.2022 |
| 14 | Корректура подземка | Корректура подземка | Рыжкова Л.А. | 4.37 | 22.07.2022 |
| 16 | Камеральные подземка | Исправления после корректуры | Чхаидзе М. А. | 4.37 | 26.07.2022 |
| 17 | ЛГР | Нанесение ЛГР | Черепанова Е. А. | 4.37 | 22.07.2022 |
| 18 | Контроль | ОТК | Седова А. М. | 4.37 | 26.07.2022 |
| 19 | Дублирование красных отметок | Дублирование красных отметок | Петрунина М. Д. | 4.37 | 14.07.2022 |

## 5 Результаты инженерно-геодезических изысканий

В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий изготовлен инженерно-топографический план масштаба 1:500 в электронном виде, а также составлен технический отчет. Инженерно-топографический план и технический отчет в электронном виде переданы в ООО"ЕВРОМЕТСТРОЙ". Инженерно-топографический план в электронном виде хранится в архиве ГБУ «Мосгоргеотрест» и передан в ИАИС ОГД города Москвы.

Уведомление о размещении материалов и результатов инженерно-геодезических изысканий в ИАИС ОГД города Москвы, представлено в электронном виде в составе отчетной документации.

## 6 Сведения о контроле качества и приемке работ

Контроль выполненных работ произведен группами технического контроля производственных отделов. Контроль и приемка работ осуществлялась в соответствии с требованиями [12].

В результате контроля установлено: полнота и детальность натурных измерений достаточная; полевые материалы и инженерно-топографический план отвечают требованиям [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [12], [14], [15]; требования задания выполнены в полном объеме.

Факт проведения контроля работ зафиксирован подписями ответственных исполнителей в штампе инженерно-топографического плана, а также актом приемочного контроля полевых и камеральных работ (приложение Н).

## 7 Заключение

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют целям и задачам, указанным в программе инженерно-геодезических изысканий, требованиям нормативно-технических документов и могут быть использованы для разработки проектной документации. В соответствии с [11] на указанной территории после окончания строительства должна быть выполнена исполнительная топографическая съемка.

## 8 Использованные документы и материалы


[1] «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон № 190 от 29.12.2004.

[2] «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

[3] СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

[4] СП 317.13258000.2017. Инженерные изыскания для строительства. Общие правила производства работ

[5] СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

[6] СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, часть II, «Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства.

[7] "Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания)", М., 1979 (предназначены для применения при производстве работ на территории г. Москвы и ее лесопаркового защитного пояса).

[8] ГКИНП-02-033-082 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, М., 1982 г.

[9] ГКИНП (ОНТА)-01-268-02 Основные положения по созданию и обновлению опорной геодезической сети г. Москвы.

[10] Постановление Правительства Москвы от 20 апреля 2021 г. № 492 «О приемки материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы и внесении изменений в правовые акты города Москвы».

[11] Постановление Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 541 «Об обеспечении порядка проведения и оформления исполнительной топографической съемки».

[12] ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ, М., 1999 г.

[13] Постановление Правительства Москвы от 16.04.2019 N 365-ПП «Об утверждении Порядка ведения сводного плана регулирования использования территории города Москвы»

[14] ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

[15] Руководство по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации рельефа в масштабе 1:500 с использованием СНГО Москвы, Р 7.3.3-89-2013

# Приложение А. Копия задания

Приложение к договору
№ 3/4660-22
от _____

**УТВЕРЖДАЮ:**
**«Заказчик»**
Генеральный директор
ООО"ЕВРОМЕТСТРОЙ"

/_____/Гончаров В.В./

М.П.
«_____» _____ 20____г.

**СОГЛАСОВАНО:**
**«Подрядчик»**
Инженер 1 категории ОДиПД
ГБУ «Мосгоргеотрест»

/_____/Егорова А. С./
В соответствии с Доверенностью № 6 от 10.01.2022
М.П.
«_____» _____ 20____г.

**ЗАДАНИЕ**
**на выполнение инженерно-геодезических изысканий М1:500 (Москва)**

**Москва, 2022 г.**

## ЗАДАНИЕ
## на выполнение инженерно-геодезических изысканий М1:500 (Москва)

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для выполнения работ |
|---|---|---|
| | **1. Общие данные** | |
| 1.1 | **Основные сведения об объекте** | |
| 1.1.1 | **Наименование объекта** | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ) |
| 1.1.2 | **Местоположение объекта** | г.Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл.17, кор.1, 2<br>Границы изысканий принять в соответствии с Приложением к Договору – «Схема границ заказа» |
| 1.1.3 | **Идентификационные сведения об объекте** | уровень ответственности зданий и сооружений: Нормальный<br>принадлежность к опасным производственным объектам: не относится<br>принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: нет<br>назначение: Непроизводственный<br>категория взрывопожарной опасности: нет данных |
| 1.1.4 | **Вид градостроительной деятельности** | строительство |
| 1.1.5 | **Краткая техническая характеристика объекта** | Нет данных |
| 1.1.6 | **Общие сведения о землепользовании и землевладельцах** | нет данных |
| 1.2 | **Особые условия** | В случае попадания в границу заказа водных объектов в части гидрографии указываются только урез воды на дату топографической съемки, береговые линии, направление течения (для рек), подземные коммуникации в границах водного объекта наносятся по имеющимся в ГБУ «Мосгоргеотрест» материалам. |
| 1.3 | **Наименование и адрес Заказчика** | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОМЕТСТРОЙ", 142100, Россия, Московская область, г.Подольск, Комсомольская ул, д.1, стр.4, помещение 5, офис 102В<br>Фамилия, инициалы, номер телефона, e-mail ответственного представителя Заказчика: Володин Андрей Сергеевич, тел. 9036785557 , e-mail: stroynaukavitu@mail.ru |
| 1.4 | **Идентификационные сведения о Подрядчике** | ГБУ «Мосгоргеотрест», адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11, телефон (499)257-09-11 факс: (499)257-10-83, e-mail: info.mggt@mos.ru |
| 1.5 | **Перечень исходных данных** | 1. Заявка с указанием наименования и адреса объекта, состава работ.<br>2. План или схема с указанием границ заказа в виде замкнутого контура (контуров) в форматах pdf, DGN или DWG.<br>3. Схемы к дефектным актам АО «Мосводоканал» на водопровод (при наличии) |
| 1.6 | **Вид инженерных изысканий** | Инженерно-геодезические изыскания М1:500 |
| 1.7 | **Цели и задачи** | Создание инженерно-топографического плана (далее также – ИТП) участка с целью получения данных, необходимых и достаточных для осуществления градостроительной деятельности. |
| | **2. Основные требования** | |
| 2.1 | **Требования к выполнению работ** | Создание инженерно-топографического плана М1:500 по результатам инженерно-геодезических изысканий (выполнения топографической съемки М1:500, подеревной съемки и полевого обследования подземных коммуникаций) с нанесением линий градостроительного регулирования и основных планировочных высотных (красных) отметок, с составлением программы изысканий и технического отчета |

| | | |
|---|---|---|
| 2.2 | **Комплекс мероприятий, проводимых в процессе инженерно-геодезических изысканий** | **Инженерно-геодезические изыскания** М1:500:<br>- Составление программы инженерно-геодезических изысканий;<br>- Топографическая съемка М1:500 ;<br>- Подеревная съемка;<br>- Камеральная обработка результатов съемки и составление топографического плана в цифровом виде;<br>- Полевое обследование подземных коммуникаций;<br>- Составление плана подземных коммуникаций М1:500 по результатам полевого обследования, материалам архива ГБУ «Мосгоргеотрест», данных Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве;<br>- Нанесение на план подземных коммуникаций проектируемых подземных инженерных трасс (при наличии);<br>- Проверка полноты планов подземных коммуникаций в МКС – филиал ПАО «Россети Московский регион;<br>- Нанесение на инженерно-топографический план линий градостроительного регулирования (ЛГР) или выдача информации в составе инженерно-топографического плана об отсутствии ЛГР в границах заказа;<br>- Проверка наличия и нанесение основных планировочных высотных (красных) отметок (изготовление копий исходных документов при их наличии и отражение информации в составе инженерно-топографического плана) или выдача информации в составе инженерно-топографического плана (об отсутствии основных планировочных высотных (красных) отметок).<br>- Составление ведомости сетей подземных коммуникаций с указанием эксплуатирующей организации по архивным данным ГБУ «Мосгоргеотрест»;<br>- Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий. |
| 2.3 | **Система координат** | МСК Москвы |
| 2.4 | **Система высот** | Московская |
| 2.5 | **Масштаб** | М1:500 |
| 2.6 | **Высота сечения рельефа** | 0.5м |
| 2.7 | **Нормативные документы** | - «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;<br>- «СП 11-104-97. «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;<br>- «СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства», часть II, «Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;<br>- «СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;<br>- Закон г. Москвы от 30 апреля 2014 г. № 18 «О благоустройстве в городе Москве»;<br>- Постановление Правительства Москвы от 08.06.2020 №129 «Об утверждении Эталона условных картографических знаков линий градостроительного регулирования и зон, образуемых линиями градостроительного регулирования»;<br>- Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500. Правила начертания. М., 1979 (предназначены для применения при производстве работ на территории г. Москвы и лесопаркового защитного пояса);<br>- Постановление Правительства Москвы от 16.04.2019 № 365-ПП «Об утверждении Порядка ведения сводного плана регулирования использования территории города Москвы»;<br>- Постановление Правительства Москвы от 20.04.2021 № 492-ПП «О приёмке материалов и результатов инженерных изысканий в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы и внесении изменений в правовые акты города Москвы».<br>- «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500» ГКИНП-02-033-82» |
| 2.8 | **Требования к опорной** | Изыскания выполнить от пунктов опорной геодезической сети города Москвы |


| | | |
|---|---|---|
| | **геодезической сети** | (ОГС Москвы) и сети базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения города Москвы (СНГО Москвы). |
| **2.9** | **Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерно-геодезических изысканий** | Контроль и приемку работ осуществлять в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.<br>Факт проведения контроля работ зафиксировать подписями ответственных исполнителей в штампе ИТП, а также актом контроля полевых и камеральных работ (разместить в техническом отчете). |
| **2.10** | **Дополнительные требования к инженерно-топографическим планам** | • На застроенной территории выполняется детальное координирование углов капитальных зданий и оснований надземных сооружений, координирование выходов подземных коммуникаций;<br>• Поиск углов поворота и других скрытых точек подземных коммуникаций производится с использованием трубокабелеискателя;<br>• При необходимости, обусловленной отсутствием исполнительных чертежей, оформленных и зарегистрированных в установленном порядке и отсутствием возможности определить положение подземных коммуникаций без шурфления, уточнение планово-высотного положения подземных коммуникаций осуществляется по шурфам, выполненных Заказчиком;<br>• Данные о проектируемых подземных коммуникациях наносятся на ИТП по материалам архива ГБУ «Мосгоргеотрест» (при наличии);<br>• Проектируемые коммуникации на ИТП показываются черным цветом, действующие и строящиеся подземные коммуникации - с использованием цветов, указанных в условных обозначениях. Стиль линий, используемый для отображения проектируемых коммуникаций, совпадает с условными знаками, применяемыми для нанесения на ИТП действующих и строящихся подземных коммуникаций. Толщина линий проектируемых коммуникаций - тоньше и равняется 0.1мм на бумажном носителе. Характеристики и высотные отметки проектируемых коммуникаций подписываются шрифтом меньшим (H=0.8, W=0.8) по сравнению с основным шрифтом;<br>• Размещение материалов и результатов инженерных изысканий, включая информацию о согласовании полноты плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД г. Москвы) подтверждается соответствующим уведомлением, выданным Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура). |
| **2.11** | **Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерно-геодезических изысканий (Состав отчетной документации)** | Результат работ представляется Заказчику в электронном виде в следующем составе:<br>- Инженерно-топографический план в формате DWG, PDF;<br>- Библиотека шрифтов;<br>- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий в формате pdf.<br>- Программа инженерно-геодезических изысканий в формате pdf. |

Правительство Москвы
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
ГБУ "Мосгоргеотрест"

Адрес: 125040, Москва,
Ленинградский пр-т, 11
Тел: (499)257-09-11

## Схема границ заказа

Приложение к договору № 3/4660-22




Масштаб 1:2000

1

Примечание:

Границы заказа в литерах _____ согласованы

Площадь заказа 4,37га.

| Подрядчик | Заказчик |
|---|---|
| /_____/ Егорова А. С. / | /_____/_____/ |
| В соответствии с доверенностью №6 от 10.01.2022 | |
| МП ФИО | МП ФИО |
| "___" _____ 20___г. | "___" _____ 20___г. |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
17

# Приложение Б. Выписка из реестра членов Ассоциации СРО "Центризыскания"

*Форма выписки утверждена*
*приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86*

## ВЫПИСКА
## ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

22.07.2022 (дата) 2572 (номер)

Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания")
(вид, полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
(вид саморегулируемой организации)

123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2, помещ. 13, www.sro-ciz.ru,info@sro-ciz.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-И-003-14092009
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ"
(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

| Наименование | Сведения |
|---|---|
| **1. Сведения о члене саморегулируемой организации:** | |
| 1.1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" ГБУ «Мосгоргеотрест» |
| 1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7714972558 |
| 1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1177746118230 |
| 1.4 Адрес места нахождения юридического лица | 125040, Москва, Ленинградский проспект, д.11 |
| 1.5 Место фактического осуществления деятельности *(только для индивидуального предпринимателя)* | |
| **2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:** | |
| 2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 8 |

| | |
|---|---|
| 2.2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации *(число, месяц, год)* | 16.06.2009 |
| 2.3 Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 16.06.2009, Протокол №1 |
| 2.4 Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации *(число, месяц, год)* | 16.06.2009 |
| 2.5 Дата прекращения членства в саморегулируемой организации *(число, месяц, год)* | - |
| 2.6 Основания прекращения членства в саморегулируемой организации | - |

**3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:**

3.1 Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право **выполнять инженерные изыскания**, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| 04.02.2010 | 04.02.2010 | - |

3.2 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда **на выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

| | | |
|---|---|---|
| а) первый | | не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. |
| б) второй | | не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. |
| в) третий | | не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. |
| г) четвертый | ✔ | составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более. |

3.3 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда **на выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

| | | |
|---|---|---|
| а) первый | | не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. |
| б) второй | | не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. |
| в) третий | | не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. |
| г) четвертый | ✔ | составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более |

**4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:**

| | |
|---|---|
| 4.1 Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) | Отсутствует |
| 4.2 Срок, на который приостановлено право выполнения работ | Отсутствует |

Заместитель генерального директора
по правовой работе
(по доверенности №12 от 28.02.2022 г.)

Ассоциация Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» ОГРН 1097799008702 МОСКВА

Н.А. Акимов

Взаим. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|


3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

# Приложение В. Картограмма топографо-геодезической изученности

3/4660-22



**Приложение Г. Ситуационный план участка изысканий и сведения о пунктах ОГС Москвы, использованных для производства работ**




| Взаим. инв. № | |
|---|---|
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 3/4660-22<br>Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2<br>Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ) | Лист<br>21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Приложение Д. Ведомость обследования исходных геодезических пунктов

| № п.п. | Номер знака | Тип знака | Класс XY | Класс H | Местоположение | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33747 | ст.репер | 1-й разряд | 3-й класс | Марьина Роща, Октябрьская ул., д.70, 2КН | хорошее |
| 2 | 58633 | ст.репер | 1-й разряд | 3-й класс | Марьина Роща, Октябрьская ул., д.64, 5КЖ | хорошее |
| 3 | 58642 | ст.репер | 1-й разряд | 3-й класс | Марьина Роща, Шереметьевская ул., д.17, к.1, 5КЖ | хорошее |

Исполнитель: Вороновская Т. А.


# Приложение Е. Каталог координат пунктов ОГС Москвы

| № пп | Номер пункта | Координаты | | Высота |
|---|---|---|---|---|
| | | Класс XY | | Класс H |
| | | X, м | Y, м | H, м |
| 1 | 33747 | 14640.0040 | 7190.4190 | 163.9850 |
| 2 | 58633 | 14535.0650 | 7199.3180 | 163.2830 |
| 3 | 58642 | 14555.2170 | 7337.6960 | 164.5170 |

Исполнитель: Вороновская Т. А.

# Приложение Ж. Абрисы пунктов ОГС Москвы




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3/4660-22<br>Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2<br>Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ) | Лист |
| | | | | | | | 24 |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист

## Приложение И. Схема сети съемочного обоснования





Рис. 1

# Приложение К. Основные результаты уравнивания и оценки точности съемочного обоснования

STAR*NET-PRO Version 6.0.23
Copyright 1988-2002 Starplus Software, Inc.
Licensed for Use by MOSGORGEOTREST

Summary of Files Used and Option Settings
==========

## Опции настроек

Project Option Settings

```
STAR*NET Run Mode                    : Adjust with Error Propagation
Type of Adjustment                   : 3D
Project Units                        : Meters; DMS
Coordinate System                    : LOCAL
Apply Average Scale Factor           : 1.0000000000
Input/Output Coordinate Order        : North-East
Angle Data Station Order             : At-From-To
Distance/Vertical Data Type          : Slope/Zenith
Convergence Limit; Max Iterations    : 0.010000; 15
Default Coefficient of Refraction    : 0.070000
Earth Radius                         : 6372000.00 Meters
Create Coordinate File               : Yes
Create Ground Scale Coordinate File : No
Create Dump File                     : No
```

Instrument Standard Error Settings

```
Project Default Instrument
  Distances (Constant)               :    0.003000 Meters
  Distances (PPM)                    :    2.000000
  Angles                             :    4.000000 Seconds
  Directions                         :    6.000000 Seconds
  Azimuths & Bearings                :    4.000000 Seconds
  Zeniths                            :    6.000000 Seconds
  Elevation Differences (Constant)   :    0.015240 Meters
  Elevation Differences (PPM)        :    0.000000
  Differential Levels                :    0.002403 Meters / Km
  Centering Error Instrument         :    0.001000 Meters
  Centering Error Target             :    0.004000 Meters
  Centering Error Vertical           :    0.001000 Meters
```

## Измеренные величины с поправками

Summary of Unadjusted Input Observations
==========

## Измеренные значения расстояний

Number of Distance Observations (Meters) = 17

| From | To | Distance | StdErr | HI | HT | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33747. | 99.8744 | 0.0052 | 1.643 | 1.600 | S |
| 1. | 58633. | 31.9451 | 0.0051 | 1.643 | 0.220 | S |
| 1. | 4. | 57.2323 | 0.0052 | 1.643 | 1.600 | S |
| 1. | 3. | 65.3290 | 0.0052 | 1.643 | 1.600 | S |
| 1. | 2. | 82.0404 | 0.0052 | 1.643 | 1.600 | S |
| 4. | 1. | 57.2349 | 0.0052 | 1.632 | 1.600 | S |
| 4. | 5. | 35.7093 | 0.0051 | 1.632 | 1.600 | S |
| 2. | 1. | 82.0435 | 0.0052 | 1.666 | 1.600 | S |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 6. | 81.4400 | 0.0052 | 1.666 | 1.600 | S |
| 6. | 2. | 81.4522 | 0.0052 | 1.583 | 1.600 | S |
| 6. | 7. | 89.2689 | 0.0052 | 1.583 | 1.600 | S |
| 7. | 6. | 89.2636 | 0.0052 | 1.625 | 1.600 | S |
| 7. | 8. | 41.4924 | 0.0051 | 1.625 | 1.600 | S |
| 8. | 7. | 41.4786 | 0.0051 | 1.625 | 1.600 | S |
| 8. | 9. | 56.5386 | 0.0052 | 1.625 | 1.600 | S |
| 9. | 8. | 56.5486 | 0.0052 | 1.630 | 1.600 | S |
| 9. | 58642. | 38.1010 | 0.0051 | 1.630 | 0.035 | S |

## Измеренные значения вертикальных углов

Number of Zenith Observations (DMS) = 17

| From | To | Zenith | StdErr | HI | HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33747. | 89-21-07.00 | 6.67 | 1.643 | 1.600 |
| 1. | 58633. | 91-42-22.00 | 10.95 | 1.643 | 0.220 |
| 1. | 4. | 90-00-42.00 | 7.87 | 1.643 | 1.600 |
| 1. | 3. | 89-58-32.00 | 7.48 | 1.643 | 1.600 |
| 1. | 2. | 89-43-22.00 | 6.97 | 1.643 | 1.600 |
| 4. | 1. | 90-03-45.00 | 7.87 | 1.632 | 1.600 |
| 4. | 5. | 88-46-39.00 | 10.15 | 1.632 | 1.600 |
| 2. | 1. | 90-21-11.00 | 6.97 | 1.666 | 1.600 |
| 2. | 6. | 89-23-07.00 | 6.99 | 1.666 | 1.600 |
| 6. | 2. | 90-38-49.00 | 6.99 | 1.583 | 1.600 |
| 6. | 7. | 90-12-12.00 | 6.83 | 1.583 | 1.600 |
| 7. | 6. | 89-48-07.00 | 6.83 | 1.625 | 1.600 |
| 7. | 8. | 90-59-59.00 | 9.25 | 1.625 | 1.600 |
| 8. | 7. | 89-04-04.00 | 9.25 | 1.625 | 1.600 |
| 8. | 9. | 90-20-10.00 | 7.91 | 1.625 | 1.600 |
| 9. | 8. | 89-43-18.00 | 7.91 | 1.630 | 1.600 |
| 9. | 58642. | 89-53-38.00 | 9.72 | 1.630 | 0.035 |

## Измеренные значения направлений

Number of Direction Observations (DMS) = 17

| From | To | Direction | StdErr |
|---|---|---|---|
| Set 1: 1. | | | |
| 1. | 33747. | 12-48-16.00 | 10.42 |
| 1. | 58633. | 103-40-00.00 | 27.30 |
| 1. | 4. | 77-01-11.00 | 16.03 |
| 1. | 3. | 105-17-43.00 | 14.33 |
| 1. | 2. | 10-31-33.00 | 11.98 |
| Set 2: 4. | | | |
| 4. | 1. | 257-01-15.00 | 16.03 |
| 4. | 5. | 50-55-51.00 | 24.57 |
| Set 3: 2. | | | |
| 2. | 1. | 190-31-32.00 | 11.98 |
| 2. | 6. | 86-12-36.00 | 12.04 |
| Set 4: 6. | | | |
| 6. | 2. | 266-12-36.00 | 12.04 |
| 6. | 7. | 87-56-36.00 | 11.26 |
| Set 5: 7. | | | |
| 7. | 6. | 267-56-39.00 | 11.26 |
| 7. | 8. | 158-12-07.00 | 21.36 |
| Set 6: 8. | | | |
| 8. | 7. | 338-12-02.00 | 21.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | 9. | 178-02-27.00 | 16.19 |

Set 7: 9.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | 8. | 358-02-19.00 | 16.19 |
| 9. | 58642. | 298-50-55.00 | 23.09 |

## Оценка точности уравнения

Adjustment Statistical Summary

Convergence Iterations = 2

Number of Stations = 12

Number of Observations = 51
Number of Unknowns = 34
Number of Redundant Obs = 17

| Observation | Count | Sum Squares of StdRes | Error Factor |
|---|---|---|---|
| Directions | 17 | 1.573 | 0.527 |
| Distances | 17 | 10.317 | 1.349 |
| Zeniths | 17 | 2.034 | 0.599 |
| Total | 51 | 13.924 | 0.905 |

The Chi-Square Test at 5.00% Level Passed
Lower/Upper Bounds (0.667/1.333)

## Каталог координат и высот пунктов съемочной геодезической сети

Adjusted Coordinates (Meters)

| Station | N | E | Elev | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14542.6129 | 7168.2884 | 162.8113 | 1. |
| 2. | 14623.2730 | 7183.2740 | 163.2512 | 2. |
| 3. | 14525.3809 | 7231.3038 | 162.8825 | 3. |
| 4. | 14555.4697 | 7224.0592 | 162.8422 | 4. |
| 5. | 14577.9717 | 7251.7762 | 163.6362 | 5. |
| 6. | 14628.6541 | 7264.5364 | 164.1896 | 6. |
| 7. | 14631.8523 | 7353.7439 | 163.8561 | 7. |
| 8. | 14593.3371 | 7369.1426 | 163.1568 | 8. |
| 9. | 14536.8269 | 7371.0664 | 162.8512 | 9. |

## Уравненные значения расстояний

Adjusted Distance Observations (Meters)

| From | To | Distance | Residual | StdErr | StdRes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33747. | 99.8803 | 0.0059 | 0.0052 | 1.1 |
| 1. | 58633. | 31.9486 | 0.0035 | 0.0051 | 0.7 |
| 1. | 4. | 57.2336 | 0.0013 | 0.0052 | 0.3 |
| 1. | 3. | 65.3290 | -0.0000 | 0.0052 | 0.0 |
| 1. | 2. | 82.0413 | 0.0009 | 0.0052 | 0.2 |
| 4. | 1. | 57.2336 | -0.0013 | 0.0052 | 0.3 |
| 4. | 5. | 35.7093 | -0.0000 | 0.0051 | 0.0 |
| 2. | 1. | 82.0419 | -0.0015 | 0.0052 | 0.3 |
| 2. | 6. | 81.4450 | 0.0050 | 0.0052 | 1.0 |
| 6. | 2. | 81.4456 | -0.0066 | 0.0052 | 1.3 |
| 6. | 7. | 89.2654 | -0.0034 | 0.0052 | 0.7 |
| 7. | 6. | 89.2654 | 0.0018 | 0.0052 | 0.3 |
| 7. | 8. | 41.4858 | -0.0066 | 0.0051 | 1.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | 7. | 41.4849 | 0.0063 | 0.0051 | 1.2 |
| 8. | 9. | 56.5438 | 0.0053 | 0.0052 | 1.0 |
| 9. | 8. | 56.5436 | -0.0050 | 0.0052 | 1.0 |
| 9. | 58642. | 38.1023 | 0.0013 | 0.0051 | 0.2 |

## Уравненные значения вертикальных углов

Adjusted Zenith Observations (DMS)

| From | To | Zenith | Residual | StdErr | StdRes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33747. | 89-21-06.37 | -0-00-00.63 | 6.67 | 0.1 |
| 1. | 58633. | 91-42-23.29 | 0-00-01.29 | 10.95 | 0.1 |
| 1. | 4. | 90-00-44.44 | 0-00-02.44 | 7.87 | 0.3 |
| 1. | 3. | 89-58-32.00 | 0-00-00.00 | 7.48 | 0.0 |
| 1. | 2. | 89-43-23.26 | 0-00-01.26 | 6.97 | 0.2 |
| 4. | 1. | 90-03-47.44 | 0-00-02.44 | 7.87 | 0.3 |
| 4. | 5. | 88-46-39.00 | 0-00-00.00 | 10.15 | 0.0 |
| 2. | 1. | 90-21-13.07 | 0-00-02.07 | 6.97 | 0.3 |
| 2. | 6. | 89-23-11.77 | 0-00-04.77 | 6.99 | 0.7 |
| 6. | 2. | 90-38-54.59 | 0-00-05.59 | 6.99 | 0.8 |
| 6. | 7. | 90-12-12.57 | 0-00-00.57 | 6.83 | 0.1 |
| 7. | 6. | 89-48-08.40 | 0-00-01.40 | 6.83 | 0.2 |
| 7. | 8. | 91-00-02.01 | 0-00-03.01 | 9.25 | 0.3 |
| 8. | 7. | 89-04-07.71 | 0-00-03.71 | 9.25 | 0.4 |
| 8. | 9. | 90-20-06.74 | -0-00-03.26 | 7.91 | 0.4 |
| 9. | 8. | 89-43-15.46 | -0-00-02.54 | 7.91 | 0.3 |
| 9. | 58642. | 89-53-37.28 | -0-00-00.72 | 9.72 | 0.1 |

## Уравненные значения направлений

Adjusted Direction Observations (DMS)

| From | To | Direction | Residual | StdErr | StdRes |
|---|---|---|---|---|---|
| Set 1: 1. | | | | | |
| 1. | 33747. | 12-48-12.24 | -0-00-03.76 | 10.42 | 0.4 |
| 1. | 58633. | 103-40-22.12 | 0-00-22.12 | 27.30 | 0.8 |
| 1. | 4. | 77-01-11.00 | -0-00-00.00 | 16.03 | 0.0 |
| 1. | 3. | 105-17-43.00 | 0-00-00.00 | 14.33 | 0.0 |
| 1. | 2. | 10-31-33.72 | 0-00-00.72 | 11.98 | 0.1 |
| Set 2: 4. | | | | | |
| 4. | 1. | 257-01-15.00 | -0-00-00.00 | 16.03 | 0.0 |
| 4. | 5. | 50-55-51.00 | -0-00-00.00 | 24.57 | 0.0 |
| Set 3: 2. | | | | | |
| 2. | 1. | 190-31-27.99 | -0-00-04.01 | 11.98 | 0.3 |
| 2. | 6. | 86-12-40.06 | 0-00-04.06 | 12.04 | 0.3 |
| Set 4: 6. | | | | | |
| 6. | 2. | 266-12-32.32 | -0-00-03.68 | 12.04 | 0.3 |
| 6. | 7. | 87-56-39.22 | 0-00-03.22 | 11.26 | 0.3 |
| Set 5: 7. | | | | | |
| 7. | 6. | 267-56-36.25 | -0-00-02.75 | 11.26 | 0.2 |
| 7. | 8. | 158-12-16.91 | 0-00-09.91 | 21.36 | 0.5 |
| Set 6: 8. | | | | | |
| 8. | 7. | 338-11-57.62 | -0-00-04.38 | 21.36 | 0.2 |
| 8. | 9. | 178-02-29.52 | 0-00-02.52 | 16.19 | 0.2 |
| Set 7: 9. | | | | | |
| 9. | 8. | 358-02-20.87 | 0-00-01.87 | 16.19 | 0.1 |
| 9. | 58642. | 298-50-51.20 | -0-00-03.80 | 23.09 | 0.2 |

## Ср.кв.погрешности уравненных координат и высот

Error Propagation
==========

Station Coordinate Standard Deviations (Meters)

| Station | N | E | Elev |
|---|---|---|---|
| 1. | 0.003858 | 0.004413 | 0.001425 |
| 2. | 0.004959 | 0.005426 | 0.002094 |
| 3. | 0.005897 | 0.007258 | 0.002764 |
| 33747. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4. | 0.005640 | 0.005431 | 0.002101 |
| 5. | 0.009408 | 0.007667 | 0.002741 |
| 58633. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 58642. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 6. | 0.005515 | 0.006444 | 0.002316 |
| 7. | 0.007646 | 0.007186 | 0.002199 |
| 8. | 0.007820 | 0.005454 | 0.002034 |
| 9. | 0.007122 | 0.006330 | 0.001656 |

Elapsed Time = 00:00:00

```
21
41
01 00000000 Top of File
01 00000006 Summary of Files Used and Option Settings
02 00000009 Project Folder and Data Files
02 00000016 Project Option Settings
02 00000033 Instrument Standard Error Settings
03 00000035 Project Default Instrument
01 00000049 Summary of Unadjusted Input Observations
02 00000052 Entered Stations
03 00000054 Fixed Coordinates
02 00000059 Distance Observations
02 00000080 Zenith Observations
02 00000101 Direction Observations
01 00000136 Adjustment Statistical Summary
01 00000158 Adjusted Coordinates
01 00000175 Adjusted Observations and Residuals
02 00000178 Adjusted Distance Observations
02 00000199 Adjusted Zenith Observations
02 00000220 Adjusted Direction Observations
01 00000255 Error Propagation
02 00000258 Station Coordinate Standard Deviations
01 00000273 End of File
000035BC
STARPLUS
00010DE2
```

Выполнил _____/Княжева Е. Ю./

## Приложение Л. Сведения об используемых приборах и оборудовании

| Наименование | Производитель | Модель | Серийный номер | Дата контроля |
|---|---|---|---|---|
| GNSS приемник спутниковый геодезический | Trimble | Trimble R8 | 5328439773 | 19.11.2021 |
| Тахеометр электронный | Trimble | Trimble S7 5" DR PLUS | 37510734 | 03.02.2022 |
| Трубокабелеискатель | RIDGID США | RIDGID Seektech SR-20 | 213-37807 | |

# Приложение М. Копии свидетельств о поверках средств измерений

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ"(ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311355

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-АЭР/03-02-2022/128732480

Действительно до 02.02.2023

Средство измерений: Тахеометры электронные; Trimble S5, Trimble S7, Trimble S9, Trimble S9 HP; Trimble S7 5" DR PLUS; Рег. № 64223-16
(наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа)

заводской номер: 37510734
(заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение)

в составе:

поверено: С ограничением диапазона измерения длины до 900 м.
(наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки)

в соответствии с: РЭ (п. "Юстировка") и МП АПМ 85-15
(наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка)

с применением эталонов: 3.2.АЭР.0008.2018, 61950-15 Тахеометры электронные Leica TS16, Leica MS60, Leica TS60 I 884994 2018 Эталон 2-го разряда Государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла. Приказ № 2482 от 26.11.2018 г.
(регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам)

при следующих значениях влияющих факторов: температура: 0 °С; атм. давление: 737 мм.рт.ст.; отн. влажность: 60 %
(перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений)

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению в объеме проведенной поверки.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-128732480

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 128732480

Поверитель: Плетнев Александр Васильевич
(фамилия, инициалы)

Знак поверки: 2К2 АЭР

Начальник группы поверки СИ
(должность руководителя или другого уполномоченного лица) — (подпись) — Русаков Н.П. (фамилия, инициалы)

Дата поверки: 03.02.2022

Выписка о результатах поверки СИ №С-АЭР/03-02-2022/128732480 сформирована автоматически 03.02.2022 14:31 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ

# Приложение Н. Акт приемочного контроля полевых и камеральных работ

## АКТ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПОЛЕВЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ

**Договор** 3/4660-22

**Адрес объекта** г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2

**Заказчик** ООО"ЕВРОМЕТСТРОЙ"

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями технического задания и действующих нормативно-технических документов в период с 11.07.2022 по 26.07.2022.

### 1. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

1.1. Результаты контроля состава и объема выполненных работ

| Наименование видов работ | Ед. измерения | Задано | Выполнено |
|---|---|---|---|
| Инженерно-геодезические изыскания М 1:500 | га | 4.37 | 4.37 |

1.2. Полнота и достаточность натурных измерений *достаточна*

1.3. Качество оформления документации *хорошее*

1.4. Результаты полевого контроля топографической съемки

| Вид работ, класс | Контролируемые параметры | Объём контроля | Предельные погрешности | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Допустимые | Фактические |
| Создание инженерно-топографического плана М1:500 | Предельные погрешности во взаимном положении твердых контуров | 6 | 0.20 | 0.08 |
| | Выборочный контроль высотных пикетов | 6 | 0.12 | 0.06 |
| | Инструментальная проверка выходов подземных инженерных коммуникаций в плане | 5 | 0.20 | 0.08 |
| | Инструментальная проверка выходов подземных инженерных коммуникаций по высоте | 5 | 0.10 | 0.05 |

1.5. Результаты полевого контроля полноты и достоверности данных визуального и инструментального обследования доступных элементов подземных инженерных коммуникаций:

| Вид работ | Выполнено контрольных измерений | Соответствие требованиям качества |
|---|---|---|
| Обследование колодцев водостока | 1 | соответствует |
| Обследование колодцев газопровода | 3 | соответствует |
| Обследование колодцев теплосети | 1 | соответствует |
| Обследование трасс силового кабеля | 5 | соответствует |
| Обследование трасс теплосети | 4 | соответствует |
| Обследование трасс газопровода | 4 | соответствует |

1.6. Пропуски в съемке и ошибки отображения ситуации *отсутствуют*

1.7. Ошибки отображения рельефа *отсутствуют*

1.8. Нарушения технологии работ *отсутствуют*

### 2. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. На инженерно-топографическом плане результаты полевых работ отображены *в полном объеме*

2.2. Проверка полноты планов подземных коммуникаций *выполнена*

2.3. Качество составления инженерно-топографического плана - *хорошее*

### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы инженерно-геодезических изысканий по объекту считаются законченными и соответствуют требованиям технического задания и действующей нормативно-технической документации.

Начальник группы сектора полевых работ отдела №3 Колотилин А. А.

Начальник группы технического редактирования отдела №3 Корпусова С. В.

Ведущий инженер сектора ОПК отдела № 3 Ершов А. Ю.

Ведущий инженер сектора технического редактирования Рыжкова Л.А.

## Приложение П. Сертификат программного обеспечения StarNet (Starplus Software, Inc)

# Certificate

*of License from STAR*PLUS SOFTWARE Inc., CA*

*This product*

*Star*Net - PRO*
*V6.0.23*

*is certified to*

*MOSGORGEOTREST*

*customer #* *22081*

*Address* *Russia,125040, Moscow, Leningradsky prospect, 11*
*Phone* *+7 095 2570911*
*Fax* *+7 095 2571083*



*Ron Sawyer*
*Director General*


*Oakland, CA 94610, USA*
*Boulevard way, 460*
*Star*Plus Software Inc., 2004*

## Приложение Р. Ведомость сетей подземных коммуникаций с указанием эксплуатирующей организации

| Ведомость сетей подземных коммуникаций с указанием номеров исполнительных чертежей и эксплуатирующих организаций по договору №3/4660-22 | | | |
|---|---|---|---|
| Номер п/п | Вид коммуникации | Эксплуатирующая организация | Номер ИЧ |
| 1 | Теплосеть | ОАО"МОЭК" Филиал №3 "Мосгортепло" Предприятие №1 | 6048а-06 |
| 2 | Кабель ОРУД ГАИ | СМЭУ ГУВД г.Москвы | 4305а-04 |
| 3 | Канализация самотечная | 5-й район канализационной сети | 5142а-09 |
| 4 | Кабельная линия | МОЭК | 4870а-09 |
| 5 | Трубы ГНБ, Кабельная линия | МОЭК | 4869а-09 |
| 6 | Водосток | Служба тоннельных сооружений метрополитена | 7302а-10 |
| 7 | Водосток | Служба тоннельных сооружений метрополитена | 7303а-10 |
| 8 | Канализация самотечная | 5-й район канализационной сети | 1256-11 |
| 9 | Водопровод | 2-й район Водопроводной сети | 2528а-11 |
| 10 | Телефонная канализация | Центральный телефонный узел | 4573а-11 |
| 11 | Трубы ГНБ | ОКТ Высоковольтные районные электрические сети ОАО "ОЭК" | 6252а-11 |
| 12 | Газопровод | ГУП "Мосгаз" | 1039а-12 |
| 13 | Дренажная кабельная линия защиты | ОАО "Мосгаз" | 6041-13 |
| 14 | Трубы ГНБ | ПАО"Московская объединенная электросетевая компания" филиал Высоковольтные кабельные сети СКТ | 12418а-14 |
| 15 | Кабель ОРУД ГАИ | ГКУ ЦОДД | 1590а-15 |
| 16 | Кабель наружного освещения | ООО "Светосервис" "Северо-Восток" | 2395а-15 |
| 17 | Кабельная линия | МКС-филиал ПАО "МОЭСК" | 9462а-15 |
| 18 | Кабельная линия 110 КВ и выше | Московские высоковольтные сети филиал ПАО "МОЭСК" | 3678а-16 |
| 19 | Трубы ГНБ | АО "Объединенная Энергетическая Компания" Северо-Восточный РЭС | 13185а-17 |
| 20 | Трубы ГНБ | АО "Объединенная Энергетическая Компания" Северо-Восточный РЭС | 13186а-17 |
| 21 | Трубы ГНБ | АО "Объединенная Энергетическая Компания" Северо-Восточный РЭС | 13187а-17 |
| 22 | Трубы ГНБ | АО "Объединенная Энергетическая Компания"Юго-Восточный РЭС | 13184а-17 |
| 23 | Кабельная линия | ОАО "Объединенная Энергетическая Компания" Северо-Восточный РЭС | 245а-18 |
| 24 | Кабельная линия | ОАО "Объединенная Энергетическая Компания" Северо-Восточный РЭС | 246а-18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | Газопровод среднего давления | АО "Мосгаз" | 2673а-18 |
| 26 | Дренажная кабельная линия защиты | АО "Мосгаз" | 4990а-18 |
| 27 | Газопровод | АО "Мосгаз" | 5686а-18 |
| 28 | Газопровод | АО "Мосгаз" | 5732а-18 |
| 29 | Кабельная линия | МКС-филиал ПАО "МОЭСК" | 7677а-18 |
| 30 | Кабельная линия | МКС-филиал ПАО "МОЭСК"Управление кабельных сетей Северо-Восточного округа 5ремонтно-эксплуатационный район | 477а-20 |
| 31 | Трубы ГНБ | Филиал Служба энергохозяйства ГУП Мосгортранс | 2821а-20 |
| 32 | Кабель наружного освещения | АО "Объединенная Энергетическая Компания" Северо-Восточный РЭС | 2969а-20 |
| 33 | Трубы ГНБ | МКС-филиал ПАО "Россети Московский регион" | 10918а-20 |
| 34 | Теплосеть, водосток | Управление нового строительства ПАО"МОЭК" Отдел подключений | 1463а-21 |
| 35 | Кабельная линия | "ПАО" РОСс | 4075а-21 |
| 36 | Теплосеть | ПАО "МОЭК" Филиал №3 | 7145а-21 |
| 37 | Кабель наружного освещения | АО"ОЭК"Северо-Восточный РЭС | 9441а-21 |
| 38 | Водосток | ГУП "Мосводосток" | 10377а-21 |
| 39 | Телефонная канализация | КП "УГС" | 12515а-21 |
| 40 | Канализация самотечная | 5-й район канализационной сети | 2759а-10 |

# Схема сетей подземных коммуникаций с указанием номеров исполнительных чертежей по заказу № 3/4660-22



# Приложение С. Копии штампов исполнительных чертежей

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
Планово-высотное положение
подлинник проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта нет
КС № III кв
Проверил Мочульский Р.Г.
Дата 23.01.18г

3689-17

245-а-18

4 л

РАССМОТРЕНО
СЛУЖБОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АО «ОЭК»
ИНЖЕНЕР 1-ОЙ КАТЕГОРИИ
ЕДРЫШКА Е.Б.
9/12/2017

РАССМОТРЕНО
Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Северо-Восточного РЭС
Куров А.С.
«22» 12 2017

А-XV-8-5, 9, 10
А-XVI-8-5, 12, 9
А-XVI-7-8, 11, 12, 16
А-XVI-8-13

9/6/12

КС 26295-17
26294-17
КС 28353-17; 28354-17; 28355-17
27005-17
27006-17
27004-17
27267-17; 27268-17

L=596,90

ВХ. НИВ 2018
ОТДЕЛ №5

ьина Роща"

дата съемки: 05.12.2017г.
Приложение: каталог координат.
КС № 26292, 26293-17 (2каб.)
Длина трассы L=198,3м.

часть 1

| | | |
|---|---|---|
| тел.8-(495)269-0817 | ООО "ТАНДЕМ" | |
| Исполнительный чертеж трассы КЛ 20кВ<br>2 КЛ 20 кВ от ПС 864 «Мещанская» до переходных муфт кабельных вводов ст. м. "Марьина Роща" | | |
| проектная организация | ООО "ТАНДЕМ" | Проект<br>Шифр: 194/КС-17-ЭС |
| Административная инспекция СВАО | | Ордер N<br>17020395 |
| Строительство начато | 11.2017 | ОПС<br>N 3689-17. |
| Строительство закончено | 12.2017 | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Нач. участка | | Турцкая Н.А. |
| Геодезист | | Мочульский Р.Г. |
| | | |
| | | |

8-926-3363233

ощa"

ощa"

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
39

246а-18
4ч

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
Планово-высотное положение
здание проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта имеется (3689-17)
КС № акт. и N1
Проверил Летникова
Дата 23.01.18, РАССМОТРЕНО

СЛУЖБОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АО «ОЭК»
ИНЖЕНЕР 1-ОЙ КАТЕГОРИИ
ЕДРЫШЕВА Е.Ь

Отм. А-XVII-05, 9, 10
имеются отступ. от проекта
РАССМОТРЕНО
Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Ссверо-Восточного РЭС
Куров А.С.
«27» 2 2017
А XVI-8-5, 9
А-XVI-8-8, 12, 16
А-XVI-8-13
L=521,5.

КС 26292-17 КС 28356-17 28353-17
28354-17 26293-17 24002-17 27269-17
27003-17 27270-17
27004-17
КС 28357-17, 28358-17

2 «Абрамово»

Дата съемки: 05.12.2017г.
Приложение: каталог координат.
КС № 26294, 26295-17 (2каб.)
Длина трассы L=197,7м.

часть 1

2 экз.
9/6/1267

246а-18 ич пл 1

| | | |
|---|---|---|
| тел.8-(495)269-0817 | ООО "ТАНДЕМ" | |
| Исполнительный чертеж трассы КЛ 20кВ<br>*Строительство 2 КЛ 20 кВ от ПС № 864 «Мещанская» до ПС № 132 «Абрамово»* | | |
| проектная организация | ООО "ТАНДЕМ" | Проект Шифр: 194/КС-17-ЭС |
| Административная инспекция СВАО | | Ордер N |
| Строительство начато | 11.2017 | ОПС N 3689-17 |
| Строительство закончено | 12.2017 | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Нач. участка | | Гурцкая Н.А. |
| Геодезист | | Мочульский Р.Г. |
| | | |
| | | |

8-926-3363233

СКАНИРОВАНО ВХ ИНВ 2018 ОТДЕД №5

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
40

477а-20

477а-20
1 л

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Государственная услуга "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве"
Регистрационный номер 477-20
Исполнительная документация принята для размещения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.
Должность Консультант отдела гос.услуг УИС
Критаров К.В. (Фамилия, имя, отчество) (Подпись)
Дата "28" 01 2020 года

МКС - филиал ОАО «МОСК...
Управления кабельных сетей Северо-Восточного района
5 ремонтно-эксплуатационный район
Заместитель руководителя управления
Начальник
22.01.2020г.

КС 186-20 Lтр.=128.15

тел: 89267277802 **ООО "ГЛОБОЛ-СТРОЙ"**

Исп.чертеж по кабеля 10Кв по объекту:Жилой дом по адр.: г.Москва Шереметьевская ул. вл.13корп.1

| | | |
|---|---|---|
| Проектная организация | АО"ЦНИИП жилища" | Пр№2-17-ЭС1 |
| Административная инспекция г. Москва СВАО | | Ордер:18020474/2 |
| Строительство начато 2019 | | ОПС №5094-19 от 30.07.19 г. |
| Строительство закончено 2020 | | |

| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
|---|---|---|---|
| Гл. Инженер | | Шелковский В.В. | |
| Нач.участка | | Джум К.В. | Масш-б |
| Геодезист | | Никаноров С.П. | 1:500 |
| | | | |

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал-Строй» ИНН 0411117998 ОГРН 1040400702625 г. МОСКВА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист 41

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
20 12 г. за № 1039-12
Принял

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
Планово-высотное положение
гаф ср. ф. проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта имеется 3718-10/12 от 20.07.12
КС №2313, 2944, 3927, 6207-11
Проверил Иванова
Дата 16.02.2012
7220, 8818, 9211, 10222, 12777, 12778-11

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Диаметр труб (мм) | Длина проектных труб | | ГОСТ |
|---|---|---|---|
| | в земле | Всего | |
| 426х8,0 | 468,30 | 468,30 | 10705-80, гр В |
| Всего | 468,30 | 468,30 | |

2313-11 ✓
2944-11 ✓
3927-11 ✓
КС 6207 ✓
7220 ✓
8818 ✓ 11 р
9211 ✓
10222 ✓
12777 ✓
2778-11 ✓

Отступление от проекта
СПС УТВЕРЖДЕНО
Рук. группы Кожемяков В.В.
Инженер Копаев С.Ю.
27.03.2012

А-XV-8-6,7
ПК0+16,5 – ПК0+63,7

ГУП "Мосгаз"
Управление технического надзора
Проверено Кривоса О.Н.
от 15 02 2012 г. подпись

1039

L=459,70
Ру ≤ 0,3
d=426 ордер: 10023289 Кривоса О.Н. 3711-12

ООО „Сигма-ФТ" т. 8 495 669 89 22.

Исполнительный чертеж:
Вынос газ-да из зоны строительства
Генплан. Профиль привязки.
г. Москва, пересечение Шереметьевской ул.
и 3-го проезда Марьиной Рощи.

| | |
|---|---|
| Проектная организация | ООО Проектное бюро „Вектор" |
| Регистрация ГУП „Мосгаз" № 647 от 13.11.2010г. | Согласовано с ОПС № 3718 от 20.07.10г. |
| Строительство начато 02.2011г. | Проект № 2009-137.ГИ |
| Строительство закончено 27.12.2011г. | Листов 2 Лист 1 |

| Должность | Подпись | Фамилия |
|---|---|---|
| Гл. инженер | | Тарасов И.И. |
| Прораб | | Акаков В.А. |
| Инспектор | | Воронцова М.В. |
| Геодезист | | Кузьмин В.В. |
| Чертил | | Козлова Т.Н. |

8-903-158-00-22

1039а-12 ич пл 1

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
42

1256-11

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
Планово-высотное положение канализации проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта нет/сверка сети
КС № 945-11
Проверил Якубов
Дата 2.03.11 г.

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
03 03 2011 г. № 1256-11
Принял

РАЙОН КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ №5
ЧЕРТЕЖ ПО НАТУРЕ ВЕРЕН
"31" 01 2011 г.
Инженер по приемке сооружений

1256

А-XV-8-5.6.

D=225 ПНД L=60.08 п.м.

КСн 945-11

| | |
|---|---|
| | ООО фирма "Прогресс"<br>тел. 8-499-719-02-97<br>факс 8-495-129-44-88 |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ: реконст. канализации по адресу:<br>Октябрьская ул 68 | лист 1<br>листов 1 |
| Проектная организация | Проект: |
| Административная инспекция | Ордер аварийный |

| | | |
|---|---|---|
| Строительство начато | октябрь 2010г реконструкция | Согласование ОПС № старая сеть |
| Строительство закончено | октябрь 2010г реконструкция | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Ген. директор | | Харькин В.А. |
| Мастер | | Сафонов В.А. |
| Геодезист | | Ермолов А.В. |
| Составил | | Бабакин И.В. |

ФИРМА ПРОГРЕСС Для технической документации МОСКВА

Козлова Н.П.
тел: 8-909-164-50-95

1256-11 кч пл 1

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
43

Спецификация:

Теплосеть:

| | |
|---|---|
| 2Ø219х6/359 в минвате | L=16.30, из них: |
| -в монолит. непроход. ж.б.канале 1610х990(h) | L=12.7м |
| -в камере3900х3600х2050(h) | L=3.6м |
| 2Ø108х5/180 ППУ-ПЭ | L=120.30, из них: |
| -в монолит. непроход. запесочен.ж.б.канале 1610х990(h) | L=55.00м |
| -бесканально | L=65.30м |
| 2Ø108х5/180 ППУ-ПЭ-Б | L=21.60, из них: |
| -в ст.футлярах 2Ø273мм ВУС | L=7.00м |
| -в ст.футлярах 2Ø273мм ВУС в ж/б обойме | L=14.60м |
| 2Ø108х5ст. в минвате | |
| -в камере3900х3600х2050(h) | L=2.1м |
| Общая длина | L=160.30м |

Водовыпуск:

| | |
|---|---|
| Ø89х5 ст. в чуг.ф-ре Ø100 | L=1.7м |
| Ø100 чуг. | L=1.7м |
| 2Ø45х4/125 ППУ-ПЭ | L=3.5м |
| Общая длина | L=6.9м |

**1463а-21**

| ООО "ОКТЯБРЬ" | | |
|---|---|---|
| Исполнительный чертеж теплосети | | ПЛАН, ПРОФИЛЬ |
| Строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Жилой дом, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.13, корп.1", расположенного по адресу: г. Москва, ул.Шереметьевская, вл.13, корп.1, з/у 2. | | |
| Проектная организация | ООО "Ай Джи-Климат" | Проект № 329-ПИР-МП/18-ТС |
| Административная инспекция СВАО г.Москвы | | ОРДЕР № |
| Строительство начато | 08.2020 | Согласовано ОПС № 7430-19 от 25.10.2019г. |
| Строительство закончено | 10.2020 | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Ген.директор | | Магомедов Т.Э. |
| Гл.инженер | | Вартанесов В.С. |
| Геодезист | | Понятовский В.Н. |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист

Опора универсальная

Отступление от проекта имеется.

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
"26" 03 2015 г. За № 1590-15
Принял

1590а-15 ич пл 1

КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕН В А/Ц. ПНД ТРУБАХ
КАБЕЛЬ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГКУ ЦОДД

Отступление от проекта
ОПС УТВЕРЖДЕНО
Рук. группы Смирнова А.А.
Инженер Исаев А.С.
04.03.2015

С.А. ИСТРАТОВ

Общая L=182,4
Открытая L=108,6
ГНБ L=24,3
Сущ.прокладка L=49,5

А-XV-8-6

КС 33563 -14г

АСУД

4543

Ирова Т.В.

| | | | |
|---|---|---|---|
| О О О "Зеленый проспект" | | | Тел/Факс |
| АСУД на пересечении ул. Шереметьевская д.17,19-5й пр-д Марьиной Рощи | | | |
| Проектная организация | З А О "АВТОМАТИКА-Д" | Проект 121-15-ПРД-1/06.08.2012-АСУД | |
| Административная инспекция ЦАО | | Ордер N 14020449/1 от 13.01.15. | |
| Строительство начато | Ноябрь-2014г | Согласование с ОПС N8075-2012г | |
| Строительство закончено | Декабрь 2014г | | |
| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
| Ген. директор | | Дублова | |
| Гл. инженер | | Красноперов | |
| Прораб | | Шишов | |
| Геодезист | | Коновалов В.Н. | тел. 89162719066 |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист 45

2395а-15

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Кабель Н/о принят
"09" 07 2015 г. № 2395-15
Принял (Татаринова)

Отступление от проекта
ОПС УТВЕРЖДЕНО
Рук. группы Смирнова А
Инженер Стрекалов А.В.
9.07.2015

Бездействующий кабель показан верно
Зам.ген.дир. Филинов А.

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
Планово-высотное положение
кабеля н/о проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта имеется
КС № акт 1131-14
Проверил Полетов
Дата 09.06.2015

ООО "Светосервис"
Принял А.В.

КС 12417-14
13871-14
14558-14

L=443.77 м.

А-15-8-5

| | |
|---|---|
| Заказчик:<br>ООО"Терра Аури" | Подрядчик<br>ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" |

Исполнительный чертеж наружное освещение от т.1 до т.32 на объекте.
"17-ти этажный индивидуальный жилой дом по адресу: г.Москва,внутригородское муниципальное образование Марьина роща,5-й проезд Марьиной рощи,к.58, микрорайон Г-9"

| | | |
|---|---|---|
| Проектная организация | ГУП "МОСПРОМПРОЕКТ" | № 10157/312/3-2013 |
| Административная инспекция | | Ордер № ~~13021466/1~~ 14020277 |
| Строительство начато | | Проект согласован с ОПС № ~~15937-113-1~~ От ~~17.12.2013~~ г 2014 |
| Строительство закончено | | |

| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
|---|---|---|---|
| Заместитель генерального директора | | Филинов | |
| Прораб | | Кирпичников | |
| Геодезист | | Матвиенко | |
| Составитель | | Калниньш | |

2395а-15 ич пл 1

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист

31605

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
16 05 2012 г. за № 2528-а-11
Принял Самохина

2528-а-11
1 ш

Водопроводная сеть
привязана N 31607, 31644, 31676, 31709, 31720
499-183-09-74

Увязать
с 4093-09
255-10 - КС 10318-10

2-й район по эксплуатации
водопроводной сети
ул. Вешних вод, д. 12
ПУ "МОСВОДОПРОВОД"
Инженер Лебедева Т.Ю.
ф.и.о.

2-й район по эксплуатации водопроводной сети
ул. Вешних вод, д. 12
Производственное управление
"МОСВОДОПРОВОД"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
"16" марта 2011 г.
Гл. инженер р-на
Борисов И.А.

А-XV-8-6

Отступление от проекта
ОПС УТВЕРЖДЕНО
Рук. группы
Инженер Стрекалов А.В
14.05.2012

Водопровод d300 L = 190.40
стояк d300 L = 2.20
Lобщ. = 192.60

К.С. NN 8830-10; 9322-10; 10878-10; 12653-10; 14012-10; 8358-10; 81-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сониксс" для документов * МОСКВА *

| | | | |
|---|---|---|---|
| Т 499-244-05-36 | ООО „Сониксс" | | |
| Исполнит. чертеж водопровода d300 для вестибюля №2 ст. метро „Марьина Роща" по адр. ул. Шереметьевская с пересечением 4 п-зд Марьиной Рощи. | | | |
| проектная организация | ООО „Сониксс" | проект 20108-81 | |
| Администрация | СВАО | ордер: 0844153216/1 | |
| строит-во начато | 2010 г. | ОПС №4782 от 1.07.2009 г. | 001 |
| строит-во закончено | 2011 г. | | |
| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
| Гл. инженер | | Афонькин | |
| Прораб | | Волков | |
| Геодезист | | Шевчук | |

7709


2528а-11 ич пл 1

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
47




2673а-18

1 г

2673а-18

+0.6 h=2.16/1.65

ем - Отвод 90 -2 шт.

ст. d57 ср.д.

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Государственная услуга "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве"
Регистрационный номер 2673а-18
Исполнительная документация принята для размещения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.
Должность Начальник Отдела Геонадзора
Плешко И.В.
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата "28" 04 2018 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСГАЗ»
Управление технического надзора
Проверено
№
От «24» 04 2018 г.
подпись

КС ~~15390-17~~, 28026-17, 28714-17, 15930-17, 27208-17
Lгор 19.8 м

тел. 8 499 500 61 86

# ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"

Реконструкция газопровода по адресу:
г. Москва, Октябрьская ул.
План м 1:500; Продольный профиль Мг1:500 Мв1:100;
Аксонометрия Б/М ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| ОРДЕР №17020164 | ООО "ИнжЦентрПроект" | Проект согласован с ОПС №1531 от 29.03.2016 г. |
| Управление технического надзора АО "МОСГАЗ" регистрация № 233 от 31.05.2017 г. | ПРОЕКТ №- МГ-ДПР-2157-ГСН<br>ГИП Виданова Л.Г. | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАТО: 31.05.2017г. | | Лист 1<br>Всего листов |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКОНЧЕНО: 22.12.2017г. | | |

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Гл.инженер | Шумская И.А. | | |
| Нач. уч-ка | Али Ринас | | |
| Геодезист | Гавриков Р.А. | | |
| Прораб | Пасякин В.Н. | | |
| инженер УТН | Суханова И.М. | | |

Общество с ограниченной ответственностью «Газспецстрой» ОГРН 1046864398 для документов * МОСКВА *

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСГАЗ» Инженерно-техническая служба технического надзора №21

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

2759а-10 ич пл 1

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
"08" 06 2010 г. за № 2759а-10
Принял Самохина

РАЙОН КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ №5
ЧЕРТЕЖ ПО НАТУРЕ ВЕРЕН
"22" 04 2010 г.
Инженер по приемке сооружений

"Московский городской трест геодезо-геодезических и картографических работ" (ГУП "Мосгоргеотрест")

2759а

20109-10
L=79.65

ожение - каталог координат

| | | | |
|---|---|---|---|
| работы | Стрелков А.А. | | |
| .работы | Иванова Р.Н. | | |
| | Авилова Н.А. | | |
| тура | Иванова Р.Н. | | |
| ль | Каминский Р.М. | | |

пуска заказа: 22.03.2010

ечати ГУП "Мосгоргеотрест" недействителен
спользование другими организациями не допускается

Заказ №6/5967-09 от 19.01.2010

Заказчик: МГУП "Мос водоканал"

Наименование объекта: Трасса канализации

Адрес объекта: ул.Шереметьевская,д.13,к.2

Номенклатура: А-XV-08-5, 9,10

| Лист | Листов | Масштаб |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:500 |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ

© ГУП "Мосгоргеотрест"

2759а-10

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
49

.00

.00 **2821а-20**

.00

.00

Трасса соответствует прокладочным эскизам Службы энергохозяйства филиала ГУП «Мосгортранс». Кабели будут находиться на балансе и в эксплуатации Службы энергохозяйства филиала ГУП «Мосгортранс»

.00 Начальник УВТР: Тобилова

.00

.00

.00

.00

.00

.00

«Астера Групп»

*скв.1*

*Lплан=173.66м*

*Lпроф=175.86м*

*КС-3407-20*

| | |
|---|---|
| *тел./ф.+7* | *ООО "Астера Групп "* |

*Исполнительный чертеж ЗП ГНБ 2. Объект:* Выполнение 1 этапа проектно-изыскательских работ по размещению зарядных станций для подвижного состава наземного транспорта - электробуса в г. Москве. Территория филиала Северо-Восточный/ ул. Бочкова, д.10

| | | |
|---|---|---|
| *Проектная организация* | *ООО "АЭЛ Групп"* | *Проект шифр:17-ГКУДКР/19-ЭС5.1.1* |
| *Административная инспекция округа* | *Ордер N на право производства работ* | |
| *Строительство начато* | *2020* | *Согласование с ОПС N 8817-19 от 13.12.2019* |
| *Строительство закончено* | *2020* | |

| *Должность* | *Подпись* | *Фамилия* | *Дата* |
|---|---|---|---|
| | | | |
| *Нач. участка* | | *Сысоев* | |
| *Геодезист* | | *Сатаев* | |
| *Составитель* | | *Перфильев* | |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22

Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2

Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист

Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Главный инженер Северо-Восточного РЭС
«___» _____ 20__ г.

2969а-20

«Астера Групп»

КС №14998, 20999, 22061, 33685, 34377-19 L тр. =1965.60 м

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тел. | ООО "Астера Групп" | | |
| Исполнительный чертеж прокладки электрокабеля нар. освещения по адресу: г. Москва, территория вблизи метро "Марьина Роща" ул. Шеремтьевская. д.2 | | | |
| Проектная организация | ООО "Астера Групп" | Проект N12-ГКУДКР/19-МР-ЭН1<br>Дата выпуска - 2019 | |
| Административная инспекция | Ордер от<br>на право производство работ | | |
| Строительство начато | 2019 | Проект согласован с ОПС №1017 от 25.02.2020 | |
| Строительство закончено | 2019 | | |
| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
| Гл. инженер | | Сысоев | |
| Прораб | | Сатаев | |
| Геодезист | | Перфильев | |
| | | | |
| | | | |
| | | Лист 2 из 2 | |

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
51

3678а-16 ич пл 1

3678-16

Прокладка КЛ 110 кВ "Бутырки-Самарская А,Б" Согласована.

8л

Нач. отд. КЛ
АО "СП "Энергосетьстрой"

Покидышев М.Н.
12.04.16 г.

Вызовы МОСГОРГЕОТРЕСТ на КС

| № | Участок | № КС и дата |
|---|---|---|
| 1 | М7-М8 | 17850 на 01.10.15г. |
| 2 | М8-М9 | 13479-15 на 12.08.15г. |
| 3 | М9-М10 | 6117 на 27.04.15г. 6118 на 27.04.15г. |
| 4 | М10-ПС Самарская | 32575-15 на 24.11.2015 32576-15 на 24.11.2015 32577-15 на 24.11.2015 |

А-XV-в-6,7,8,12,16 ✓13479-15
А-XIV-в-4,8,12,16 ✓6117-15
✓6118-15
✓32575-15
✓32576-15
✓32577-15

кабеля 110кВ
ст. м. 11
Щелковская
21.04.2016

Марка кабеля: ПвПу 2гж 1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110кВ

L1 М10-ПС "Самарская" = 478.05м (280.81м без учета ГНБ)

L2 М10-ПС "Самарская" = 499.90м (304.68м без учета ГНБ)

$L_{общ}$ = 1865,39

13597-16

Акелина Т.В.

Лист 11
План М 1:500
(М10-ПС "Самарская")

| | | |
|---|---|---|
| т. 8-495-638-04-39<br>ф. 8-495-638-04-36 | ОАО "Москабельсетьмонтаж"<br>инн 7708659347 | СКАНИРОВАНО 05 МАЙ 2016 |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ КЛ 110 кВ<br>Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110кВ "Бутырки-Самарская А, Б"<br>по Адресу: Орловский пер. | | КЛ-ТОР 8 |
| Проектная организация | ЗАО "СП "Энергосетьстрой" | Проект № К1-ЭСС/14062011 |
| Административная инспекция СВАО округа | | Ордер №14020179 от 14.05.2014г. на право производства работ |
| Строительство начато | 2014 г. | Проект согласован ОПС№ 7575 от 26.10.12г. |
| Строительство окончено | 2016 г. | |

| Должность | Для документов МКСМ МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ | Подпись | Фамилия | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Нач. СМУ-1 | | | Мякотин М.В. | |
| Нач. участка | | | Мякотин П.В. | |
| Вед.Геодезист | | | Карнаухов В.Е. | 08.04.16 |

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
52

# 4075а-21

Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Главный инженер
Северо-Западного РЭС
Курочкин С.С.
«___» _____ 20__ г.

К/С № 34612-20

Lплан(А1-Б1)=97.42 м
Lпрофиль(А1-Б1)=99.77 м

| | |
|---|---|
| Заказчик: АО"ОЭК" | Подрядчик: ООО "ТЭК"<br>тел. (факс) 8 (495) 663-90-74<br>ИНН 773 832 84 31 |

Исполнительный чертеж закрытого перехода № 1 (А1-Б1)
вблизи Яблоневая Аллея 308стр1
Объект: «Прокладка 1 КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 22692 до ВРЩ 0,4 кВ межрегиональная ярмарка, г. Москва, г. Зеленоград, Яблоневая аллея, между корп. 317А и 313Б»

| | |
|---|---|
| Проектная организация: | ООО "ТЭК" |
| № проекта: | 24-1082-КС-21-ТКР |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Административная инспекция | Ордер № | | |
| Стр-во начато | 2020 | Согласование с ОПС № | |
| Стр-во окончено | 2020 | | |
| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
| Нач. ПТО | | Калниньш А.О. | |
| Нач. участка | | Тихонов В.А. | |
| Геодезист | | Ишмухамедов М.А. | |
| Исполнитель | | Головин Н.Ю. | |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Исполнительной съёмке трасса кабеля ГИБДД с ОПС согласован.

Рук.гр.: Смирнова А.А. 29.02.04

00-20-05

СКАНИРОВАНО 24 ФЕВ 2009 СЕКТОР №3

Эпз. 4 Ла сдана в МГГТ.

Государственное унитарное предприятие "Московское городское геодезическое и картографическое бюро" ГУП "МОСГЕОСЪЕМКА" № 0963

В 2-х участках (Участок 2)

Приложение-каталог координат L общ.=165.95 м.

Без круглой печати ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ" недействителен

Москомархитектура

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ТРАССЫ КАБЕЛЯ ГИБДД

Масштаб 1:500

ЗАКАЗ № 6/5275-03

Заказчик ЗАО УФСК "Мост"

Адрес участка ул.Шереметьевская

Номенклатура А-15-08-6

Отдел № 6

| | | |
|---|---|---|
| Главный инженер | Каминский Р.М. | |
| Начальник сектора | Стрелков А.А | |
| Начальник группы | Кузьменко Н.В. | |
| Корректор | Кузьменко Н.В. | |
| Составитель плана | Мухина А.Л. | |
| Чертежник | | |
| Топограф | Мохнухин С.А. | |

Дата выпуска "22" января 2004 г. © Мосгеотрест

Использование плана другими организациями не допускается

3054

1,25 г

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22

Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2

Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)


Лист




| Взаим. инв. № | |
|---|---|
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 3/4660-22<br>Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2<br>Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ) | Лист<br>55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Летцова
29/09 09




А-XV-8-6

3 л. кабели вр. проложены от РП-15101 до т. 120 (нов. 77, пром 342) - Ушб
Исп. чертежи на З.П. теперь ТНБ (2+1 рез.) № 3354, 3355, 3356 в 2007 году
прилагаются

Начальник Службы кабельных трасс
Открытое акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая компания"
Филиал Московские кабельные сети

18.05.2009

1 тп.

# КС 8971-08

**Lтр.=191,36 м**

613-09

| | | |
|---|---|---|
| т/ф 613-16-30 | ООО "СК Рест" | |
| Кабельные линии 10кВ для электроснабжения центра культуры, искусства и досуга им. А.И. Райкина, ул. Шереметьевская, вл. 8 | | |
| Исполнительный чертеж: | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 кВ | |
| Проектная организация | ГУП "Мосинжпроект" | Заказ N 05-7183 |
| Администрат. инспекция | | Согласование с ОПС |
| Строительство начато | 2008 г | 322 от 29.01.2007г. |
| Строительство окончено | 2009 г | Ордер N 07442176/1 |
| Главный инженер | | Шувалов А.С. |
| | | Велечжанин С.А |
| | | Васильев А.А |
| | | Васильев А.А |
| | | Листов 1 |

4869а-09 ич пл 1

18649-09


Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)




1 л

А-XV-8-6,10,9

Начальник Службы кабельных трасс
Открытое акционерное общество
Филиал Московские кабельные сети

18.05.09

"ЕОТРЕСТ"
е положение
проверено
твует натуре.
та 18.05.09

е от проекта
ЕРЖДЕНО
05.10.09

# КС13395-08 (07) 8971-08

## Lтр.=323,06 м

| | |
|---|---|
| т/ф 613-16-30 | ООО "СК-Рест" |
| Кабельные линии 10кВ для электроснабжения центра культуры, искусства и досуга им. А.И. Райкина, ул. Шереметьевская, вл. 8 | |
| Исполнительный чертеж: КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 кВ | |
| Проектная организация | ГУП "Мосинжпроект" — Заказ N 05-7183 |
| Администрат. инспекция | Согласование с ОПС |
| Строительство начато | 2008 г — 322 от 29.01.2007г. |
| Строительство окончено | 2009 г — Ордер N 07442176/1 |
| Главный инженер | "СКрест" — Шувалов А.С.. |
| Начальник участка | Велечжанин С.А. |
| Геодезист | Васильев А.А. |
| Составил | Васильев А.А. |
| Лист 1 | Листов 1 |

4870а-09 ич пл 1

18.05.09

| Взаим. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|---|---|---|

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

4990а-18

4990-18
1и

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Государственная услуга "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве"
Регистрационный номер 4990-18
Исполнительная документация принята для размещения в Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.
Должность Консультант Отдела Геонадзора
Критаров К.В.
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата "02" 08 2018 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Мосгаз
Управление технического надзора
Проверено
№
От "27" 07 20 18
Подпись

КС 14574-17, 19414-17, 5537-18.
Lтраншеи 132.2 м.

тел. 8 499 500 61 86

# ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"

Реконструкция газопровода по адресу: г. Москва, Октябрьская ул

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ: ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗ-ДА

СКЗ-ул. Октябрьская,68; ВП №1

План м 1:500;
Схема привязок Б/М

| | | |
|---|---|---|
| ОРДЕР №17020164 | ООО "ИнжЦентрПроект" | Проект согласован с ОПС №1531 от 29.03.2016 г. |
| Управление технического надзора АО "МОСГАЗ" регистрация № 233 от 31.05.2017 г. | ПРОЕКТ №- МГ-ДПР-2157-ГСН ГИП Иванов А.В. | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАТО: 2017г. | | Лист: 1 Всего листов: 1 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКОНЧЕНО: 2018г. | | |

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Гл.инженер | Чернявский И.Г. | | |
| Нач. уч-ка | Али Ринас | | |
| Геодезист | Гавриков Р.А. | | |
| Прораб | Пасякин В.Н. | | |
| инженер УТН | Демкина А.В. | | |

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Мосгаз
Инженер Управления технического надзора №3

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
58

5142а-09 ич пл 1

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
11" 06 2009 г. за № 5142-09
Принял

РАЙОН КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ №5
ЧЕРТЕЖ ПО НАТУРЕ ВЕРЕН
"29" мая 2009 г.
Инженер по приемке сооружений

"Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" (ГУП "Мосгоргеотрест") МОСКВА

5142-09

316-И
L=20.70

ЛОТ КООРДИНАТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказ № 6/5170-09 от 14.04.2009 | | | |
| Заказчик: МГУП "Мосводоканал"<br>Наименование объекта: трасса канализации | | | |
| Адрес объекта: Шереметьевская ул., д.13 к.2<br>Номенклатура: А-XV-8-5,9 | Лист | Листов | Масштаб |
| | 1 | 1 | 1:500 |
| недействителен<br>изациями | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ | © ГУП "Мосгоргеотрест" | |

5142-09

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
59

| | |
|---|---|
| 20508 | 283 |
| 20849 | 15243 |
| 21542 | 4230 |
| 21543 | 12443 |
| 21544 | 12383 |
| 23246 | 3528 |
| 23848 | |
| 24633 | |
| 25651 | |
| 25787 | |
| 26211 | |
| 26633 | |
| 27208 | |
| 27354 | |
| 27524 | |
| 27638 | |
| 27773 | |
| 28772 | |
| 17625 | |

23374
15770
22918

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Государственная услуга "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве"
Регистрационный номер 56869-18
Исполнительная документация принята для размещения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.
Должность Начальник Отдела Геонадзора
Плешко И.В.
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата "28" 08 2018 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Мосгаз
Управление технического надзора
Проверено
№
От "17" 07 2018 г.
подпись

**5686а-18**

L=2144.5 м

| | | | |
|---|---|---|---|
| **АО "ИК ТЭС"** | | *тел.: 8 (495) 317-12-11* | |
| *Реконструкция стального газопровода по адресу: г. Москва, Октябрьская ул. (ТЗ № 597 к/2)* | | | |
| *Исполнительный чертёж М 1:500* | *План газопровода ср.д. ( 7 -й этап)* | | |
| *Проектная организация* | *ООО "ИнжЦентрПроект"* | | *Проект № МГ-ДПР-2362-ГСН* |
| *Зарегистрирован АО "Мосгаз" №328 от 17.07.2017г.* | | *ОПС №3378 от 16.06.2016г. Ордер № 17020221 от 23.06.17г.* | |
| *Строительство начато* | *17.07.2017г.* | *Строительство закончено* | *26.06.2018г.* |
| *Должность* | *Подпись* | *Ф.И.О.* | *Лист 1* |
| *Ген. директор* | | *Тумгоев А.М.* | |
| *Прораб* | | *Засеев И.В.* | *Листов 17* |
| *Геодезист* | | *Архипов А.А.* | |
| *Инженер технадзора* | | *Суханова И.М.* | |

Для документов №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Мосгаз Инженер Управления технического надзора №21

Формат

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист 60

5732а-18

5732-18
1 ч

Комитет по архитектурно-градостроительному контролю города Москвы
Государственная услуга "Прием исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве"
Регистрационный номер 5732-18
Исполнительная документация принята для размещения на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.
Должность Начальник Отдела Геонадзора
Плешко И.В.
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата "29" 08 2018 года

КС: №16823-17 23685-17
КС: №17210-17 24139-17
КС: №28026-17
КС: №25136-17

Lгор =157.8 м

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСГАЗ
Управление технического надзора
Проверено
№
От "14" 08 2018 г.
Подпись

тел. 8 499 500 61 86

# ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"

Реконструкция газопровода по адресу:
г. Москва, Октябрьская ул.
План м 1:500; Продольный профиль Мг1:500 Мв1:100;

| | | |
|---|---|---|
| ОРДЕР №17020164 | ООО "ИнжЦентрПроект" | Проект согласован с ОПС №1531 от 29.03.2016 г. |
| Управление технического надзора АО "МОСГАЗ" регистрация № 233 от 31.05.2017 г. | ПРОЕКТ №- МГ-ДПР-2157-ГСН ГИП Виданова Л.Г. | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАТО: 31.05.2017г. | | Лист 1 Всего листов 2 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКОНЧЕНО: 26.06.2018г. | | |

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Гл.инженер | Чернявский И.Г. | | |
| Нач. уч-ка | Али Ринас | | |
| Геодезист | Гавриков Р.А. | | |
| Прораб | Пасякин В.Н. | | |
| инженер УТН | Суханова И.М. | | |
| инженер УТН | Демкина А.В. | | |

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСПЕЦСТРОЙ" ОГРН 1067746062993 МОСКВА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Инженерная служба надзора Инженерного управления Технического надзора №27

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
61

d=273x9мм d=100
черт. ЭЗК-09.00

6041-13 ич пл 1

Отступление от проекта
ОПС УТВЕРЖДЕНО
Рук. группы
Инженер Ярковая Е.С. 07.08.2013

Архитектура
ГУП
"МОСГЕОТРЕСТ"
ИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
15.10.2013 г. № 6041-13

ОАО «МОСГАЗ»
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ
ЦЕХ № 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСГАЗ
Управление технического надзора
Проверено
№
От «23» 07 2013 г.

КС № 10290-13 г.

А-XV-8-6
L=63.4

рецепция тирасс
на ситуации

ООО "ТехМонтажГрупп" т. 8-499-263-14-66 Факс 8-499-263-14-66

Исполнительный чертеж электрозащиты
по адресу: ул. Октябрьская д. 68

| | | |
|---|---|---|
| Проектная организация | ООО ПБ ВЕКТОР | Проект N 2009-137,АЗ |
| АТИ СВАО г.Москва | | Ордер аварийный |

| | | |
|---|---|---|
| Строительство начато | Июнь-13 | Согласование с ОПС N 2844-2010 |
| Строительство закончено | Июль-13 | |

| Должность | Подпись | Фамилия |
|---|---|---|
| Гл. инженер | | Дубиллер С.Ю. |
| Прораб | | Хаджаев Б.А. |
| Геодезист | | Шамринов ВЕ |
| | | |
| Технадзор | | Самарина |

| Всего |
|---|
| 139 |
| |
| |
| |
| 139 |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСГАЗ
Инженер Управления технического надзора № 14

16805

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
62

# ДЛИНА ТРАССЫ ТЕПЛОСЕТИ:

## 2d 80/160 "Касафлекс" в ППУ и ПЭ L= 81,65 м
## в сущ. канале

6048-06

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
Планово-высотное положение
т/с _____ проверено
чертеж соответствует натуре.
отклонение от проекта нет
7242-06
Ломова
14.08.06

ОАО "МОЭК"
Филиал № 3
«Северо-Восточный»
Предприятие № 1

А-15-8-5,6

Директор Пр. №1
Фил. №3 ОАО „МОЭК" Попов В.В.

6048

КС № 7242 -06

| | | |
|---|---|---|
| ООО "Спецпроектстрой" ТЕЛ. 689-4114 | | |
| Исполнительный чертеж теплосети 2d 80/160 "Касафлекс" в ППУ и ПЭ в существующем канале по адресу: Октябрьская ул., влад. 72 | | |
| ООО "ОТИКС" | | Проект № 25-2006 г. |
| Административная инспекция Северо-Восточного округа | | Ордер № |
| начало работ | 06.2006 г. | ОПС № |
| окончание работ | 08.2006 г. | выполнено в натуре |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Гл. инженер | | Орлов В.А. |
| Прораб | | Иванов Г.Ю. |
| Геодезист | | Троицкий И.Б. |
| | | |

6048а-06 пл 1

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист 63

Нет оригинала

6252-2/11

11

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
Планово-высотное положение
Тр ГНБ 220кВ проверс...
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта нет 4242-10
КС № 9436-11
Проверил Иванова
Дата 1.11.2011

Москомархитектура
ГУП
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРИНЯТ
15.11 2011 г. за № 6252 2/11
Принял

А-XV 8-5,6
по проекту

КЛ 220 кВ находится на балансе и эксплуатируется ОАО „ОГК"

ОАО «Объединенная энергетическая компания» Высоковольтные районные электрические сети
Главный инженер
«10» 10 2011

К/С № 9436-11

306,10
~~304,73~~ L=306,76 ; ~~327,14~~ 324,62

| | |
|---|---|
| Заказчик: ЗАО "ПК "ИнжЭнергоСтрой" | Подрядчик: ООО "Строительное Управление №30" тел. (факс) 510-51-89 |
| Исполнительный чертеж закрытых переходов 18-18' и 18а-18а' вдоль 5-го Марьинского проезда. (план и профиль) Объект: Кабельная линия 220 кВ "ПС Мещанская - ПС Красносельская 1,2" | |
| Проектная организация: № проекта: Дата составления: | "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 7043П-ПЗ-4 |
| Административная инспекция | Ордер №11021012 до 15.10.2011 г. |

| | | |
|---|---|---|
| Стр-во начато | 17.09.2011 | Согласование с ОПС №4242-10 от 19.08.2010 г. 133 |
| Стр-во окончено | 27.09.2011 | |

| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
|---|---|---|---|
| ГИП | | Капустин А.С. | |
| Нач. участка | | Сударьков Ю.В. | |
| Маркшейдер | | Якимов С. Ю. | |
| Исполнитель | | Калниньш А.О. | |

905 588 2845 КАПУСТИН А.С.

6252а-11 ич пл 1

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
64



# 7145а-21

КС N15566–21; 16780–21
длина трассы L=55,10м.
длина трассы водовыпуска L=4,45м.

| | | |
|---|---|---|
| ООО "БонСтрой" | | |
| Исполнительный чертеж<br>Тепловой ввод ПАО "МОЭК" по адресу :<br>г. Москва, Октябрьская ул., д.91 стр.2<br>Перекладка теплового ввода | | ПЛАН<br>ПРОФИЛЬ |
| проектная организация | ООО "Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС" | Проект N<br>798–ПИР/17–7–ТС |
| Административно–техническая инспекция | СВАО | Ордер N 02080486<br>от 15.04.21 |
| Строительство начато | 05.2021 | Проект согласован<br>с ОПС N5690–18<br>от 25.09.2018 |
| Строительство закончено | 06.2021 | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Гл. инженер | | Силаев П.А. |
| Начальник участка | | Сагельдин М. |
| Исполнитель | | Иванова Т.А. |

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
65




| Взаим. инв. № | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подп. и дата | | | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | | | |
| | | | | | | 3/4660-22<br>Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2<br>Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ) | Лист<br>66 |
| | | | | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |



ена 2-х колодцев скв. N1 и скв. N2
один общий колодец
асована: ОАО „Метрогипротранс"
ный инженер проекта
дела ПТС
. отдела ПТС

/Тамазова/
28.02.11 /Перова/
/Михайлова/

7303а-10
1 л

дителем верно:

Пантета Н.В.

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
Планово-высотное положение
водостока (не)проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта шахты /6791.09
КС № 4284-10
Проверил Кочнев
Дата 16.11.10г

Отступление от проекта
ОПС УТВЕРЖДЕНО Шубина И.Л.
Рук. группы
Инженер Пантета Н.В.
11.04.2011

Отступление от проекта в т. №2; 1; скв. 1

Л. XV-8-6.

"Соникс"

Шапохова Е.М.

Водосток самотечный d400 L=37.30
напорный d200 L=9.20
Lоб = 46.50

4938-11

К.С. 4284-10

| | | | |
|---|---|---|---|
| т.8-499-244-05-36 | ООО „Соникс" | | |
| Исполнит. чертеж водостока от сантехскважин N1 и N2 по адресу: ул. Шереметьевская N17к.2 | | | |
| проектная организация | „Метрогипротранс" | проект: ЛД-63-10С31 | |
| Администрация СВАО | | ордер 09142116 | |
| строит-во начато | 2010г. | ОПС 6792 от 11.09.08г. | |
| строит-во закончено | 2010г. | | |
| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
| Гл. инженер | | Афонькин | |
| Прораб | | Кудашов | |
| Геодезист | | Шевчук | |

7303а-10 ич пл 1

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
67

Приемка исполнительной документации для ведения
Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений
в городе Москве
ГБУ «Мосгоргеотрест»
Регистрационный номер 7677а-18
Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети (сооружения) на местности.
Отклонений от проекта нет.
Специалист _____ ( _____ )
Дата "30" 10 2018 года

7677а/1
1и

Эл. кабели 4/и прокладка
от т. 1(ТП 17941) – до т. 39(д.19к2 стр2)
– 1 каб.

7677а-18

31.08.18

МКС - филиал ПАО «МОЭСК»
Начальник
службы кабельных трасс
_____ А.В. Рыжов

**Примечание: на исполнительном чертеже по прокладке 4 КЛ 0,4кВ применяются трубы марки ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО 160/120 N 1250 F3, d=160мм, с толщиной стенки 9,4мм.**

*S lтр.общ.*=164,2 м  992-18  *№ КС:16722-18*

| | | |
|---|---|---|
| т.772-79-60<br>ф.772-79-90 | ООО"ГК"СК-3" | (ИНН:7716819160) |

**Исполнительный чертёж кабельной линии по объекту:**
Строительство 1 КЛ-0,4 кВ от ТП 17941 до ближайшей стены фасада здания, по адресу: г. Москва, ул. Шереметьевская, д.19, корп.2, стр.2

**Адрес работ:** *ул. Шереметьевская, д.19, корп.2, стр.2*

| | | |
|---|---|---|
| Проектная организация | ООО"ГК"СК-3" | 2016-044 |
| Административная инспекция | г.Москвы | План М : 1:500 |
| Строительство начато | 2018 | Согласование с ОПС №6147-18 |
| Строительство закончено | 2018 | ордер №02081152 |

| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
|---|---|---|---|
| Директор | | Суранов Н.В. | Листов 1 |
| Нач. участка | | Бражный А.А. | Лист 1 |
| Геодезист | | Родин А.В. | |
| Инженер | | Гладышева Л.А. | |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТРОЙКОМПЛЕКС-3" ИНН 7716819160 ОГРН 1167746343103 МОСКВА

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист




Акционерное Общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Главный инженер Северо-Восточного РЭС
Шишмарев А.В.
№ 21213-21, г. 16704-21

**9441а-21**

L трассы =288.59 м.

| | | |
|---|---|---|
| ООО "Кубань-56" | | |
| Жилой дом по адресу: г. Москва, Шереметьевская ул., д.13, корп.1 | | |
| Исполнительный чертеж : Наружное освещение | | |
| Проектная организация | АО "ЦНИИЭП жилища" | Шифр: 2-17-ЭН |
| А Т И | С В А О | ОРДЕР № |
| Строительство начато | | Проект согласован |
| Строительство закончено | | с ОНС №5386-20 |
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО |
| Нач. участка | | Кононов В.С |
| Геодезист | | Магауенов Р.К. |

«Кубань-56»


Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)




Примечание:

Глубина заложения кабеля в земле 0,7 м от поверхности земли.

L общ =147,63 м из них в тр. а/ц d=150 L=49,22 м


КСП 18567-15

| | | |
|---|---|---|
| Тел. 8(495)786-43-67 | ООО "ГОРИЗОНТ" | |
| Г.Москва, ул.Шереметьевская, д.5, к.1, д.13, к.1 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | | ПЛАН |
| Проектная организация | ООО "ЦентрСтройПроект" | Проект № 185-П-1370-ИОС 1.1-Р |
| Административная инспекция | Ордер на производство работ № 150200381/1 от 15.10.2015 | |
| Строительство начато | | Согласование с ОПС № 10621-14 |
| Строительство закончено | | |

| Должность | Подпись | Фамилия |
|---|---|---|
| Гл. инженер | | Саакян С.Р. |
| Нач. участка | | Спиркин Е.В. |
| Выполнил | | Богородский С.Ю. |
| Проверил | | Мохонь А.Г. |

филиал ПАО «МОЭСК»
Заместитель начальника
службы кабельных трасс
И.Б.Мальникова

9462а-15 ич пл 1




10377а-21

Lобщая труб.=162.35м.
т.ч. в ст.ф-ре 702/720мм.=36.45м.
ПЭ 100 SDR 17 600/630 мм.=15.35м.

КС-11839-21

на 2-х листах
лист 1

| | |
|---|---|
| ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ 10"<br>117209, Москва, Севастопольский пр-т, д.28, корп.8 | Тел./факс 8(499)789-25-18<br>ИНН 7727293793 |
| Жилой дом по адресу:<br>г. Москва, СВАО, район " Марьина роща" Шереметьевская ул., вл.13 корп. 1 | |
| **Исполнительный чертеж водостока** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Проектная организация | АО"ЦНИИЭП жилища" | Шифр: 02-17-НВК | |
| Административная инспекция СВАО г. Москвы | | Ордер № | |
| Строительство начато | сентябрь 2020 | Согласование с ОПС 6372 от 11.09.2020г. | |
| Строительство закончено | май 2021 | | |
| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
| Директор | | Гамаюнов А.А. | |
| Прораб | | Родин А.В. | |
| Геодезист | | Руснак С. | |

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
71

Чертеж. чертеж не
З.П. методом ГНБ ~ 11861
прилет.

18.12.2020

Филиал ПАО «Россети Московский регион» Московские кабельные сети
Начальник
Службы кабельных трасс
_____ А.В. Рыжов

Согласовано
ТУ И-19-00-941621/125/КС
18.12.2020

МКС-филиал
ПАО «Россети Московский регион»
Управление кабельных сетей Северо-Восточного округа
5 ремонтно-эксплуатационный район
Главный инженер

**10918а-20**

~ 11861

Lпл.= 65,82 м
Lпроф.= 67,17 м

КС № 33705-20

| | |
|---|---|
| ТЕЛ. 8(495)274-04-45 | ООО "НПК Химстройэнерго" ИНН 7716646447 |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ закрытого перехода методом ГНБ №2 т.2а -т.2б
Объект: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП 19371, ТП 13262 в сторону ВРЩ - 0,4 кВ 1,2 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Шереметьевская, корп.1, влад. 13
Адрес объекта: г. Москва, ул. Октябрьская, д.62

| | | |
|---|---|---|
| Проектная организация | ООО "НПК Химстройэнерго" | Проект И-17-00-911275/102/МС |
| Административная инспекция округа | Ордер на право производства работ №20020334 от 30.07.2020 | |
| Строительство начато | 11.2020 | Проект согласован в ОПС № 1461-20 от 11.03.2020 |
| Строительство закончено | 11.2020 | |

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ФАМИЛИЯ И.О. | ДАТА |
|---|---|---|---|
| Начальник ОПП | | Сагдуллин Р.В. | |
| | | | |
| Вед.спец.ОПП | | Исбандиярова Е.Д. | |
| Исполнитель | | Горюнова К.С. | |

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист

Согласован
исполнительный план закрытого перехода
методом ГНБ через Шереметьевская
Начальник отдела
кабельных линий
ЗАО "СП Энергосетьстрой" Строченко А.В.
09.12.2014г.

12418а-14

1ч

12418а-14 ич пл 1

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
Планово-высотное положение
м/уб ГНБ проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта нет
КС № 15760-14
Проверил Обухов Б.
Дата 13.01.2015г.

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - филиал Высоковольтные кабельные сети
СКТ
Начальник
"__" 12 2014 г.

А-15-08-6

КС - № 15760-14

Диаметр скважины 650мм

$L_{пл\ А-В}$=52.15м $L_{пр\ А-В}$=54.54м

$L_{пл\ С-D}$=51.56м $L_{пр\ С-D}$=54.23м

т. 8-495-679-70-83
ф. 8-495-638-04-39

| | | |
|---|---|---|
| Наименование чертежа | **Исполнительный план закрытого перехода**<br>объект: Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110кВ "Бутырки- Самарская А, Б"<br>адрес: ул. Шереметьевская<br>Закрытый переход методом ГНБ: ул. Шереметьевская д.19 | |
| Проектная организация | ЗАО "СП "Энергосетьстрой" | Проект № К1-ЭСС/14062011-ЗП |
| Строительство начато | 2014 | Проект согласован: ОПС N 7575 дата от 26.10.12 на проект |
| Строительство закончено | 2014 | Проект согласован: |
| Административная инспекция СВАО округа | Ордер N 14020179 на право производства работ. | |
| Строительная организация | Открытое Акционерное Общество Москабельсетьмонтаж<br>адрес: г.Москва ул.Южнопортовая д.17 | |

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Начальник управления УСР | Гаврилин Д.И. | | |
| Маркшейдер | Карнаухов В.Е. | | |
| Нач. участка УСР | Камаев Д.В. | | |

Открытое Акционерное Общество Москабельсетьмонтаж
документов МКСМ

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
73

Передано в ФГИ
для постановки
на баланс КП ЧГС.
Сдал вед. инж. 22.11.2021
Заместитель начальника
инженерного управления
по эксплуатации.

12515а-21

# ЛИСТ-1

КГС–31491/21 4отв L=98.90м

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ООО ГЛОБАЛ-СТРОЙ<br>телефон | | |
| Исполнительный чертёж на телефонную канализацию по адресу:<br>**Москва, СВАО, район "Марьина роща",Шереметьевская ул., вл. 13, к. 1** | | | |
| Проектная организация | АО "ЦНИИЭП жилища" | Чертёж 2-17-НСС1<br>Дата выпуска | |
| АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ -ОАТИ | | Ордер 20050311 от 01.09.2020<br>на право производства работ | |
| Строительство начато | 2021 год | Проект согласован с<br>**ОПС № 9595-20** | |
| Строительство завершено | 2021 год | | |
| Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
| Гл. инженер | | Асташкин А.П. | 28.10.21 |
| Прораб | | Степунин А.В. | 28.10.21 |
| Геодезист | | Мухин А. Г. | 28.10.21 |
| | | | |

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
74

13184а-17

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
Планово-высотное положение
трубы ГНБ проверено
отвод соответствует натуре.
Отступление от проекта нет / 3689-17
АС № сер 4 кл
Проверил Куликова НВ
Дата 9.11.17


Москомархитектура
ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
исполнительный чертеж
трубы ГНБ принят
"10" 01 2018 г. № 13184-17
Принял

А-XVI-8-5; 1,
А-XVI-7-8,16,1 12
А-XVI-8-9; 13
А-XV-7-4
А-XV-8-5; 9.

РАССМОТРЕНО
Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Ссверо-Восточного РЭС
Куров А.С.
«12» 12 2017 г.

по проекту

дата съемки: 29.09.2017г. 21114-17; 21867-17
Приложение: каталог координат. 21122-17 21869-17
КС № 19327-17 (1скв.) 19328-17
З/п №2 L профиль =106.0м. L план = 103.5м.
Lобщ = 776.50.




| | |
|---|---|
| тел.8-(495)269-0817 | ООО "ТАНДЕМ" |

Исполнительный чертеж закрытого перехода №2 методом ГНБ
*Строительство 2 КЛ 20 кВ от ПС № 864 «Мещанская» до ПС № 132 «Абрамово»*

| | | |
|---|---|---|
| проектная организация | ООО "ТАНДЕМ" | Проект 260/КС-17-ЭС.2 |
| Административная инспекция | | Ордер N |
| Строительство начато | 09.2017 | ОПС 3689-17 |
| Строительство закончено | 09.2017 | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Нач. участка | | Гурцкая Н.А. |
| Геодезист | | Мочульский Р.Г. |
| | | |
| | | |

8-916-1662341

13184а-17 ич пл 1

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
75

3. Проходимость каналов проверена комиссией и принята удовлетворительной.
4. Заделка концов труб выполнена с применением полиэтиленовый заглушек.

Москомархитектура
ГБУ"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
исполнительный чертеж
принят
"9" 01 2018 № 13185-17

Принял

Плановое-высотное положение труб ГНБ проверено
Чертеж соответствует натуре.
Отступление от проекта
КС № 26243-17
Проверил
Дата 28.XII.17г.

13185а-17
4ич

А-XVI-7-4,5
А-XVI-8-1,
А-XV-8-1,5
А-XV-8-11,10

Отступление от проекта
ОПС УТВЕРЖДЕНО
Рук. группы
Инженер
Голяткина З.С.
29.12.17г.

РАССМОТРЕНО
Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Северо-Восточного РЭС
Куров А.С.
«» 2017 г.

с отступлением.

ОПС: согласно

дата съемки: 05.12.2017г.
Приложение: каталог координат.
КС № 26243-17 (1скв.) 51200-14; 21868-14; 51252-14; 21869-14
З/п №1 L профиль =274,0м. L план = 268,4м.

| | |
|---|---|
| тел.8-(495)269-0817 | ООО "ТАНДЕМ" |

Исполнительный чертеж закрытого перехода №1 методом ГНБ
*Строительство 2КЛ 20кВ от ПС № 864 «Мещанская» до ПС № 132 «Абрамово»*

| | | |
|---|---|---|
| проектная организация | ООО "ТАНДЕМ" | Проект Шифр: 194/КС-17-ЭС |
| Административная инспекция | | Ордер N |
| Строительство начато | 11.2017 | ОПС № 3689-14 |
| Строительство закончено | 12.2017 | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Нач. участка | | Гурцкая Н.А. |
| Геодезист | | Мочульский Р.Г. |
| | | |
| | | |

8-916-1662341

13185а-17 ич пл 1

9/6/23985

СКАНИРОВАНО
ВХ ДЕК 2017
СТДЕЛ №5

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Лист
76

ЭТ»
Прокладка согласно положению
трубы ГНБ проверено
Отступление от проекта натуре.
КС № сш. ИП 1
Проверил Лемешова ИВ
Дата 28.XII.17

13186 а17
8 л

РАССМОТРЕНО
Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Ссверо-Восточного РЭС
Куров А.С.
«12» 12 2017 г.

Отступление от проекта
СПС УТВЕРЖДЕНО
Рук. группы
Инженер
Голяткина З.С.
29.12.17г.

Дата съемки: 05.12.2017г.
Приложение: каталог координат.
КС № 26242-17 (1скв.)
З/п №1 L профиль =274,0м. L план = 268,3м.

| | |
|---|---|
| тел.8-(495)269-0817 | ООО "ТАНДЕМ" |

Исполнительный чертеж закрытого перехода №1 методом ГНБ 2 КЛ 20 кВ от ПС 864 «Мещанская» до переходных муфт кабельных вводо в ст. м. "Марьина Роща"

| | | |
|---|---|---|
| проектная организация | ООО "ТАНДЕМ" | Проект Шифр: 194/КС-17-ЭС |
| Административная инспекция | | Ордер N |
| Строительство начато | 11.2017 | ОПС 3689-17 |
| Строительство закончено | 12.2017 | |
| Должность | Подпись | Фамилия |
| Нач. участка | | Гурцкая Н.А. |
| Геодезист | | Мочульский Р.Г. |
| | | |
| | | |

8-916-1662341

13186а-17 ич пл 1

СКАНИРОВАНО
ВХ. ВЕН 2017
ОТДЕЛ №5

9/6/23993

| Взаим. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|---|---|---|

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 3/4660-22<br>Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2<br>Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ) | Лист 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

13187а-17
12 ич

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
Планово-высотное положение
чертеж ГНБ проверено
Чертеж соответствует натуре
Отступление от проекта нет
ЗС № см л №2
Проверил Литвинова И.В
Дата 9.01.18г

(3689-17)


РАССМОТРЕНО
Акционерное Общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Северо-Восточного РЭС
Куров А.С.
«12» 12 2017 г.

Москомархитектура
ГБУ"МОСГОРГЕОТРЕСТ"
исполнительный чертеж
принят
10.01.2018 № 318947
Принял

А XVI-8-1,5,9,13 А XV-7-9
А XVI-7-8, 13, 9, 12 А XV-8-5,9

дата съемки: 29.09.2017г.
Приложение: каталог координат.
КС № 19325-17 (1скв.) 19326-К; 21234; 21424-К
З/п №2 L профиль =92.40м. L план = 89.80м. 21864-К2186617

по проекту




| | |
|---|---|
| тел.8-(495)269-0817 | ООО "ТАНДЕМ" |
| Исполнительный чертеж закрытого перехода №2 методом ГНБ 2 КЛ 20 кВ от ПС 864 «Мещанская» до переходных муфт кабельных вводо в ст. м. "Марьина Роща" | |
| проектная организация: ООО "ТАНДЕМ" | Проект Шифр: 194/КС-17-ЭС |
| Административная инспекция | Ордер N |
| Строительство начато: 09.2017 | ОПС N 3689-17 |
| Строительство закончено: 09.2017 | |
| Должность | Подпись / Фамилия |
| Нач. участка | Гурцкая Н.А. |
| Геодезист | Мочульский Р.Г. |
| | |
| | |
| 8-916-1662341 | |

13187а-17 ич пл 1

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

3/4660-22
Адрес участка: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2
Объект: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)


Лист
78


# Приложение Т. Копия инженерно-топографического плана (части 1-2)

3/4660-22-ИГДИ
в 2-х частях
часть 1-я

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |






X=14650
Y=7100
X=14550
Y=7100
X=14500
Y=7100
ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
ВЫНОСКА 2
ВЫНОСКА 3
ВЫНОСКА 4
Отстойник
ГАЗОН
ЛИПА
ТОПОЛЬ
d-200н.д.см
d-400см
d-225пнд
d-100н.д.см
d-150н.д.см
d-110н.д/э
d-108н.д.см
d-63ср.д.п/э
d-57ср.д.см
d-225н.д/э
d-315н.д/э
d-200кер.
d-500кер.
d-400ср.д.см.б.д.
d-300н.д.см.б.д.
d-273ср.д.см
d-200кер
d-100см.б.д
d-800ср.д.см.б.д
d-426ср.д.см
d-2x89-2x70-50
1760x760
d-2x1338.к.
d-2x450.к.
d-2x250
1040x650
d-2x1338.к.
d-2x1338.к.
d-2x219
1610x990
d-2x219
1610x990
d-2x108в.к.
d-2x108в.к.
d-2x219
1610x990
d-89пх.к.
d-100пх.
Ф-р d-150пх.
Ф-р d-273ср.
Ф-р d-600см
Ф-р d-400см.
Ф-р d-400см.
Ф-р d-200н.д.см
Ф-р d-2x273ср.
P<0.3МПа d-63ср.д.п/э
P<0.3МПа d-57ср.д.см
P<0.3МПа d-400см.Р-3атм.
P<0.3МПа d-57ср.д.см.
P<0.3МПа d-225н.д/э
P<0.005МПа
P<0.3МПа
N19416
N26795
N33129
N25295
N36475
N25298
N19415гидр
N3207
N5633
N5858633
840x460
840x460-50-40
2пр.ГНБ
2пр.ОРУД
3пр.ГНБ
4пр.ГНБ
6пр.ГНБ
8пр.
1пр.ОРУД
2пр.ОРУД
2пр.ГНБ
3пр.ГНБ
4пр.ГНБ

3/4660-22-ИГДИ
в 2-х частях
часть 2-я

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

| 1 | 2 |
|---|---|




## Условные обозначения линий градостроительного регулирования

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| КРАСНАЯ | границы территорий общего пользования улично-дорожной сети | ЛЭП | границы лесопарковых зеленых поясов | КЛ ТОП | границы территорий общего пользования |
| береговая | границы береговых полос | зона регулирования застройки охн | границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности | ПК | границы объектов природного комплекса города Москвы |
| | границы водоохранных зон | ПОХД | границы полос отвода железных дорог | КЛ ЛО | границы территорий, занятых линейными объектами |
| охранная зона ОКН | границы охранных зон объектов культурного наследия | защитная зона ОКН | границы защитных зон объектов культурного наследия | | границы зон затопления и подтопления |
| | границы приаэродромной территории | | границы зон охраняемого объекта | зона I пояса санитарной охраны | границы зон I пояса санитарной охраны |
| зона II пояса санитарной охраны | границы зон II пояса санитарной охраны | | границы прибрежных защитных полос | охранная зона военного О | границы зон охраняемого военного объекта |
| режим | границы режимов регулирования градостроительной деятельности | охранная зона радиотехнического О | границы зон ограничений передающего радиотехнического объекта | зона охраняемого природного ландшафта | границы зон охраняемого природного ландшафта |
| охранная зона ООПТ | границы охранных зон особо охраняемой природной территории | санитарно-защитная зона | границы санитарно-защитных зон | ООЗТ | границы особо охраняемых зелёных территорий |
| охранная зона О электроэнергетики | границы охранных зон объектов электроэнергетики | охранная зона ОИ метрополитена | границы охранных зон объектов инфраструктуры метрополитена | охранная зона связи | границы охранных зон линий и сооружений связи |
| охранная зона трубопроводов | границы охранных зон трубопроводов | | границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды | | границы охранных зон пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети |
| зона мин расстояний | границы зон минимальных расстояний | охранная зона теплосетей | границы охранных зон тепловых сетей | Тер ОКН | границы территории объектов культурного наследия |
| | границы особо охраняемых природных территорий | Резерв ООПТ | границы территорий, зарезервированных для образования особо охраняемых природных территорий | техническая зона | границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений |
| техническая зона метрополитена | границы технических зон метрополитена | зона внеуличного пешеходного перехода | границы внеуличных переходных переходов | | границы полос воздушных подходов на аэродромах |
| линия застройки | границы линий застройки | КЛ ОДМС | границы территорий общего пользования ОДМС | зона сооружений транспорта | границы зон транспортных сооружений |
| зона IA пояса санитарной охраны | границы зон IA пояса санитарной охраны | зона IБ пояса санитарной охраны | границы зон IБ пояса санитарной охраны | жесткая зона II пояса санитарной охраны | границы жёсткой зоны II пояса санитарной охраны |
| зона III пояса санитарной охраны | границы зон III пояса санитарной охраны | Памятник природы | границы памятников природы | режим | границы режимов природного комплекса |

## Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| до 600 / 600 и выше | водопровод (водовод) | С | водосток | Д | дренаж |
| К | канализация | | газопровод | | теплопровод |
| | кабель МОСЭНЕРГО | | кабель МОСГОРСВЕТ | к.ТВ | кабель телевидения |
| 1к.ДС | кабель ДС | к.МПС | кабель МПС | | кабель связи УПО |
| | кабель радио | | золопровод | | воздухопровод |
| ил. | илопровод | | кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС | | телефон. канализация |
| | бронированный кабель связи | волновая | волновод | | блочная канализация МОСЭНЕРГО |
| кабельный коллектор | кабельный коллектор МОСЭНЕРГО | | кабель заземления | Б.Д. | бездейств. прокладки |
| общий коллектор | общий коллектор | пр | проекты | | |

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.07.22

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | 3/4660-22 - ИГДИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | | | | | Наименование объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ) |
| Полевые работы | | Семенов А. А. | | | 26.07.22 | Заказчик: ООО"ЕВРОМЕТСТРОЙ" |
| Камерал. работы | | Воронова О. А. | | | 26.07.22 | Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Шереметьевская улица, вл. 17, кор. 1, 2 |
| Подзем. работы | | Седова А. М. | | | 26.07.22 | Номенклатура: A-XV-08-06, A-XV-08-10 |
| Коррект. топогр. | | Корпусова С. В. | | | 26.07.22 | |
| Коррект. подзем. | | Рыжкова Л.А. | | | 26.07.22 | ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500) |
| ЛГР (Кр.лин.) | | Черепанова Е. А. | | | 26.07.22 | |
| Дубликат кр.отм. | | Петрунина М. Д. | | | 26.07.22 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| И | 2 | 2 |

**МОСКОМАРХИТЕКТУРА**
**© ГБУ "Мосгоргеотрест"**

СОГЛАСОВАНО
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.