













Спецификация заполнения оконных проемов

Поз.	Эскиз	Размеры проема Ширина, мм	Размеры проема Высота, мм	Кол. шт.	Примечание
ОБ-1-1		1185	2175	3	Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.
ОБ-2-1		1410	2175	1	Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.
ОБ-4-1		1665	2305	4	Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.
ОБ-4-2		1665	2305	9	Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.
ОБ-4-3		1665	2305	1	Предусмотреть в противопожарном исполнении Е60
ОБ-9-1		4550	2320	2	Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.
ОБ-11-1	Фрагмент витража в осях 3-10/А" 	3070	2650	1	Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Размер блока приведен условно, должен быть уточнен производителем. После разработки производителем конструктивных чертежей, всей ленточной витражной системы в осях 3-10/А"-Б и увязке узлов примыкания перегородок к витражным конструкциям, чертежи согласовать с Архитектором реставратором.
ОБ-12-1		1860	2690	7	Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.
ОБ-13-1		2475	2285	2	Предусмотреть в противопожарном исполнении Е60

Спецификация заполнения оконных проемов

Поз.	Эскиз	Размеры проема Ширина, мм	Размеры проема Высота, мм	Кол. шт.	Примечание
ОБ-16-2		3845	2285	1	Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.
ОБ-17-2		1960	2210	1	Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.
ОБ-18ж		1960	1465	1	Оконные стекла заменить на металлическую сетку для забора воздуха.
ОБ-25-1		800	2275	2	Предусмотреть в противопожарном исполнении Е115
ОБ-28-1		910	2355	1	Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.
ОБ-34ж		2420	1835	5	Оконные стекла заменить на металлическую сетку для забора воздуха.

Спецификация оконной фурнитуры

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Кол-во ручек	Кол-во шпингалетов	Кол-во петель	Примечание
ОБ-1-1	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	9	18	36	
ОБ-2-1	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	3	6	12	
ОБ-4-1	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	12	24	48	
ОБ-4-2	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	18	36	72	
ОБ-4-3	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	2	4	8	
ОБ-9-1	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	18	36	72	
ОБ-11-1	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	4	8	16	
ОБ-12-1	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	21	42	84	
ОБ-16-2	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	5	10	20	
ОБ-17-2	Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	2	4	8	
Итого:: 30			94	188	376	

*Описание и характеристики оконной фурнитуры см. том 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2

1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутренняя с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ
2. Оконные блоки ГОСТ 23166-99, предусмотрены с повышенной шумоизоляцией не менее 37 дБА, принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Поскольку проветривание помещений будет реализовано с помощью вентиляции, в оконных блоках не предусмотрено открывание форточек для проветривания.
Для оконного блока с автоматическим открыванием фрамуг конструкцию оконного блока и количество рам, уточняет производитель и согласовывает с Архитектором реставратором.
3. В остеклении окон первого этажа, первое стекло в однокамерном стеклопакете внутренней рамы предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОБ-1-1 и ОБ-2-1).
4. Для противопожарных оконных блоков (ОБ-4-3, ОБ-13-1, ОБ-25-1) предоставить сертификат соответствия. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом и согласовать с Архитектором реставратором.
5. Размеры заполнений даны в "свету", т.е - по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. эскиз в спецификации заполнения оконных проемов). Все проемы требуют дополнительных замеров по месту, до начала производства оконных конструкций.
6. После завершения реставрации проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором.
7. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации.
8. Готовые изделия отдельваются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.
9. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам:
- 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям;
- 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку;
- 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нещвтвердевающий герметик;
- 5.1.8 - по отделке;
- 5.1.9 - по безопасности.
10. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия".
9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности, в том числе на оконные блоки с автоматическим открыванием рамы.
10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.
11. *- Перед изготовлением оконных блоков фирме-изготовителю демонтировать существующие блоки, обнажив кирпичные четверти. Уточнить исторические габариты проемов и согласовать с архитектором возможную корректировку рабочих чертежей изготавливаемых блоков.

						765-09/15/ДСР-АР2
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
1	0	Нов.	387.21		31.08.21	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.
ГАП		Спивакова			07.22	
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Спецификация заполнения оконных проемов
КГИП		Иванин			07.22	

Стадия	Лист	Листов
П	13	

АО "МСУ-1"

Формат А1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.