Реестр изменений, внесённых в проектную документацию («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания») и результаты инженерных изысканий по замечаниям ФАУ "Главгосэкспертиза России"

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примеча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8
ИОС 7.2 Вертикальный транспорт							
1	5.7.2	765-09/15/ДСР-ИОС 7.2	ПЗ 4-5л; 14-16л. Графическая часть 24л	Отсутствуют полные характеристики лифтов (скорость, предел огнестойкости)	Информация по параметрам скорости лифтов содержится в пояснительной записке на листах: 4-5, 14-16; в графической части на листе 24; на листах со строительным заданием, для наглядности данная информация выделена желтым цветом. Информация по пределу огнестойкости дверей шахт лифтов описана в пояснительной записке на листе 5 и в графической части на листе 24 . Информация выделена желтым текстом. Принципиальные решения - без изменений.		
2	5.7.2	765-09/15/ДСР-ИОС 7.2	ПЗ 5-7л; 16л. Графическая часть 24л	Отсутствуют решения по оснащению лифтов для пожарных и инвалидов	Информация по оснащению и параметрам лифтов, предназначенных для перевозки МГН содержится в пояснительной записке на листе: 5, 16; в графической части на листе 24, для наглядности данная информация выделена желтым цветом. Информация по оснащению лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений содержится в пояснительной записке на листах: 5, 6, 7 20; в графической части на листе 24, для наглядности данная информация выделена желтым цветом. Информация выделена желтым текстом. Принципиальные решения - без изменений.		
4	5.7.2	765-09/15/ДСР-ИОС 7.2	ПЗ 5л, 16л. Графическая часть 24л	Отсутствуют решения по оснащению приямков	Проектная документация откорректирована Изменения внесены в пояснительной записке на листы 5 и 16, а также в графическу часть на лист 24. Изменения выделены желтым цветом. Принципиальные решения - без изменений.		
5	5.7.2	765-09/15/ДСР-ИОС 7.2	ПЗ л. 4	Представлен том по обеспечению безопасной эксплуатации, но в перечне документации отсутствуют нормативные документы: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от Ростехнадзора 15 декабря 2020 года N 531 ГОСТ Р 55964-2014 «ЛИФТЫ. Общие требования безопасности при эксплуатации»	В пояснительную записку добавлены нормативные документы: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от Ростехнадзора 15 декабря 2020 года N 531 ГОСТ Р 55964-2014 «ЛИФТЫ. Общие требования безопасности при эксплуатации»		

ГИП Ю.А. Ивонин