Реестр изменений, внесённых в проектную документацию («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания») и результаты инженерных изысканий по замечаниям ФАУ "Главгосэкспертиза России"

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПБ2 Система оповещения и управления эвакуацией							
1	ПБ2	765-09/15/ДСР-ПБ2	см. лист 4 ПЗ, листы 2, 4…9 ГЧ см. приложения №1…5	Не представлены проектные решения по системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Проектные решения по системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре представлены в томе 9.2, том дополнен перекрестным ссылками на систему светового оповещения при пожаре (табло "выход", "пожар", "ПБЗ", указатели направления движения, стробоскопические оповещатели в с/у для МГН), учтенную в томах 9.3 и ИОС1.1 см. лист 4 ПЗ, том дополнен приложениями №1...5 графической части из разделов 9.3 и ИОС1.1, учитывающих элементы светового оповещения при пожаре. На схеме СОУЭ делализирована стойка речевого оповещения см. лист 2 ГЧ, экспликации поэтажных планов дополнены графой "№ линии оповещения" напротив каждого помещения, в которых устанавливаются речевые оповещатели. Текст задания на проектирование в части СОУЭ дополнен указанием по минимально допустимому количеству линий оповещения на объекте	04.05.2022	
2	ПБ2	765-09/15/ДСР-ПБ2	см. лист 9 ПЗ	Необоснованно без учета п.15.1 СП 5.13130.2009 предусмотрены проектные решения по обеспечению нормативной категории надежности электроснабжения систем противопожарной защиты здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	Раздел выполнен в соответствии с п. 2.5.6 СТУ ПБ "Электроприемники систем противопожарной защиты должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, в том числе блока функциональной пожарной опасности Ф1.1"	04.05.2022	

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
3	ПБ2	765-09/15/ДСР-ПБ2	см. лист 3 ПЗ	Необоснованно без учета раздела 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» принят 2 тип оповещения при пожаре для ТП и ДГУ	Замечание принято, тип оповещения помещений ТП и ДГУ (отдельностоящие) исправлен на 1 - см. лист 3 ПЗ	04.05.2022	
3	ПБ2	765-09/15/ДСР-ПБ2	см. лист 3 ПЗ	Смежные разделы	В рамках корректировки раздела АР помещение отдельностоящего КПП переименовано в "Помещение досмотровой бригады охраны"	04.05.2022	
4	ПБ2	765-09/15/ДСР-ПБ2	см. листы 2 ГЧ, см. приложение №6	Замечания в рабочем порядке	Схема СОУЭ дополнена основными показателями (объемами) применяемого оборудования и кабелей в табличной форме, раздел дополнен сосоставительной ведомостью оборудования и материалов в формате "Исходный проект/корректировка"	04.05.2022	

ГИП Ю.А. Ивонин