**Реестр изменений, внесённых в проектную документацию («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания») и результаты инженерных изысканий по замечаниям ФАУ "Главгосэкспертиза России"**

| № п/п | Том | Шифр | Лист | Содержание замечания | Содержание изменения | № изм., дата | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ПБ3 Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01"** | | | | | | | |
| 1 | ПБ3 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | см. лист 8 ПЗ | Необоснованно без учета п.15.1 СП 5.13130.2009 предусмотрены проектные решения по обеспечению нормативной категории надежности электроснабжения систем противопожарной защиты здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. | Раздел выполнен в соответствии с п. 2.5.6 СТУ ПБ "Электроприемники систем противопожарной защиты должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, в том числе блока функциональной пожарной опасности Ф1.1" | 04.05.2022 | |
| 2 | ПБ3 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | см. листы 4,6 ПЗ | Необоснованно без учета раздела 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» принят 2 тип оповещения при пожаре для ТП и ДГУ | Замечание принято, тип оповещения помещений ТП и ДГУ (отдельностоящие) исправлен на 1 - см. лист 4,6 ПЗ | 04.05.2022 | |

| № п/п | Том | Шифр | Лист | Содержание замечания | Содержание изменения | № изм., дата | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ПБ3 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | см. листы 3,4,6 ПЗ, листы 1,2 ГЧ | Смежные разделы | В рамках корректировки раздела АР помещение отдельностоящего КПП переименовано в "Помещение досмотровой бригады охраны" | 04.05.2022 | |

ГИП Ю.А. Ивонин