Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. помещ.	Кл. чист.
1086	Тамбур	11,59		Г
1087	Коридор-ожидальня	9,56		Г
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10,71		В
1089	Уборная для посетителей	4,93		Г
1090	Процедурная	11,48		Б
1093	Лестничная клетка 7	18,51		
1094	Коридор	40,79		Г
1095	Комната управления мед. газами	13,38	В3	
1096	Тамбур	4,71		Г
1097	Помещение хранения предметов уборки	3,75	В4	Г
1098	Уборная для персонала	3,56		Г
1099	Коридор	49,84		Г
1100	Комната хранения расходных материалов	9,90	В4	Г
1101	Кабинет МТО	10,24		Г
1102	Серверная	22,96	В3	
1103	Складское помещение МТО	11,78	В3	Г
1104	Склад лекарств	21,98	В3	Г
1105	Лестничная клетка 8	23,20		
1106	Помещение хранения наркотических средств	9,61	В4	

УГО

ВРАЧИ

ИЗМ. ПЕРЕСТАНОВКА

ДОП. ДИЗАЙН

Согласовано с учётом замечаний

Согласовано с учётом замечаний

Согласовано с учётом замечаний

Помещения по дву. проезду Розетки не согласованы не учтено расположение по дву. проезду не соответствует размерам. Розетки для ТВ не нужны Привязки розеток указывать до центра, блока розеток

Дай Петровна

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Бабкина			01.23
Н.контр					

765-09/15/ДСР-ИОС7.1-ТХ

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управление делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Технологические решения

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Блок А. План 1 этажа. Расстановка технологического оборудования и мебели

ООО «МедТехКонсалт»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.