№	Наименование СТУ (общестроительное или ПБ)	Корректируемый пункт СТУ	Текст пункта/ изменение
1	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Рассмотреть в СТУ отступление от СП 60.13330.2016 п.7.9.2, в части расположения в зоне парковки наружных блоков и конденсаторов систем кондиционирования.
2	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Рассмотреть в СТУ отступление от СП 60.13330.2016 п.7.11.12. (явно в горизонте на этажах не будут выдержаны расстояния между воздуховодами и иными коммуникациями в 100мм.).
3	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Рассмотреть возможность изменения температуры оросителей устанавливаемых в зонах с повышенными температурами воздуха (например, перед световыми проемами)
4	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Рассмотреть увеличение длины пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода до 30 м;
5	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Рассмотреть устройства медиаэкранов в зонах безопасности
6	СТУ ПБ	Глава 4. Новый пункт	Учесть в СТУ, Сауна сухого жара.
7	СТУ ПБ	Глава 1.8	Учесть в СТУ: В состав объекта входят помещения различного класса функциональной пожарной опасности: Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани.
8	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Допускается объединять в одну систему общеобменной вытяжной вентиляции помещения общественного назначения, кроме помещений с массовым пребыванием людей (в том числе санузлы), и помещения складского и производственного назначения категорий В2 (кроме автостоянок), В3, В4, Д. Ограждающие конструкции венткамеры предусмотреть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60, клапаны предусмотреть с пределом огнестойкости не менее EI 60, предел огнестойкости воздуховодов внутри помещения венткамеры предусмотреть не менее EI 60.
9	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять, присоединяя к основной группе помещений другие помещения: к общественным – административно-бытовые и производственные, технические и складские помещения категории В2, В3, В4, Г, Д. При условии установки для присоединяемых помещениях нормально открытых клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 60;
10		Глава 6. Новый пункт	В СТУ ПБ включить запотолочку без АУП (Г1), при этом в проекте оставляем по аналогу Юнидрафта (Г1 и сверху НГ). Рассмотреть вариант применения изоляции Г1 без АУП, как по новому СП 485;
11	СТУ ПБ	Глава 4. п.4.3.2	Устройством предприятий общественного питания на 3 этаже;
12	СТУ ПБ	Глава 4 . Новый пункт	устройством стоек рецепции в вестибюле;
13	СТУ ПБ	Глава4. Новый пункт	устройством открытых офисных пространств;
14	СТУ ПБ	Глава4. Новый пункт	устройством посадочных зон кафе в открытых офисных пространствах и вестибюлях;
15	СТУ ПБ	Глава4. Новый пункт	устройством коридоров длиной более 60 м, не разделенных противопожарными перегородками на участки;
16	СТУ ПБ	Глава 5. Новый пункт	Включить нерассредоточенность эвакуационных выходов из помещений
17	СТУ ПБ	Глава 4. Новый пункт	Устройство раздаточных в одном объеме с обеденным залом
18	СТУ ПБ	Глава 5. п 5.9	Устройство расстояния от наиболее удаленной точки обеденного зала до эвакуационного выхода предусмотрено более 30 м.
19	СТУ		Устройство выхода из лестничной клетки менее ширины марша лестничной клетки (проработать в АР, так как влияет на расчет пожарного риска)
20	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Допускается устройство подводки к спринклерным оросителям с применением сертифицированных стальных гофрированных труб и их соединений.

21	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	Допускается прокладка трубопроводов системы пожаротушения без уклона, при этом в нижних точках системы следует предусматривать устройство запорной арматуры, обеспечивающей слив огнетушащего вещества из системы.
22	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	При устройстве подвесных декоративных конструкций допускается не устанавливать дополнительные оросители под ними, при условии установки дополнительных спринклерных оросителей под перекрытием, обеспечивающих орошение по всей площади пола.
23	СТУ ПБ	Глава 6. Новый пункт	При размещении оросителей на высоте менее 0,3 м от технологического оборудования и площадок, горизонтально или наклонно установленных вентиляционных коробов (с изоляцией или без) с шириной или диаметром более 0,75 м устройство тепловых экранов над оросителями не требуется
24	СТУ ПБ	Глава 6. п.6.3.3	Допускается использование в пределах одного защищаемого помещения спринклерных оросителей разного типа и конструктивного исполнения, а также оросителей с разным коэффициентом производительности, **тепловой инерционности**, в зависимости от температуры эксплуатации, в целях достижения требуемой интенсивности орошения указанной в настоящих СТУ.
25	СТУ ПБ	Глава 6 п.6.2.1	Включить фразу про возможность устройства СОУЭ с алгоритмом
26	СТУ ПБ	Глава 6. п.6.4.4	Рассмотреть возможность исключения фразы "Не допускается предусматривать устройство общих систем обслуживания для помещений различного функционального назначения" из пункта п.6.4.4
27	СТУ ПБ	Глава 5. Новый пункт	Превышение путей эвакуации с выходами в коридор (более 30 м в тупиковой части, более 60 м между выходами)
28	СТУ ПБ		Рассмотреть в СТУ отступление от СП 5.13130.2009 п.5.2.3 "Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 спринклерных оросителей всех типов. При использовании сигнализаторов потока жидкости или оросителей с контролем состояния количество спринклерных оросителей может быть увеличено до 1200." Текстовка для СТУ: "Для одной секции спринклерной установки допускается принимать не более 1500 спринклерных оросителей всех типов, при условии использования сигнализаторов потока жидкости с контролем состояния, на данной секции, обслуживающие не более 500 спринклерных оросителей каждый."
29	СТУ ПБ		Рассмотреть вопрос о дополнительной емкости топлива для ДГУ, 5 м.куб. Емкость должна быть привозная на колёсном ходу. СП 4.
30	СТУ ПБ		Рассмотреть в СТУ: В состав объекта входят помещения медицинского центра без стационара