






Ведомость перемычек		
Марка	Сечение	Кол-во
Пр-2.1		1
Пр-2.2		1
Пр-2.3		3

Ведомость перемычек		
Марка	Сечение	Кол-во
Пр-2.4		1
Пр-2.5		3
Пр-2.6		1

Ведомость перемычек		
Марка	Сечение	Кол-во
Пр-2.7		2

Спецификация элементов перемычек					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Пр-2.1					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	3	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1500	2	6,705	
Пр-2.2					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1700	2	7,599	
Пр-2.3					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1900	2	8,493	
Пр-2.4					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1450	2	6,4815	
3	ГОСТ 8509-93	L100х100х8 L=200	1	2,45	
Пр-2.5					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	3	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1200	2	5,364	
3	ГОСТ 8509-93	L100х100х8 L=200	1	2,45	
Пр-2.6					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=120	4	0,6594	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1650	2	7,3755	
3	ГОСТ 8509-93	L100х100х8 L=120	1	1,47	
Пр-2.7					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=120	4	0,6594	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1800	2	8,046	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист см. совместно с листами 1-2 данного альбома.
2. Сварные швы металлических деталей выполнять по ГОСТ 5264-80. Катет швов выполнять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. Сварку вести электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. После сварки сбить шлак и окалину.
4. Антикоррозийная защита металлоконструкций должна производится в соот-вии с указаниями СП 28.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019.
5. Все металлические конструкции покрываются грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 2 слоя (общая толщина покрытия не менее 50 мкм).
6. Перед нанесением грунтовки обеспечить степень очистки поверхности металла до степени 2 по ГОСТ 9.402 (до чистого металла), обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
7. Перед оштукатуриванием перемычки необходимо обработать бетоноконтактом, нанести клеевой раствор и смонтировать сетку СВУ 120-2600 СП 31-111-2004

0,000=155,15

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лошаков			04.12.23
Проверил		Никитина			04.12.23
ГАП		Лопухов			04.12.23
Гл. архитектор		Струговец			04.12.23
Н. контр.		Куликова			04.12.23
ГИП		Зорин			04.12.23

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Корпус 1. Кладочные планы стен и перегородок

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Ведомость перемычек. Спецификация элементов перемычек

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А2