









Ведомость перемычек		
Марка	Сечение	Кол-во
Пр-2.4		2
Пр-2.5		1
Пр-2.6		2
Пр-2.7		1

Ведомость перемычек		
Марка	Сечение	Кол-во
Пр-2.8		1
Пр-2.9		2
Пр-2.10		2
Пр-2.11		1

Ведомость перемычек		
Марка	Сечение	Кол-во
Пр-2.12		1
Пр-2.13		1

Спецификация элементов перемычек					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Пр-2.4					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1700	2	7,599	
Пр-2.5					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1750	2	7,8225	
3	ГОСТ 8509-93	L100х100х8 L=200	1	2,45	
Пр-2.6					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1900	2	8,493	
Пр-2.7					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1500	2	6,705	
Пр-2.8					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=200	5	1,099	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1850	2	8,2695	
3	ГОСТ 8509-93	L100х100х8 L=200	1	2,45	
Пр-2.9					
1	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1200	2	5,364	
2	ГОСТ 8509-93	L100х100х8 L=200	1	2,45	
Пр-2.10					
1	ГОСТ 103-2006	100х7 L=120	5	0,6594	
2	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1950	2	8,7165	
Пр-2.11					
1	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1360	2	6,0792	
2	ГОСТ 8509-93	L100х100х8 L=200	1	2,45	
Пр-2.12					
1	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1050	2	4,6935	
Пр-2.13					
1	ГОСТ 8509-93	L50х50х6 L=1250	2	5,5875	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист см. совместно с листами 1-2 данного альбома.
2. Сварные швы металлических деталей выполнять по ГОСТ 5264-80. Катет швов выполнять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. Сварку вести электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. После сварки сбить шлак и окалину.
4. Антикоррозийная защита металлоконструкций должна производится в соот-вии с указаниями СП 28.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019.
5. Все металлические конструкции покрываются грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 2 слоя (общая толщина покрытия не менее 50 мкм).
6. Перед нанесением грунтовки обеспечить степень очистки поверхности металла до степени 2 по ГОСТ 9.402 (до чистого металла), обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
7. Перед оштукатуриванием перемычки необходимо обработать бетоноконтактом, нанести клеевой раствор и смонтировать сетку СВУ 120-2600 СП 31-111-2004

Дата	Рев.	Участок на чертеже	Содержание выпуска / изменений	ПИК			
08.08.2023	Е		Замена листа	Х			
04.05.2023	А		Выпуск рабочей документации	Х			
							0,000=155,15

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	1190-01-7-9-АР2.5			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)			
Разработал		Лошаков			08.08.23	Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Никитина			08.08.23		Р	6	
ГАП		Лопухов			08.08.23				
Гл. архитектор		Струговец			08.08.23				
Н. контр.		Куликова			08.08.23	Ведомость перемычек. Спецификация элементов перемычек	ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП		Быков			08.08.23				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2