ДВЕРИ

Этаж	Помещение	Марка (правая/ левая)	Тип двери в Revit	Описание	Наличие механического замка	магнитного замка (ссылка в АР на раздел)	Порог констр., мм	Наличие доводчика	Характеристики	Обозначение	Наименование (правая/левая)	Проем в стене, мм		Коробка, мм		Огнестой-кость	Примечание	Документы от производителя, необходимые для предоставления в МФР и МГЭ
												Ширина	Высота	Ширина	Высота			
Подземный этаж, автостоянка																		
Подземный этаж	- ИТП - Насосная - Помещение СС с противопожарным клапаном для вентиляции - Венткамера - ПУТ - Помещение узла учета тепла - Водомерный узел	Д-1 / Д-1л	Вн_ДСГ_1000х2100h_EI30	металлическая противопожарная	да	-	1. В помещении водомерного узла 250-300мм от чистого пола 2. В тех. помещениях подземного этажа без автостоянки предусмотреть конструктивный порог по проекту	да	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-960 пр. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-960 л. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2100	960	2070	EI 30		Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Электрощитовая и ВРУ автостоянки	Д-1.1 / Д-1.1л	Вн_ДСГ_1000х2100h_EI30_ВРУ	металлическая противопожарная	да	-	-	да	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-960 пр. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-960 л. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2100	960	2070	EI 30	Степень огнестойкости дверного блока определяется типом противопожарной преграды, в которой он устанавливается (согласно Федеральному закону N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Тип противопожарной преграды согласовывается со специалистом по пожарной безопасности	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	- ИТП - Насосная - Помещение СС с противопожарным клапаном для вентиляции - Венткамера - ПУТ - Помещение узла учета тепла - Водомерный узел - Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	Д-2 / Д-2л	Вн_ДСГ_1000х2100h_EI60	металлическая противопожарная	да	-	1. В помещении водомерного узла 250-300мм от чистого пола 2. В тех. помещениях подземного этажа без автостоянки предусмотреть конструктивный порог по проекту	да	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-960 пр. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-960 л. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2100	960	2070	EI 60		Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Электрощитовая и ВРУ автостоянки	Д-2.1 / Д-2.1л	Вн_ДСГ_1000х2100h_EI60_ВРУ	металлическая противопожарная	да	-	-	да	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-960 пр. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-960 л. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2100	960	2070	EI 60		
	- Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	Д-3 / Д-3л	Вн_ДСГ_1000х2100h	металлическая	да		-	да	Дверь глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВв, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016	1000	2100	960	2070	-	При размещении входа в стене, разделяющей пожарные отсеки, применять дверной блок Д-2 / Д-2л	
	ИТП (дверь выхода непосредственно наружу)	Д-4 / Д-4л	Нр_ДСГ_1100х2100h	металлическая	да	-	-	да	Дверь глухая усиленная, утепленная, с порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	ГОСТ Р 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, УЗ - ГОСТ 31173-2016 / ДСН, А, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2, УЗ - ГОСТ 31173-2016	1100	2100	1070	2070	-		
	Лестничная клетка	Д-5 / Д-5л	Вн_ДСГ_1100х2100h	металлическая	-	-	-	да	Дверь глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М3, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М3, О - ГОСТ 31173-2016	1100	2100	1060	2070	-	При размещении входа в лестничную клетку в стене, разделяющей пожарные отсеки, применять дверной блок Д-6 / Д-6л	
	- Лестничная клетка - Рампа	Д-6 / Д-6л	Вн_ДСГ_1100х2100h_EI60	металлическая противопожарная	-	-	-	да	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-1060 пр. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-1060 л. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016	1100	2100	1060	2070	EI 60	Степень огнестойкости дверного блока определяется типом противопожарной преграды, в которой он устанавливается (согласно Федеральному закону N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Тип противопожарной преграды согласовывается со специалистом по пожарной безопасности	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Рампа	Д-7 / Д-7л	Вн_ДСГ_1100х2100h_EI30	металлическая противопожарная	-	-	-	да	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-1060 пр. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-1060 л. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016	1100	2100	1060	2070	EI 30	Степень огнестойкости дверного блока определяется типом противопожарной преграды, в которой он устанавливается (согласно Федеральному закону N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Тип противопожарной преграды согласовывается со специалистом по пожарной безопасности	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Лифтовый холл	Д-8.1 / Д-8.1л	Вн_ДСГ_1400х2100h_EIS60	металлическая противопожарная остекленная	-	-	-	да	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2070-1360 пр. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 02 2070-1360 л. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016	1400	2100	1375	2070	EIS 60	Степень огнестойкости дверного блока определяется типом противопожарной преграды, в которой он устанавливается (согласно Федеральному закону N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Тип противопожарной преграды согласовывается со специалистом по пожарной безопасности	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
		Д-9 / Д-9л	Вн_ДСГ_1400х2100h_EIS30								ДПСО 02 2070-1360 пр. EIS 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 02 2070-1360 л. EIS 30 ГОСТ Р 57327-2016	1400	2100	1375	2070	EIS 30		Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Тамбур-шлюз при лифтовом холле	Д-10 / Д-10л	Вн_ДСГ_1400х2100h_EI60	металлическая противопожарная остекленная	-	-	-	да	Дверь противопожарная остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2070-1360 пр. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 02 2070-1360 л. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016	1400	2100	1375	2070	EI 60	Степень огнестойкости дверного блока определяется типом противопожарной преграды, в которой он устанавливается (согласно Федеральному закону N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Тип противопожарной преграды согласовывается со специалистом по пожарной безопасности	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
		Д-11 / Д-11л	Вн_ДСГ_1400х2100h_EI30								ДПСО 02 2070-1360 пр. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 02 2070-1360 л. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016	1400	2100	1375	2070	EI 30		Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Гермодверь в форкамеру	Д-12	ДУс 1,25х0,5	Дверь герметичная	-	-	500мм от чистого пола	нет	Дверь герметичная утепленная	Серия-5.904-4	ДУс 1,25х0,5	700	1450	500	1250	-	Стандарное открывание у производителей - правое	
	Ворота металлические	ВМ-1	ВМ_3200*х2400*	Ворота гаражные	-	-	-	-	Ворота подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения	ГОСТ 31174-2017	ВМ 3400*х2300* ГОСТ 31174-2017	3500*	2400*			-	Производитель DoorHan, цвет в соответствии с фасадной концепцией * см. прим.2 под таблицей	
		ВМ-2	ВМ_3200*х2300*_EI60	Ворота гаражные противопожарные	-	-	-	-	Ворота противопожарные подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016	ГОСТ 31174-2017 ГОСТ 53307-2009	ВМ 3200*х2300* ГОСТ 31174-2017	3200*	2300*			EI 60	Производитель DoorHan * см. прим.3 под таблицей	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
		ВМ-3	ВМ_3200*х2300*_EI60_с дверью	Ворота гаражные противопожарные с дверью	-	-	-	-	Ворота противопожарные подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, с дверью, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016	ГОСТ 31174-2017 ГОСТ 53307-2009	ВМ 3200*х2300* ГОСТ 31174-2017	3200*	2300*			EI 60	Производитель DoorHan * см. прим.3 под таблицей	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Штора противопожарная	ШТ-1	ШТ_3200*х2300*	Штора противопожарная	-	-	-	-	Штора противопожарная с электроприводом, накладной монтаж, цвет RAL 7016	ГОСТ 53307-2009		3200*	2300*			E120 I60	Производитель DoorHan * см. прим.4 под таблицей	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
Первый этаж																		
1 этаж	Помещение охраны	Д-13 / Д-13л	Вн_ДСГ_1000х2100h_EI60_Охрана	металлическая противопожарная	да	-	-	да	Дверь противопожарная глухая, со стационарным порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-960 пр. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-960 л. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2100	960	2070	EI 60	Дверной блок применяется, если выход из помещения охраны организован в помещение рампы. При выходе непосредственно наружу устанавливается витражная дверь	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Помещение консьержа	Д-14 / Д-14л см. прим.1 под таблицей	Вн_ДСГ_1000х2100h_Консьерж	металлическая	да	-	-	да	Дверь глухая, со стационарным порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет*	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, Псп, М2, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, Псп, М2, О - ГОСТ 31173-2016	1000	2100	960	2070	-	*Цвет определяется в соответствии с цветовой матрицей	
	- С/у консьержа - ПУИ консьержа - с/у охраны - Душевая ОДС - ПУИ ОДС	Д-15 / Д-15л	Вн_ДДГ_800х2100h	деревянная	да	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х8 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДС 1 Рл 21х8 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	800	2100	770	2070	-	Уточняется в разделе АИ	
	ПУИ ЦИН	Д-15.1 / Д-15.1л	Вн_ДДГ_800х2100h	деревянная	да	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х8 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДС 1 Рл 21х8 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	800	2100	770	2070	-	Уточняется в разделе АИ	
	Универсальный с/у ОДС	Д-16 / Д-16л	Вн_ДДГ_1050х2100h_санузел_ОДС	деревянная	да	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДС 1 Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	1050	2100	1020	2070	-	Уточняется в разделе АИ	
	Универсальный с/у ЦИН	Д-16.1 / Д-16.1л	Вн_ДДГ_1050х2100h_санузел_ЦИН	деревянная	да	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДС 1 Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	1050	2100	1020	2070	-	Уточняется в разделе АИ	
	Сухие помещения ОДС	Д-17 / Д-17л	Вн_ДДГ_1050х2100h_ОДС	деревянная	да	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДМ 1 Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	1050	2100	1020	2070	-	Уточняется в разделе АИ	
	Служебное помещение ЦИН	Д-17.1 / Д-17.1л	Вн_ДДГ_1050х2100h_ЦИН	деревянная	да	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДМ 1 Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	1050	2100	1020	2070	-	Уточняется в разделе АИ	
	Мусоросборная камера (наружная дверь)	Д-18 / Д-18л	Нр_ДСГ_1300х3300h_Мусорокамера	металлическая	да	-	-	да	Дверь глухая с верхней фрамугой, со стационарным порогом 14мм, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок, высота дверного полотна 2400мм, цвет*	ГОСТ Р 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, УЗ - ГОСТ 31173-2016 / ДСН, А, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М3, УЗ - ГОСТ 31173-2016	1300	3300*	1260	3260*	-	*высота опредеяется по проекту Цвет в соответствии с фасадной концепцией	
	Тамбур в мусоросборной камере	Д-7 / Д-7л	Вн_ДСГ_1100х2100h_EI30	металлическая противопожарная	-	-	-	да	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-1060 пр. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-1060 л. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016	1100	2100	1060	2070	EI 30		Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Дверь в нишу СС	Д-22 / Д-22л см. прим.1 под таблицей	Вн_ДСГ_1000х2100h_СС	металлическая	да	-	-	нет	Дверь с вентиляционным отверстием 640х24мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, антивандальный сувальдный замок, цвет *	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВв, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016	1000	2100	970	2070	-	*Цвет определяется в соответствии с цветовой матрицей	
		Д-23 / Д-23л	Вн_ДСГ_1000х2100h_EI30_СС	металлическая противопожарная	да	-	-	да	Дверь противопожарная с противопожарной вентрешеткой 640х24мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, антивандальный сувальдный замок, цвет *	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2070-960 пр. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 2070-960 л. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2100	970	2070	EI 30	Данная дверь применяется при размещении ниши в помещении колясочной. Цвет определяется в соответствии с цветовой матрицей. Для информации - производитель противопожарных решеток ООО "ДВР Центр"	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
Типовые этажи																		
Типовой этаж	Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора (угловая коробка)	Д-8.2 / Д-8.2л	Вн_ДСГ_1400х2100h_EIS60_RAL2011	металлическая противопожарная остекленная	-	-	-	да	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2070-1360 пр. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 02 2070-1360 л. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016	1400	2100	1360	2080	EIS 60	Уточняется в разделе АИ	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора (угловая коробка)	Д-24.1 / Д-24.1л	Вн_ДСГ_1150х2100h_EIS60	металлическая противопожарная остекленная	-	-	-	да	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 01 2070-1110 пр. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 01 2070-1110 л. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016	1150	2100	1110	2080	EIS 60	Уточняется в разделе АИ	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку (угловая коробка)	Д-24.2 / Д-24.2л	Вн_ДСГ_1150х2100h_EIS60	металлическая противопожарная остекленная	-	-	-	да	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 01 2070-1110 пр. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 01 2070-1110 л. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016	1150	2100	1110	2080	EIS 60	Уточняется в разделе АИ	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Дверь в помещение ствола мусоропровода (угловая коробка)	Д-25 / Д-25л	Вн_ДСГ_1050х2100h_EIS60	металлическая противопожарная остекленная	-	-	-	да	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 01 2070-1010 пр. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПСО 01 2070-1010 л. EIS 60 ГОСТ Р 57327-2016	1050	2100	1010	2080	EIS 60	Уточняется в разделе АИ	Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Дверь в нишу СС	Д-22 / Д-22л см. прим.1 под таблицей	Вн_ДСГ_1000х2100h_СС	металлическая	да	-	-	нет	Дверь с вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, антивандальный сувальдный замок, цвет RAL 9003	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВв, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016	1000	2100	960	2080		Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в квартиру (угловая коробка)	Д-26 / Д-26л	Вн_ДСГ_1050х2100h_Кв	металлическая	да	-	-	нет	Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы и наличники из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016	1050	2100	1010	2070		Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в квартиру (блочная коробка)	Д-27 / Д-27л	Вн_ДСГ_1100х2100h_Кв	металлическая	да	-	-	нет	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016	1100	2100	1060	2070		Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в квартиру для МГН (угловая коробка)	Д-28 / Д-28л	Вн_ДСГ_1050х2100h_Кв_МГН	металлическая	да	-	-	нет	Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, 2 смотровых глазка на высоте 1,2 и 1,4 м, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016	1050	2100	1010	2070		Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в квартиру для МГН (блочная коробка)	Д-29 / Д-29л	Вн_ДСГ_1100х2100h_Кв_МГН	металлическая	да	-	-	нет	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, 2 смотровых глазка на высоте 1,2 и 1,4 м, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М3, О - ГОСТ 31173-2016	1100	2100	1060	2070		Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в жилую комнату	Д-30 / Д-30л	Вн_ДДГ_900х2070h	Деревянная	-	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	900	2070	850	2040	-	Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в жилую комнату (квартира для МГН)	Д-31 / Д-31л	Вн_ДДГ_1050х2070h_кв	Деревянная	-	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДМ 1 Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	1050	2070	1000	2040	-	Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в кухню	Д-32 / Д-32л	Вн_ДДО_900х2070h	Деревянная остекленная	-	-	-	нет	Дверь остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х9 О ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДМ 1 Рл 21х9 О ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	900	2070	850	2040	-	Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в кухню (квартира для МГН)	Д-33 / Д-33л	Вн_ДДО_1050х2070h	Деревянная остекленная	-	-	-	нет	Дверь остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рп 21х10,5 О ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДМ 1 Рл 21х10,5 О ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	1050	2070	1000	2040	-	Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в с/у	Д-34 / Д-34л	Вн_ДДГ_800х2070h	Деревянная	-	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х8 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДС 1 Рл 21х8 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	800	2070	750	2040	-	Уточняется в разделе АИ	
	Дверь в с/у (квартира для МГН, в т.ч. гостевой с/у в квартире для МГН)	Д-35 / Д-35л	Вн_ДДГ_1050х2070h_санузел_кв	Деревянная	-	-	-	нет	Дверь глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х10.5 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 / ДС 1 Рл 21х10,5 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016	1050	2070	1000	2040	-	Уточняется в разделе АИ	
	Дверь балконная																см. альбом "Оконные и балконные блоки из профилей ПВХ"	
	Дверь переходного балкона	ДВН- (по проекту)	Нр_1215х2300h	Витражная	-	-	-	да	Дверь витражная из алюминиевых профилей, с однокамерным стеклопакетом, с доводчиком, цвет*	-	-	1215	2300	1170	2280	-	см. альбом "Алюминиевые конструкции" ООО "ПИК-Профиль" *цвет согласно фасадной концепции	
Техническое пространство, машинное помещение лифтов и кровля																		
Тех. пространство маш. пом. и кровля	Дверь в тех. пространстве между помещениями для прокладки инженерных коммуникаций	Д-36 / Д-36л	Вн_ДСГ_1000х1730h	металлическая	-	-	-	нет	Дверь глухая с порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цвет RAL 7016	ГОСТ Р 31173-2016	ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016 / ДСВв, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О - ГОСТ 31173-2016	1000	1730	970	1700	-		
	Дверь выхода из тех. пространства на кровлю	Д-37 / Д-37л	Нр_ДСГ_1000х2000h	металлическая	да	-	-	да	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	ГОСТ Р 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2 - ГОСТ 31173-2016 / ДСН, А, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2 - ГОСТ 31173-2016	1000*	2000*	960*	1970*	-	*При отсутствии возможности заложить в проект дверной блок с указанной шириной, можно изменить габариты. Минимально допустимая ширина дверного блока 910мм.	
	Дверь в машинное помещение лифтов	Д-38 / Д-38л	Нр_ДСГ_1000х2000h_EI60	металлическая противопожарная	да	-	-	да	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 1970-960 пр. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 1970-960 л. EI 60 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2000	960	1970	EI 60		Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю	Д-39 / Д-39л	Нр_ДСГ_1000х2000h_EI30	металлическая противопожарная	да	-	-	да	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 1970-960 пр. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016 / ДПС 01 1970-960 л. EI 30 ГОСТ Р 57327-2016	1000	2000	960	1970	EI 30		Сертификата соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

1. Если двери при всех одинаковых характеристиках отличаются только цветом, то маркировать такие двери следует с числовым индексом через точку.
Например: дверь в нишу СС на типовом этаже имеет цвет RAL 9003, а на 1 этаже RAL 7016. Тогда дверь на 1 этаже будет иметь марку Д-22.1, дверь на типовом этаже будет иметь марку Д-22.2

2. При необходимости допускается изменять габариты проема в стене для металлических ворот по ширине и высоте с шагом 200мм.
Минимальная высота притолоки для подсистемы ворот 420мм. Минимальный размер боковых простенков 300 мм - со стороны установки привода, 120 мм - с другой стороны.
Площадь полотна ворот не должна превышать 16м2.

3. При необходимости допускается изменять габариты проема в стене для металлических противопожарных ворот по ширине и высоте с шагом 100мм.
Минимальная высота притолоки для подсистемы ворот 650 мм. Минимальный размер боковых простенков 300 мм.

4. При необходимости допускается изменять габариты проема в стене для противопожарных штор по ширине и высоте с шагом 100мм.
Минимальная высота притолоки для короба 550 мм. Минимальный размер боковых простенков 150 мм.

5. Типовая технологическая карта на металлические двери производителя ООО "Фортус" доступна по ссылке

6. Техническое описание с чертежами деревянных межкомнатных дверей производителя ООО "Риксар" доступно по ссылке