План МОП. 1 этаж. Секция 12

1:50

Сместить окно для увязки располагаемой плитки на полу и стене.

Поменять открывание двери на ЛЕВОЕ для распоположения выключателя со стороны ручки двери.

Сместить перегородку для увязки располагаемой плитки на полу и стене.

Сместить перегородку, сохратив шахту для увязки располагаемой плитки на полу и стене.

Сместить перегородку, сохратив шахту для размещения поддона 800х800мм

Инфопанель

(6 кв на тип. этаж * 15 этажей) /12 кол-во ячеек в секции = 8 секций

+0,150
155,30

+0,180
155,33

+0,150
155,30

Условные обозначения:

- Фасадная стена
- Стены из монолитного железобетона
- Стены из бетонных блоков
- Перегородки ГКЛ
- Возводимая перегородка ГКЛ (лобик h=2.230м, низ на отметке +1.830 от УЧП)
- Шкаф ПК (см. развертки)
- Отверстие ДУ/ПД (см. развертки)
- Люк ППК (см. развертки)
- Почтовые ящики (см. развертки)
- Инфопанель (см. развертки)
- 5.01 – Номер помещения с обозначением секции
- 2 – Табличка "Выход" h=2 500
- 3 – Извещатель пожарный ручной h=1 500
- 4 – Оповещатель световой "Стробоскоп" (см. развертки)
- 5 – Оповещатель звуковой Маяк 24-ЗМ2 (см. развертки)
- 6 – Оповещатель речевой RUBETEK OP-03 (см. развертки)
- 7 – Кнопка выхода h=1 100
- 8 – Кнопка аварийной разблокировки дверей h=1 100
- 1 1 – Выключатель одноклавишный и симисторный регулятор с группой освещения.

Экспликация помещений МОП. Этаж 1. Секция 12

Номер помещения	Наименование	Площадь	Кат пом
12.01	Вестибюль	74,19	
12.02	Тамбур	9,39	
12.03	Тамбур	10,83	
12.04	Тамбур	7,97	
12.05	Тамбур	7,41	
12.06	Колясочная	23,03	
12.07	Консьерж	13,31	
12.08	С/У	1,34	
12.09	ПУИ	2,27	
12.10	Лестничная клетка	20,98	
12.11	Лестничная клетка	18,12	
		188,84 м²	

Условные обозначения розеток:

- Розеточный блок на 1 силовую
- Розеточный блок на 2 силовые
- Розеточный блок NET + 1 силовая
- Розеточный блок 4 силовые
- Розеточный блок NET

1. Размеры даны в чистовой отделке.
2. Данный лист смотри вместе со всеми листами.
3. Цветами указаны шкафы ВК/ОВ, шкаф ПК, люки ЭОМ, отверстия РДУ/ПД.
4. Размеры и места установки ДУ/ПД указаны условно, уточняется разделом ОВ.
5. Необходимые размеры кнопок вызова лифта см. раздел ВТ.
6. Выключатели и розетки располагаемые на конструктивных пилонах выполнить накладными.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Киселев			
Проверил		Петровций			

#Пр№-АИ

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны -"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Архитектурные интерьеры	Стадия	Лист	Листов
	#Стадия Проекта	51	
Маркировочный план МОП. 1 этаж. Секция 12	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"		