Разрешение	Обозначение	148-0721-ОК-1-0-2-15..19-АИ1.4
82-23	Наименование объекта строительства	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны -"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
2 (Зам.)	1-45	Внесены изменения в соответствии с замечаниями 19.06.2024	1	
2 (Зам.)	1	Внесены изменения в ведомость спецификаций	1	
2 (Зам.)	2-6	Знак обозначения «желтый круг для слабовидящих» указан на всех стеклянных поверхностях, ширина которых больше или ровна 300мм; Указаны размеры грязезащитной решетки по ходу движения человека; Указаны маркировки плинтусов; Указана площадь отделки маркировки доступности МГН на секцию; Указано кол-во дверных упоров на секцию; Указано кол-во напольных профилей на секцию; Указано кол-во контрастной маркировки на стеклянные поверхности на секцию; Внесены изменения в примечания к листам;	1	
2 (Зам.)	7-11	Исправлены неточные привязки люков под окраску; Откорректированы ссылки на листы в выносках узлов;	1	
2 (Зам.)	12-16	Изменены габариты почтовых ящиков и размещение информационной панели; Добавлены пиктограммы ориентирования групп МГН и управления лифтами ПИ-01, ПИ-02, ПИ-04, ПИ-07. Внесены в спецификацию;	1	
2 (Зам.)	17-21	Добавлены пиктограммы ориентирования групп МГН и управления лифтами ПИ-01, ПИ-02, ПИ-04, ПИ-07. Внесены в спецификацию; Откорректировано расположение элементов навигации и оконечного оборудования; Изменены габариты почтовых ящиков и размещение информационной панели; Знак обозначения «желтый круг для слабовидящих» указан на всех стеклянных поверхностях, ширина которых больше или ровна 300мм;	1	
2 (Зам.)	22-26	Аннулированы сушилки для рук	1	
2 (Зам.)	32-36	Откорректированы ссылки на листы в выносках узлов; Добавлены выноски узлов.	1	
2 (Зам.)	37-41	Добавлены пиктограммы ориентирования групп МГН и управления лифтами ПИ-01, ПИ-02, ПИ-05, ПИ-07. Внесены в спецификацию; Добавлены световые указатели «Место сбора инвалидов» и «Направляющая стрелка, безопасная зона для инвалидов»; Заменена пиктограмма СП11 на СП10 в соответствии с разделом ОДИ	1	

Согласовано

					Лист	Листов
Изм.внес	Киселев		23.07.24	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"		
Составил	Киселев		23.07.24			1
Проверил	Петровций		23.07.24			