Разрешение	Обозначение	148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.2
75-23	Наименование объекта строительства	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны -"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1 (Зам.)	1	Внесены изменения в ведомость рабочих чертежей; Указана корректная ссылка на комплект марки АР с спецификацией элементов заполнения дверных проемов	1	
1 (Зам.)	2	Внесены изменения типа напольной плитки в с.у.; В экспликации помещений указана корректная суммарная площадь помещений, соответствующая разделу АР; Изменена привязка раскладки плитки в с.у. 06	1	
1 (Зам.)	3	Убрано обозначение краски «водно-дисперсионная». Указано как влагостойкая краска Практик в соответствии с «каталогом отделочных материалов и оборудования реновация 1.2 ПИК»; В с.у. 07 потолочный плинтус указан по всему периметру помещения; В соответствии с ВОР обеспыливающая пропитка за натяжным потолком исключена; Полотно натяжного потолка принято без швов, отражено в примечании; Указано корректное название плана; В экспликации помещений указана корректная суммарная площадь помещений, соответствующая разделу АР; В ведомостях отделки исключена информация о классах пожарной опасности отделочных материалов; Исключена маркировка узла 6.3 с креплением натяжного потолка в монтажную пену; Изменено крепление потолочного профиля к плите перекрытия вдоль перегородки между с.у. и холлом; Убрано отображение сантех. приборов и люстр	1	
1 (Зам.)	4	Указано корректное название плана; Замаркированы подоконники в квартире. На лоджии подоконника нет; Откорректирована зона расположения кухонного фартука, приведено в соответствие с разверткой стен; Указан профиль для внешнего угла стен с облицовкой плиткой; В примечании убрана не корректная ссылка на альбом АИ2.1; В экспликации помещений указана корректная суммарная площадь помещений, соответствующая разделу АР В ведомостях отделки исключена информация о классах пожарной опасности отделочных материалов;	1	
1 (Зам.)	5	На развертках стен кухни напольный плинтус предусмотрен по всему периметру помещения; Убрано отображение холодильника и телевизора; Примечание дополнено информацией о необходимости крепления кухонной тумбы с мойкой к стене; Исключено примечание о расположении центра блока розеток относительно раскладки плитки; Внесено отображение розеток	1	
1 (Зам.)	7	Убраны графические артефакты; Убрано отображение плитки на ревизионном лючке; Внесено отображение розеток; Внесено отображение точек начала раскладки плитки; Откорректирована раскладка плитки и добавлено примечание о совпадении шшвов напольной и настенной плитки	1	
1 (Зам.)	8	Убраны графические артефакты; Внесено отображение поручней, откорректирована ведомость оборудования; Внесено отображение розеток и бра Откорректирована раскладка плитки и добавлено примечание о совпадении шшвов напольной и настенной плитки	1	

Изм.внес	Киселев		28.02.24	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"	Лист	Листов
Составил	Киселев		28.02.24			1
Проверил	Петровций		28.02.24			

Согласовано