Акционерное общество
ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

КРАСНОЯРСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ИНН/КПП2463075600/246301001 ОГРН 1052463094837 юр/почтовый адрес: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041
Тел: (391)290-20-00/факс: (391)244-09-95 e-mail: info@psnp.ru. Сайт www.psnp.ru

Испытательный Центр «Красстрой»
Аттестат аккредитации № RA.RU.22СЛ32 от 11.03.2015 г.

№ П-23-27/17 «27» октября 2017 г. Счет №1010 от 24.08.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ «Красстрой»
_____О.С. Рашкина
«27» 10 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 206
от « 27 » октября 2017 г.

1 ***Наименование продукции:*** *Пеностекло по ТУ 5760-001-10196323-2014.*
2 ***Наименование Заказчика:*** *ООО «Каммет», г. Красноярск, ул. Вавилова, 80.*
3 ***Дата получения образцов:*** *14.08.2017.*
4 ***Определяемый показатель:*** *Теплопроводность при условиях «А» и «Б».*
5 ***Сведения об образцах:*** *Плитки размером 250х250х50 мм..*
6 ***Методика испытаний:*** *ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме» на измерителе теплопроводности ИТП-МГ-4 «250/Зонд» (свидетельство о поверке №14185/2017, действительно до 2 мая 2018 г.) при средней температуре образца 25°С.*
7 ***Результаты испытаний:*** *Приведены в таблице 1.*

Таблица 1

Дата испытаний	Маркировка ИЦ	Плотность материала образца в сухом состоянии, кг/м^3	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С)	
			При условии «А»	При условии «Б»
14.08.17-15.09.17	Т1010/17 – 1	141,93	0,046	0,046
	Т1010/17 – 2	143,81	0,048	0,048
	Т1010/17 – 3	142,66	0,048	0,048
	Т1010/17 – 4	150,96	0,050	0,050
	Т1010/17 – 5	146,48	0,050	0,050
	Ср. значение	**145,17**	**0,048**	**0,048**

И. о. зав. ЛТФиОК _____ И. Н. Юрченко

Инженер _____ Е. В. Пеньков

Примечания: 1.Данные результаты испытаний относятся только к представленным образцам.
2. Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ