Приложение 9

Испытательная лаборатория
«Международный стандарт»
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный стандарт»
РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н._____

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 16723-МС-2022 от 16.12.2022

1. Опытный образец	Блок витражный из алюминиевого профиля системы: витраж Alutech F50 ТТ со стеклопакетом СПД 6зак.-12-4И-12-6зак
2. Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНИЕВЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ". Место нахождения: Россия, 423579, Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д 25А, кв 26. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 423579, Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д 25А
3. Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНИЕВЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ". Место нахождения: Россия, 423579, Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д 25А, кв 26
4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	ГОСТ 21519-2003
5. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55…68 % Атмосферное давление 744…748 мм рт. ст.
6. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
7. Результаты испытаний	Стр. 2

Приложение 9

Результаты испытаний

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Воздухопроницаемость при 100 Па, м/(ч·м), не более	ГОСТ 26602.2	17,0	3,1
Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже	ГОСТ 26602.2	В	А
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее	ГОСТ 26602.3	26	34
Общий коэффициент светопропускания (справочное значение)	ГОСТ 26602.4	0,35-0,60	0,53
Приведенное сопротивление теплопередаче, $м^2*^oС/Вт$, не менее	ГОСТ 26602.1	0,56	0,67
Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывания-закрывания», не менее	ГОСТ 30777	20000	21400

Заключение:
Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились испытания.