СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00667/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Палитра Руси» (ООО «Палитра Руси»). Место нахождения: 369140, Россия, Республика Карачаево-Черкесская, Зеленчукский район, станица Зеленчукская, ул. Леонова, дом 160/т-2. Адрес места осуществления деятельности: 141142, Россия, Московская обл., г. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 17Б. ОГРН 1035010211939, ИНН 5050030899. Телефон: +7 (495) 150-79-03. Адрес электронной почты: rigonn@palitra.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Палитра Руси» (ООО «Палитра Руси»). Место нахождения: 369140, Россия, Республика Карачаево-Черкесская, Зеленчукский район, станица Зеленчукская, ул. Леонова, дом 160/т-2. ОГРН 1035010211939, ИНН 5050030899. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141142, Россия, Московская обл., г. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 17Б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, оф. 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие негорючее на основе неорганического связующего, выпускаемое по ТУ 2310-049-51309101-2014 «Покрытие негорючее защитно-декоративное». Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОК034-2014): 20.30.22 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** ---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № С-22/01-2023 от 16.01.2023 г. Испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН24.
Акта о результатах анализа состояния производства № 206-22 от 20.12.2022 г. Органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Показатель пожарной опасности – негорючий (НГ) по методу I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Срок службы покрытия – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2023 по 17.01.2028

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Габриэлян Гурген Станиславович (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Трошина Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

М.П.

БЛАНК 0000102