Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов в исследованных образцах продукции составляет (Бк/кг): 56.2 не более 370 и соответствует 1 классу строительных материалов.
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: щелочам едким, известняку, кремнию диоксиду(кварц),титан диоксиду. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать сильное раздражение, ожоги. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей может привести к раздражению.

Область применения: **Для защитно-декоративной отделки путей эвакуации зданий и сооружений, для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям, кроме покрытия пола**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 2310-049-51309101-2014. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)".Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению. Избегать попадания в глаза**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 11,19**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Покрытия негорючие защитно-декоративные марок: КПЭ, НГ, ЛНГ, "Контакт-НГ", "Plastica", "Шуба", "Кора"**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции **Мизгайлов А.В.**

Заведующий отделом
профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Врач (врачи) **Васильева Г. В.**