Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)

Юридический адрес: 115211, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО ВН.ТЕР.Г., КАШИРСКОЕ Ш., Д. 55, К. 5, ПОМЕЩ. 1/1

Испытательная лаборатория «ЛСМ-пожлаб»
Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»)

Адрес места осуществления деятельности:
150515, РОССИЯ, Ярославская обл, Ярославский р-н, в районе д. Левцово
142504, РОССИЯ, Московская область, Павлово-Посадский район, город Павловский Посад, ул. Городковская, 73 а, корп. 11
Место проведения испытаний:
150515, РОССИЯ, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе д. Левцово
Номер телефона: +7 4959846339. Адрес электронной почты: pozhsert@lcmg.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
«ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»

_____ **Е.С. Дмитриева**

17 августа **2024 г.**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4187/М-24

Покрытие для стен и потолков из штукатурки декоративной фактурной на основе жидкого калийного стекла (силикат калия) марки «Spraystone-NF», расходом на один слой 1,5 кг/м²

Код ОКПД2 20.30.22.110

2024 год

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.

Наименование, юридический и фактический адрес заказчика:	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77 (ОСП ООО "ЕЦЭ"). Юридический адрес: 302040, РОССИЯ, Орловская обл., Орёл г., Ломоносова ул., здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адреса мест осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, Орловская обл., Орёл г., Ломоносова ул., здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, РОССИЯ, Москва г., Бережковская наб., дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.
Характеристика объекта испытаний:	Покрытие для стен и потолков из штукатурки декоративной фактурной на основе жидкого калийного стекла (силикат калия) марки «Spraystone-NF», расходом на один слой 1,5 кг/м², выпускаемое по ТУ 20.30.22-024–47363170-2024 «Фактурная декоративная штукатурка “Spraystone-NF”. Технические условия».
Дата получения образца(ов):	16.08.2024
Сведения об упаковке:	Штукатурки декоративные фактурные на основе жидкого калийного стекла (силикат калия) марки «Spraystone-NF» упакованы в пластиковые ведра. На ведро наклеен ярлык, который содержит следующую информацию: - наименование и адрес предприятия-изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью "Тантал-4", 141825, Россия, Московская область, г. Дмитров, с. Орудьево, ул. Фабричная, стр. 90; - наименование и марка продукции: штукатурка декоративная фактурная на основе жидкого калийного стекла (силикат калия) марки «Spraystone-NF»; - назначение: для покрытия стен и потолков внутри зданий и сооружений; - обозначение технических условий: ТУ 20.30.22-024–47363170-2024; - дата изготовления: 03.06.2024; - вес одной упаковочной единицы (брутто/нетто), кг: 7; - срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя; - срок годности. Целостность упаковки и этикетки не нарушена.
Идентификация образцов:	Идентификация производилась с помощью внешнего осмотра и сличения с документацией. Покрытие для стен и потолков из штукатурки декоративной фактурной на основе жидкого калийного стекла (силикат калия) марки «Spraystone-NF», расходом на один слой 1,5 кг/м². Покрытие представляет собой суспензию пигментов и добавок в жидком калиевом стекле. На испытания предоставлено 1 ведро (7 кг).
Наименование, юридический и фактический адрес изготовителя:	Общество с ограниченной ответственностью «ТАНТАЛ-4». Юридический адрес: 141825, Россия, Московская область, Дмитровский район, с. Орудьево, ул. Фабричная, строение 90. Адрес места осуществления деятельности: 141825, Россия, Московская область, Дмитровский район, с. Орудьево, ул. Фабричная, строение 90. Телефон: +7 (495) 660-37-87. Адрес электронной почты: akvest-98@inbox.ru.
Шифр образца(ов):	2024-08-16-01
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № ЕЦЭ123-165.24-01 от 19.06.2024 г.

Образцы покрытия для стен и потолков из штукатурки декоративной фактурной на основе жидкого калийного кла (силикат калия) марки «Spraystone-NF», расходом на один слой 1,5 кг/м² относятся к негорючим материалам (**НГ**).

Срок действия протокола: Протокол действует определенный период времени, в течение которого не были произведены изменения:

- технической документации, конструкции, комплектности изделия;
- организации и технологии производства;
- метода испытания.

Испытания провели:

Инженер-испытатель  В. Е. Краюшкин