**Дополнительное оборудование**

- каплеуловитель
- поддон

**3.4. Камера промежуточная**

**блок**; сторона: справа; $dp_в$=11Па; L=350мм; M=20кг; **оборудование**; модель: базовое

**4.1. Вентилятор ВСК**

**блок**; сторона: справа; L=880мм; M=123кг; $P_{сумм}$=1.91кВА; **параметры**; $dpконд_0$=342Па; $dp_{сеть}^{нг}$=0Па; **вентилятор**; индекс: ВОСК72Б-050-00150-04-1-О-У2; число=1шт; в работе=1шт; **двигатель**; назв: A80B4F; число=1шт; в работе=1шт; $N_у$=1.5кВт; $n_{дв}$=1420об/мин; U=380В; **частотн_рег**; ЧР: да; $f_{рег}$=51Гц; **рабочая точка**; Q=5450м$^3$/ч; $p_v$=572Па; $v_{вых}$=2.2м/с; $n_{рк}$=1447об/мин; $N_п$=1.18кВт; кпд=73.4%

**Дополнительное оборудование**

- освещение внутри блока

**4.2. Шумоглушитель**

**блок**; сторона: справа; $dp_в$=29.1Па; L=1110мм; M=102кг; **оборудование**; $L_{пл}$=1000мм; $dL_w$=10.3дБ

**5. Блок обеззараживания воздуха**

**блок**; коннектор выход: ТВГ100-0945-0705-0140-20-2-3; сторона: справа; $dp_в$=27.6Па; $b_{фр}$=1050мм; $h_{фр}$=810мм; L=1620мм; M=130кг; **параметры**; задача: обратная; $Lв_0$=5450м$^3$/ч; **оборудование**; индекс: УОВ-4М-500-058-04-010; лампы=10шт; $H_v$=146Дж/м$^3$; $N_{ламп}$=0.75кВт; $dp_в^о$=18Па

**6.1. Шумоглушитель**

**блок**; коннектор вход: ТВГ100-0945-0705-0140-20-2-3; сторона: слева; $dp_в$=29.1Па; L=1140мм; M=88кг; **оборудование**; $L_{пл}$=1000мм; $dL_w$=10.3дБ

**6.2. Камера промежуточная**

**блок**; сторона: слева; $dp_в$=11Па; L=350мм; M=15кг; **оборудование**; модель: базовое

**7.1. Вентилятор ВСК**

**блок**; сторона: слева; L=780мм; M=96кг; $P_{сумм}$=1.43кВА; **параметры**; $dpконд_0$=95Па; $dp_{сеть}^{нг}$=0Па; **вентилятор**; индекс: ВОСК72Б-045-00110-04-1-О-У2; число=1шт; в работе=1шт; **двигатель**; назв: A80A4F; число=1шт; в работе=1шт; $N_у$=1.1кВт; $n_{дв}$=1420об/мин; U=380В; **частотн_рег**; ЧР: да; $f_{рег}$=54Гц; **рабочая точка**; Q=5450м$^3$/ч; $p_v$=295Па; $v_{вых}$=2.2м/с; $n_{рк}$=1532об/мин; $N_п$=0.72кВт; кпд=61.5%

**Дополнительное оборудование**

- освещение внутри блока

**7.2. Шумоглушитель**

**блок**; сторона: слева; $dp_в$=29.1Па; L=1110мм; M=86кг; **оборудование**; $L_{пл}$=1000мм; $dL_w$=10.3дБ

**8. Блок воздухоприемный рециркуляционный. этаж 2. рециркуляционный клапан этаж 2**

**блок**; сторона: слева; $dp_в$=10Па; $b_{фр}$=1050мм; $h_{фр}$=1620мм; L=495мм; M=70кг; $P_{сумм}$=0.004кВА; **оборудование**; модель: 30; **клапан 1**; положение: клапан горизонтальный рецирк.; назв: ГЕРМИК-Р-0320-0745-П-С-25-00-00-У2-10; привод: LM24-SR-V; число приводов=1шт; **парам_смеси**; *r*=80ед; **приток**; $t_в^п$=-26°C; $i_в^п$=-25.5кДж/кг; $d_в^п$=0.3г/кг; $fi_в^п$=80%; **вытяжка**; $t_в^в$=24°C; $i_в^в$=43.4кДж/кг; $d_в^в$=7.6г/кг; $fi_в^в$=40%; **смешение**; $t_{всм}$=12.6°C; $i_{всм}$=27.5кДж/кг; $d_{всм}$=5.9г/кг; $fi_{всм}$=64%

**9. Блок воздухоприемный(один вертикальный клапан). вертикальный внутренний клапан**

**блок**; коннектор выход: козырек; сторона: слева; $dp_в$=12.5Па; $b_{фр}$=1050мм; $h_{фр}$=810мм; L=470мм; M=59кг; $P_{сумм}$=0.005кВА; **оборудование**; модель: 11; $L_{бл}$=стд: да; **клапан воздушный**; положение: клапан вертикальный; назв: ГЕРМИК-Р-0640-0745-П-С-33-00-00-У2-10; привод: LF24-SR-V; число приводов=1шт

## Примечание

- Должность,ФИО,подпись ЗАКАЗЧИКА
- Разработчик оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления с сохранением технических характеристик