Сиреневый бульвар 3 18 419
участок 6.2, 6.1

Протокол 24.07.2025

В ходе комиссионного обследования архитектурных решений интерьеров типового этажа
Было принято решение согласовать следующие отделочные материалы в производство работ.

МОП:

1. Напольная плитка МОП – Арт. SL.IN.CPGR.ST RU 1000x3000x5,6 мм.
2. Стеновая плитка МОП- Арт. SL.IN.CPGR.ST RU 1000x3000x5,6 мм.
3. Плинтус МОП h=100мм -Арт. SL.IN.CPGR.ST RU 1000x3000x5,6 мм.
4. Краска гипсокартонного потолка – ral 9010.
5. Обрамление квартирной двери керамогранитной плиткой- Арт. DL.RG.NV.NT RU 1000x3000x3,5мм Матовая поверхность ,ребристая. (6.2.1)
6. Потолочный теневой профиль тип 1 15мм алюминиевый , анодированный , чёрный ral 9005.
7. Фурнитура квартирных дверей:

-Дверная ручка DL Libra A008RF MBSN Матовый никель, круглая розетка , толщина двери 55-90мм
-Поворотная кнопка DL TK08/R/8/45 MBSN (матовый никель) для задвижек, круглая розетка , шпиндель 8х45мм.
-Броненакладка защитная накладная DL PRO6014 MBSN (матовый никель), круглая розетка, HRC50.
-Глазок DL VA16/70-130mm/180 MBSN (матовый никель).

Дополнительно требует согласования:

1. Тип теневого профиля в местах примыкания отделочных материалов до 30.07.2025г.
2.Цвет декоративной штукатурки до 30.07.2025г.
3. Предоставить варианты скрытых лючков по типу «железяка» с нажимным механизмом до 30.07.2025г.
4. Предоставить решение по устройству ниш в потолке в зоне устройств решёток дымоудаления до 30.07.2025г.
5.Предусмотреть возможность пересогласования проводных звонков на безпроводные до 30.07.2025г.
6. Рассмотреть вариант покраски дверей в черный цвет.

ПАРКИНГ:

1. Основной цвет стен ral 7035. согласовано
2. Основной цвет пола и разметки- не согласован (Основной цвет пола должен соответствовать цвету стен)
3. Определить тип примыкания пола и стен паркинга до 30.07.25 (ГЕНПРО)
4. Дверь металлическая, левая из х/к стали толщиной 1,2 мм с заполнением минеральной ватой , противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14мм, контурный заполнитель – серы, нажимная ручка на круглой розетке цв. Черный, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), цвет ral 7035 Матовый.
5. Цвет окраски плиты перекрытия и примыкающих стен – не согласован. Необходимо принять максимально черный цвет.

Зам.генерального ООО "ГП "АРТ" _____ / Сиреневый Д.Ю. 24.07.2025г.
Рук.дир. ООО "Формачи" _____ / Петровский А.И. 24.07.2025г.
Рук.проекта _____ / Пономарев В.Е. 24.07.2025г.