Ведомость кладки внутренних стен и перегородок

Марка	Описание материалов	Толщина	Обозначение	Длина,п.м.	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$	Примечание
ВС-23	Облицовка (тип С 623) на отнесенном металлическом каркасе (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм (не далее 100 мм от стены)	53	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	1	2,99	0,16	1 тамбур МОП
ВС-31*	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатнымТехнониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/$м^3$, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа - 140 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	125	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	10	33,29	4,16	1 тамбур МОП
ВС-18	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	75	ГОСТ 32614-2012	94	224,40	16,78	Зашивка шахт в зоне МОП
ВС-19	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая)	80	ГОСТ 6428-2018	160	214,24	17,14	
ВС-20	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм	100	ГОСТ 6428-2018	1100	442,62	44,26	
ВС-20.1	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм	100	ГОСТ 6428-2018	247	704,18	70,42	
ВС-17	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х100х250(h) на клею - 100мм	100	ГОСТ 31360-2007	126	343,91	34,38	
ВС-6	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х200х250(h) на клею - 200мм	200	ГОСТ 31360-2007	94	293,83	58,76	
ВС-16	Стены и перегородки из ячеистого бетонного блока 600х250х250(h) на клею - 250мм	250	ГОСТ 31360-2007	447	1221,38	301,79	

Ведомость материалов утепления внутренней кладки для 2 этажа

Марка	Описание материалов	Толщина	Обозначение	Длина,п.м.	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$	Примечание
ВС-11	Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением утеплителем минераловатным (Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/$м^3$, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв не менее 15 кПа - 50 мм, зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм	75	ГОСТ Р 54359-2017, ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	6	24,40	1,83	2 тамбур МОП

Ведомость материалов кладки наружных стен технического пространства на отм. +4,150, этажей 2-8

Марка	Описание материалов	Обозначение	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$	Примечание
<варианты>	Газобетонный стеновой блок - Блок I/600х200х250/D600/B3,5/F100 ГОСТ 31360-2007 на ц/п растворе М75	<варианты>	1136,45	227,06	
НС-27.1	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М200, F100, на растворе цементно-песчаном М75 ГОСТ 530-2012, группа горючести НГ	ГОСТ 530-2012	61,25	15,31	

Спецификация элементов крепления внутренних стен и перегородок

поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед.кг.	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х50х5, l=200 мм	554шт	1,72	Для ячеистых бетонных перегородок
2	ГОСТ 28778-2023	Анкер М6х65	1108шт		Для ячеистых бетонных перегородок
3	ГОСТ 34028-2016	Анкер Ф8А500 L=200мм через 6ряд.	47шт	0,1	через 6рядов кладки по вертикали
5	ГОСТ 14918-2020	Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30 на уровне установки армирующи...	3353шт	0,14	Для перегородок толщиной 200 мм
6	ГОСТ 28456-90	Дюбель-гвоздь 5х50	13413шт		по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу
7	ГОСТ 28013-98	Цементо-песчаный раствор	2,86м3		Основание кладки
8	ГОСТ 9573-2012	Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/$м^3$, λ=0,039 Вт/м°С	2,86м3		
9	ГОСТ Р 57265-2016	Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда	880,45м2		

Спецификация элементов крепления кладки из ячеистых бетонных боков по наружным стенам

поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед.кг.	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х50х5, l=200 мм	554шт	1,72	Для ячеистых бетонных перегородок
2	ГОСТ 28778-2023	Анкер М6х65	1108шт		Для ячеистых бетонных перегородок
5	ГОСТ 14918-2020	Перфорированная полоса коррозионностойкая сталь 1.5х30...	3977шт	0,14	Для перегородок толщиной 200 мм
6	ГОСТ 28456-90	Дюбель-гвоздь 5х50	15908шт		по 4 крепёжных элемента на каждую перфорированную полосу
7	ГОСТ 28013-98	Цементо-песчаный раствор	2,72м3		Основание кладки
8	ГОСТ 9573-2012	Заполнение утеплителем минераловатным ρ=37-45 кг/$м^3$, λ=0,039 Вт/м°С	2,72м3		
9	ГОСТ Р 57265-2016	Базальтовоая сетка 25х25х1,5мм, через каждые 2 ряда	555,75м2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
1		Зам.	1214-25		10.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3
Проверил		Дейнека			02.2025	Стадия: р; Лист: 11; Листов:
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Ведомость материалов стен и перегородок
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025	

Формат А2