FORTUS®
Взломостойкие,
технические и противопожарные двери
MUL-T-LOCK Esety CISA MOTTURA
ООО "Фортус"
ИНН 7725782044; КПП 772501001
115407, г.Москва, ул. Речников, дом 19,
этаж 1,помещение 13
+7(495)287-08-32; www.fortus.ru

# ПАСПОРТ

**на двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые однопольные ДПМД-01 (EIS60) производства ООО "ФОРТУС"**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая одностворчатая (однопольная) ДПМД-01. Предназначена для заполнения проемов в противопожарных преградах с целью повышения пожаробезопасности, а также для исключения несанкционированного проникновения.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Выпущена по ТУ - | 25.12.10-001-17157160-2018 | | |
| 1.2. | Сертификат соответствия - | ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00129/23 | | |
| 1.3. | Полотно с остеклением - | нет | | |
| 1.4. | Стационарный порог - да | Выпадающий порог - | нет | |
| 1.5. | Система «Антипаника» - | нет | | |

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Габаритные размеры по раме под монтажный проем | | | | | | |
| 2.2. | Размер полотна: | 910 x 2020 | мм | 2.5. | Высота рамы в сборе: | 2114 | мм |
| 2.3. | Угол открывания полотна: | не менее 100 градусов | | 2.6. | Ширина рамы в сборе: | 1056 | мм |
| 2.4. | Толщина полотна двери: | 61 | мм | 2.7. | Толщина рамы двери: | 100 | мм |

2.8. Заполнитель створок дверей - минераловатная плита "Изоруф" плотностью не менее 110 кг/м³ (ТУ 23.99.19-005-53792403-2017). Термореактивный уплотнитель Kerafix по периметру рамы или полотна (при наличии остекления - уплотнитель также устанавливается по периметру ст/пакета).

2.9. Конструкция полотна выполнена из двух листов холоднокатанной (гальванизированной) стали.
Толщина листа стали: 1,0 мм

2.10. Масса двери не более: 100 кг

2.11. Система запирания двери:
- замок механический одноканальный;
- запирание прямое геометрическое.

2.12. Конструкция рамы - стальной цельнометаллический профиль сложной формы.
Толщина листа стали: 1,2 мм

2.13. Каркас рамы в строительном проеме крепится в соответствии с инструкцией по монтажу.

2.14. Предел огнестойкости (EIS): 60 мин.

2.15. Тип и цвет окраски: в соответствии с Цветовой матрицей, порошковая, RAL

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1. | Дверь металлическая ДПМД-01 | 1 | шт. |
| 3.2. | Комплект ключей (при наличии в конструкции цилиндра) | 1 | шт. |
| 3.3. | Комплект монтажный | 1 | шт. |
| 3.4. | Доводчик | 1 | шт. |

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дверь однопольная ДПМД-01

Заводской номер изделия: _____ Дата выпуска: _____

Изготовлена в соответствии с ТУ производителя и признана годной для эксплуатации.

Нач. ОТК

_____ м.п.

**ВНИМАНИЕ! Установка доводчика на противопожарную дверь ОБЯЗАТЕЛЬНА!**
**Без доводчика дверь противопожарной (дымогазонепроницаемой) не является!**

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии - 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы - не менее 10 лет.
(при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений).

## 6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении установленного срока службы дверь списывается и сдается на металлолом на общих основаниях.