FORTUS®
Взломостойкие,
технические и противопожарные двери
MUL-T-LOCK Esety CISA MOTTURA
ООО "Фортус"
ИНН 7725782044; КПП 772501001
115407, г.Москва, ул. Речников, дом 19,
этаж 1,помещение 13
+7(495)287-08-32; www.fortus.ru

ПАСПОРТ

на двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые двухпольные ДПМД-02 (EIS60) производства ООО "ФОРТУС"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая двухстворчатая (двухпольная) ДПМД-02.
Предназначена для заполнения проемов в противопожарных преградах с целью повышения пожаробезопасности, а также для исключения несанкционированного проникновения.

1.1.	Выпущена по ТУ -	25.12.10-003-17157160-2022			
1.2.	Сертификат соответствия -	ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00237/22			
1.3.	Остекление -	Основная створка	да	Дополнит. створка	нет
1.4.	Стационарный порог - да	Выпадающий порог - нет			
1.5.	Система «Антипаника» - нет				

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Габаритные размеры по раме под монтажный проем						
2.2.	Размер полотна:	1000 x 300 2020	мм	2.5.	Высота рамы в сборе:	2079	мм
2.3.	Угол открывания полотна:	не менее 100 градусов		2.6.	Ширина рамы в сборе:	1358	мм
2.4.	Толщина полотна двери:	61	мм	2.7.	Толщина рамы двери:	100	мм

2.8. Заполнитель створок дверей - минераловатная плита "Изоруф" плотностью не менее 110 кг/м³ (ТУ 23.99.19-005-53792403-2017). Термореактивный уплотнитель Kerafix по периметру рамы или полотна (при наличии остекления - уплотнитель также устанавливается по периметру ст/пакета).

2.9. Конструкция полотна выполнена из двух листов холоднокатанной (гальванизированной) стали.
Толщина листа стали: 1,0 мм

2.10. Масса двери не более: 150 кг

2.11. Система запирания двери:
- замок механический одноканальный;
- запирание прямое геометрическое.

2.12. Конструкция рамы - стальной цельнометаллический профиль сложной формы.
Толщина листа стали: 1,2 мм

2.13. Каркас рамы в строительном проеме крепится в соответствии с инструкцией по монтажу.

2.14. Предел огнестойкости (EIS): 60 мин.

2.15. Тип и цвет окраски: 7016 порошковая, RAL

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.	Дверь металлическая ДПМД-02	1	шт.
3.2.	Комплект ключей (при наличии в конструкции цилиндра)	1	шт.
3.3.	Комплект монтажный	1	шт.
3.4.	Доводчик	1	шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дверь двухпольная ДПМД-02

Заводской номер изделия: _____ Дата выпуска: _____

Изготовлена в соответствии с ТУ производителя и признана годной для эксплуатации.

Нач. ОТК _____ м.п.

ВНИМАНИЕ! Установка доводчика на противопожарную дверь ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Без доводчика дверь противопожарной (дымогазонепроницаемой) не является!

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии - 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы - не менее 10 лет.
(при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений).

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении установленного срока службы дверь списывается и сдается на металлолом на общих основаниях.