НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00066** 36758

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Префаб Технологии» (ООО «Префаб Технологии»).
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 119618, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул. Домостроительная, д. 1, к. 2, ком. 18. ОГРН: 1087746900933.
Номер телефона: +7 (495)741-06-92, +7(499)300-14-98. Адрес электронной почты: sales@pik-element.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Префаб Технологии» (ООО «Префаб Технологии»).
Место нахождения: 19618, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул. Домостроительная, д. 1, к. 2, ком. 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: г. Москва, вн.тер.г. Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 22А. ОГРН: 1087746900933.
Номер телефона: +7(499)300-14-98. Адрес электронной почты: sales@pik-element.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве, 141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 50, стр. 18. Номер телефона: +7(495) 287-49-14, доб. 3068; +7-909-940-01-85. Адрес электронной почты: ikbs@mgsu.ru. ИНН: 7716103391. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.318 от 24.06.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции светопрозрачные балконные модульные (КБМ) с внутренним защитным ограждением для остекления балконов и лоджий многоквартирных жилых зданий, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-006-87601403-2024. Конструктивное исполнение См. Приложение № 008895. Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.11.23.120
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 25.11.23-006-87601403-2024 «Конструкции светопрозрачные балконные модульные с внутренним защитным ограждением для остекления балконов и лоджий многоквартирных жилых зданий».
Относительные прогибы профильных элементов - не более 1/200.
Сопротивление ветровым нагрузкам величиной до 1.38 кПа (нормативное значение пиковой ветровой нагрузки). Сопротивление воздействию горизонтальной равномерно распределенной по длине нагрузки от веса людей до 0.5 кН/м (нормативное значение нагрузки). Сопротивление воздействию ударной нагрузки мягким телом массой 50 кг с высоты 1.2 м.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 24-07-17/1ДС-ИКБС от 17.07.2024 г., № 24-07-17/2ДС-ИКБС от 17.07.2024 г. Испытательная лаборатория НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.259 от 28.02.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-006-87601403-2024 «Конструкции светопрозрачные балконные модульные с внутренним защитным ограждением для остекления балконов и лоджий многоквартирных жилых зданий». Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.4558.7521 от 24.01.2024 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента «РОСТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2024 г. по 06.08.2029 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) экспертной организации _____ подпись О.Н. Корольченко И.О. Фамилия

Эксперт _____ подпись В.И. Лаврущева И.О. Фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В". Зак. №СП-233.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00066** 008895

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Конструктивное исполнение конструкций светопрозрачных балконных модульных (КБМ) с внутренним защитным ограждением

код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.120	Конструкции светопрозрачные балконные модульные (КБМ) с внутренним защитным ограждением, выполненные с применением системных технических решений профильных систем Realit RI 40BG и Realit RPI 23. КБМ, состоящие из набора отдельных модулей. Каждый модуль для устройства КБМ представляет собой сборную конструкцию заводского изготовления, состоящую из несущего каркаса, выполненного на основе стоек и ригелей, светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения, открывающихся элементов (створок), защитного ограждения, наружных и внутренних уплотнителей, крепежа. Межосевое расстояние между несущими стойками каркаса модуля КБМ составляет от 900 мм до 1800 мм. Участки глухого остекления под средним ригелем модуля КБМ могут разбиваться на отдельные части при помощи вертикальных импостов с шагом установки от 450 до 900 мм.	ТУ 25.11.23-006-87601403-2024 «Конструкции светопрозрачные балконные модульные с внутренним защитным ограждением для остекления балконов и лоджий многоквартирных жилых зданий»

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) экспертной организации _____ подпись О.Н. Корольченко И.О. Фамилия

Эксперт _____ подпись В.И. Лаврущева И.О. Фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 352.