МФС | Генеральный Подрядчик

АР

# Альбом строительных конструкций и материалов. Отделка помещений

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-АР-ОП

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 3
05/2024

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА. ВЕРСИЯ 3

| Место применения | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | | | ПОЛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Черновая отделка стен | | | | | | | Чистовая отделка стен | | | | | | Черновая / Чистовая отделка потолка | | | | Марка покрытия | Плинтус |
| | | Монолитный ж/бетон | | Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стеной из кирпича | | | Кирпич | Утеплитель | | | ГСП-А (ГСП-Н2) | | | Марка материала | | | Монолитный ж/бетон | | Плинтус | | |
| АВТОСТОЯНКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка откосов проемов в наружных стенах | | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | ОТ-1 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | |
| | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | | | |
| Помещение автостоянки, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания | Основное пространство | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | | | | | | ОТ-1 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-7.1 / П-7.2 | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | Область входа в жилой дом (акцентные стены) | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | ОТ-2 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 (акцентная) | 2 слоя | | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | | |
| Рампа | Проезжая часть | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | ОТ-1 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-8.1 / П-8.2 / П-8.3 | нет |
| | Пешеходная зона | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | П-9.1 / П-9.2 / П-9.3 | |
| | Зона въезда/выезда | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | П-10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя | | | |
| Универсальный с/у | До уровня подвесного потолка | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | | | | | | ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ПТ-9 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 мм | нет | П-56 | нет |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | ГСП-Н2 | 12,5 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | |
| | Выше уровня подвесного потолка | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Лифтовый холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле) | До отметки 60мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-25 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-8 | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-2 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-13 | ПЛН-02 |
| | | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | Выше отметки 60мм от низа подвестного потолка "Грильято" | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 мм | | | |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| Лестничная клетка | Площадка подземного этажа | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-25 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-8 | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-1 | ПЛН-02 |
| | Междуэтажная лестничная площадка, лестничные марши | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | П-2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | Торцы лестничных маршей, этажных и междуэтажных лестничных площадок | ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов лифтового холла, тамбур-шлюза, лестничной клетки | | ОС-60 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-6 | | | | | | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 мм | | | | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | | | | | |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов технических помещений | | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-5 | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| Отделка откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций (для объектов без подземного паркинга) | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-5 | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | | | | |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники | Выше 1,8м | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-11 | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | П-14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | П-15 | |
| | До 1,8м | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | П-26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | | | | | |
| Помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС | Выше 1,8м | | | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-6 | Потолок подвесной звукоизоляционный на каркасе металлическом П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), смонтированном на креплениях Виброфлекс К-15, с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (Шуманет-БМ) ρ=47 кг/м³ - 50мм, в 2 слоя | 100 мм | нет | П-11 | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Триплекс звукоизоляционный Саундлайн-dB | 16,5 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Лист гипсокартонный звукоизоляционный AKU-line ГКЛА | 12,5 мм | | П-14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П-15 | |
| | До 1,8м | | | | | | | | | | | | | ОТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | П-26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Тамбур-шлюз (технических помещений) | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-12 | ПЛН-04 |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Электрощитовая и ВРУ автостоянки, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-55 | ПЛН-09 |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Помещение узла учета тепла, помещение теплового узла | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | | | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-11 | ПЛН-04 |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций (для объектов без подземного паркинга) | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-7 | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-6 | нет |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | П-49 | |
| - | Воздухозаборная шахта | | | | | | | | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-14 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм | нет | П-5 | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | по проекту | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | |
| - | Приямки лифтовых шахт | | | | | | | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | | | П-6 | нет |
| - | Приямки ВК | ОС-14 | Гидроизоляция цементная Церезит CR 65 WATERPROOF | 2 слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | П-16 | нет |
| - | Эксплуатируемые технические ниши | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-7 | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | П-6 | нет |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА. ВЕРСИЯ 3

| Место применения | | СТЕНЫ. Черновая отделка стен: Монолитный ж/бетон | Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стеной из ячеистых бетонных блоков/кирпича | Ячеистый бетонный блок | Кирпич | Утеплитель | ГСП-А (ГСП-Н2) | Чистовая отделка стен: Марка покрытия | ПОТОЛОК. Черновая / Чистовая отделка потолка: Монолитный ж/бетон | Плинтус | ПОЛ: Марка покрытия | Плинтус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **МОП** | | | | | | | | | | | | |
| Отделка откосов проемов в наружных стенах МОП | Вестибюль, колясочная | ОС-34: Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) 50 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-34: Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) 50 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | | | ОТ-10: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | | |
| | Помещение консьержа | | | | | | | ОТ-8: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | | | | |
| Тамбур МОП (граничащий с улицей) | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-25: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | ПТ-7: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ 2 слоя<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-17 | нет |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-27: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | П-18 | |
| | Пространство за неутепленной зашивкой | | | | | | | | ПТ-34: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту | | П-31 | |
| Тамбур МОП (второй тамбур западающей входной группы) | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-25: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | ПТ-32: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С 150 мм<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ 2 слоя<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-17 | нет |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-27: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | П-18 | |
| Тамбур МОП (второй тамбур выступающей входной группы) | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-25: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | ПТ-3: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ 2 слоя<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-18 | нет |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-27: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | | |
| Вестибюль, колясочная | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | | | ОТ-25: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | ПТ-3: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ 2 слоя<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-19 | нет |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ 15* мм | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-27: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | | |
| Помещение консьержа | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-21: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм | ОС-13: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм | ОС-20: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм | | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-3: Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ 1 слой<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ 1 слой | ПТ-2: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ 2 слоя<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-20 | ПЛН-01 |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-16: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми 14 мм | | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-4: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | | |
| С/у консьержа, ПУИ консьержа | До уровня подвесного потолка | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | ПТ-9: Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-21 | нет |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| | Выше уровня подвесного потолка | | | | | | | | | | | |
| Лестничная клетка (эвакуационная лестница из подземного этажа) | | ОС-19: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными 17 мм | ОС-25: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 | ОС-18: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными 17 мм | ОС-8: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 17 мм | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | | ОТ-3: Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ 1 слой<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ 1 слой | ПТ-10: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С 150 мм<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | нет | П-1 | ПЛН-02 |
| Лестничная клетка (жилая часть) | Площадка 1-го этажа | ОС-19: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными 17 мм | | | | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | | ОТ-3: Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ 1 слой<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ 1 слой | | | П-1 | ПЛН-02 |
| | Междуэтажная лестничная площадка | | | | | | | | ПТ-4: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | нет | П-4 | ПЛН-10 |
| | Лестничные марши | | | | | | | | ПТ-11: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | нет | П-6 | |
| | Торцы междуэтажных лестничных площадок | ОС-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | | | | | | ОТ-10: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | | |
| | Торцы лестничных маршей | ОС-51: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | | | | | | | | | | |
| **ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| Мусоросборная камера | Выше 2,2м | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-6: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | ПТ-12: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-32 | нет |
| | До 2,2м | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| Тамбур мусоросборной камеры | Выше 2,2м | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-6: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | ПТ-13: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-33 | нет |
| | До 2,2м | | | | | | | ОТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| Отделка дверного откоса в мусоросборной камере | | ОС-4: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 10 мм | | ОС-5: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | | | | ОТ-6: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | | | | |
| Отделка дверного откоса в наружной стене тамбура мусоросборной камере | | ОС-58: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 30 мм | | ОС-57: Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | | | | ОТ-6: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | | | | |
| Электрощитовые жилой и нежилой части | Выше уровня фальшпола | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | | ОТ-5: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | ПТ-5: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-30 | нет |
| | Ниже уровня фальшпола | | | | | | | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | | |
| Помещение СС | | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-5: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | ПТ-5: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-22 | ПЛН-09 |
| Воздухозаборная шахта, техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций | | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | ПТ-14: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | нет | П-5 | нет |
| Отделка дверных откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций | | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | | ОС-5: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | ОС-5: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | | | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | | |
| Лестничная клетка (лестница в техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций) | Площадка 1-го этажа | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | | ОТ-3: Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ 1 слой<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ 1 слой | ПТ-8: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С 150 мм<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | нет | П-1 | ПЛН-02 |
| | Промежуточная площадка, площадка входа в техническое пространство, | | | | | | | | | | П-2 | |
| | Торцы лестничных маршей, этажных и промежуточных площадок | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | | | | | | ОТ-4: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | | |
| Эксплуатируемые технические ниши | | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | ПТ-30: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | нет | П-5 | нет |
| **ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ** | | | | | | | | | | | | |
| Помещение охраны | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-21: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм | ОС-13: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм | ОС-20: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм | | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-3: Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ 1 слой<br>Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ 1 слой | ПТ-2: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ 2 слоя<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-24 | ПЛН-02 |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-16: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми 14 мм | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-4: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ 2 слоя | | | | |
| С/у охраны | Выше 1,8м | ОС-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-48: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-52: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | | | ОС-22: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-7: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | ПТ-9: Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-23 | нет |
| | До 1,8м | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| **ОДС** | | | | | | | | | | | | |
| Тамбур ОДС | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-39: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-27: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-28: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-30: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-22: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-9: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | ПТ-15: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-17 | ПЛН-01 |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | П-18 | |
| | Зашивка инженерных коммуникаций под потолком | | | | | | | | ПТ-31 (горизонтальная и вертикальная части зашивки): Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-А 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | | | |
| | Пространство за неутепленной зашивкой | | | | | | | | ПТ-34: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту | | П-31 | |
| Отделка откосов проемов в наружных стенах ОДС | | ОС-34: Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) 50 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-34: Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) 50 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | | | ОТ-11: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | | | | |
| Сухие помещения ОДС (кроме серверной) | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-35: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-42: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-38: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-40: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-9: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | ПТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-20 | ПЛН-01 |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-16: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми 14 мм | ОС-17: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 14 мм | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | | |
| | Зашивка инженерных коммуникаций под потолком | | | | | | | | ПТ-18 (горизонтальная и вертикальная части зашивки): Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-А 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | | | |
| Серверная | | ОС-35: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-42: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-38: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-40: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-9: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | ПТ-17: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми 10 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-22 | ПЛН-09 |
| ПУИ, универсальный с/у ОДС, с/у персонала | Выше 1,8м | ОС-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-48: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-52: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | | | ОС-22: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-7: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | ПТ-9: Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-23 | нет |
| | До 1,8м | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| Душевая ОДС | | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 2 слоя<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | ПТ-9: Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза 2 слоя | нет | П-23 | нет |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 12* мм | | | | |
| **ЦИН** | | | | | | | | | | | | |
| Тамбур ЦИН | До отметки 60мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-39: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-27: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-28: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-30: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-22: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-9: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | ПТ-15: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-17 | ПЛН-01 |
| | Выше отметки 60мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | ОС-7: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм 14 мм | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | П-18 | |
| | Зашивка инженерных коммуникаций под потолком | | | | | | | | ПТ-31 (горизонтальная и вертикальная части зашивки): Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-А 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | | | |
| | Пространство за неутепленной зашивкой | | | | | | | | ПТ-34: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту | | П-31 | |
| Отделка откосов проемов в наружных стенах ЦИН | | ОС-34: Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) 50 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-34: Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) 50 мм<br>ГСП-Н2 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | | | ОТ-11: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | | | | |
| Помещение приема пищи | | ОС-35: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-42: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-38: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-40: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-9: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | ПТ-18: Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-А 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | нет | П-25 | ПЛН-05 |
| | Фартук кухни h=600 мм от столешницы | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-13: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм | ОС-20: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм | ОС-46: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 17 мм | | | ОТ-19: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 13* мм | | | | |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-20: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 13* мм | | | | |
| Место администратора, Информационная зона, Рабочая зона специалистов, Зона службы охраны, Зона ожидания | До отметки 60мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-35: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-42: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-38: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-40: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-9: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | ПТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-25 | ПЛН-05 |
| | Выше отметки 60мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-16: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми 14 мм | ОС-17: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 14 мм | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | | |
| | Зашивка инженерных коммуникаций под потолком | | | | | | | | ПТ-18 (горизонтальная и вертикальная части зашивки): Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>ГСП-А 12,5 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) 2 мм<br>Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | | | |
| Зона ожидания с детским уголком | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-35: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-42: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-38: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-40: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-9: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 2 слоя | ПТ-16: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой<br>Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ 40 мм | нет | П-25 | ПЛН-05 |
| | До 2,1м (см.АИ) | ОС-35: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-42: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | ОС-38: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми 17 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе 2 мм | | | ОС-23: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-12: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Окраска краской магнитно-грифельной в 4 слоя, группа горючести Г1 4 слоя | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-16: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми 14 мм | ОС-17: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 14 мм | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | | |
| Универсальный с/у | Выше 2,04 м до отм. 60 мм выше отметки низа реечного потолка | ОС-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-48: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-52: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | | | ОС-22: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-7: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | ПТ-19: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой<br>Потолок подвесной реечный кубообразный по проекту | нет | П-23 | нет |
| | До 2,04м | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-21: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 15* мм | | | | |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-22: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 15* мм | | | | |
| | Выше отм. 60 мм от низа реечного потолка | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | | |
| ПУИ | Выше 2,04 м (стена без оборудования от отм. пола) до отм. 60мм выше отметки низа реечного потолка | ОС-26: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-48: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | ОС-52: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм<br>Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе 2 мм | | | ОС-22: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) 2 мм | ОТ-7: Грунтовка под финишную отделку 1 слой<br>Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза 2 слоя | ПТ-19: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой<br>Потолок подвесной реечный кубообразный по проекту | нет | П-23 | ПЛН-02 |
| | До 2,04 м (стены с оборудованием) | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-53: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм до 35 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | | ОТ-21: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 15* мм | | | | нет |
| | | | | | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-22: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов 15* мм | | | | |
| | Выше отм. 60 мм от низа реечного потолка | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-1: Грунтовка Бетонконтакт 1 слой<br>Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм | ОС-15: Грунтовка глубокого проникновения 1 слой<br>Простая штукатурка смесями цементно-песчаными 14 мм | | | ОС-24: Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - | ОТ-14: Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой | | | | |
| **БКТ** | | | | | | | | | | | | |
| Тамбур БКТ (без отделки) | | - | - | - | - | ОС-3: Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | - | - | ПТ-21: Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) 5 мм<br>Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С по проекту<br>Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 10 мм | - | П-27 | - |
| Сухие помещения БКТ (без отделки) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П-28 | - |
| | Зашивки перекидок коммуникаций под потолком | | | | | | | | ПТ-28 (горизонтальная и вертикальная части зашивки): Каркас металлический П 233 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) 27 мм<br>Плита негорючая ПНКФ 12,5 мм | | | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА. ВЕРСИЯ 3

| Место применения | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | | | | | ПОЛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Наружная стеновая панель | | | Монолитный ж/бетон | | | Выравнивание монолитных конструкций в местах стыка со стеной из ячеистых бетонных блоков | | Черновая отделка стен: Ячеистый бетонный блок | | Утеплитель | | ПГП | | ГСП-А (ГСП-Н2) | | Чистовая отделка стен: Марка покрытия | | Черновая / Чистовая отделка потолка: Монолитный ж/бетон | | | Плинтус | | Марка покрытия | Плинтус |
| МОП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лестничной клетке | | ОС-44 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-50 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-29 | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-35 мм | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10-40 мм | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-40 мм | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лифтовом холле | | ОС-31 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-49 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-45 | ГСП-Н2 | 12,5 мм | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10-40 мм | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-40 мм | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 19 мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка откосов двери из тамбура лифтового холла на переходной балкон | | | | | ОС-56 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) ГСП-Н2 | 27 мм 12,5 мм | | | | ОС-56 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) ГСП-Н2 | 27 мм 12,5 мм | | | | | | | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | | | | | | ПЛН-02 |
| | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка откосов двери с переходного балкона на лестничную клетку | | | | | ОС-55.1 (вертикальный откос со стороны дверной ручки, горизонтальный откос) | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) ГСП-Н2 | 27 мм 12,5 мм | | | | ОС-55.1 (вертикальный откос со стороны дверной ручки, горизонтальный откос) | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) ГСП-Н2 | 27 мм 12,5 мм | | | | | | | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | | | | | | ПЛН-10 |
| | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ОС-55.2 (вертикальный откос со стороны дверных петель) | ГСП-Н2 | 12,5 мм | | | | ОС-55.2 (вертикальный откос со стороны дверных петель) | ГСП-Н2 | 12,5 мм | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | | | | | | | | | | | | | |
| Лифтовый холл, межквартирный коридор | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-12 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-21 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-13 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-2 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | нет | нет | П-35 | ПЛН-02 |
| | | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-16 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями гипсовыми | 14 мм | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 1 слой | | | | | | |
| Помещение ствола мусоропровода | | | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-7 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-20 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | нет | нет | П-35 | ПЛН-02 |
| | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10-40 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | | | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| Лестничная клетка | Площадка типового этажа | ОС-9 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-18 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | нет | нет | П-3 | ПЛН-10 |
| | Междуэтажная лестничная площадка | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 мм | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | | | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | П-4 | |
| | Лестничные марши | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПТ-11 | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | нет | | | П-6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | Торцы этажных и междуэтажных лестничных площадок | | | | ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Торцы лестничных маршей | | | | ОС-51 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тамбур | До отметки 60 мм выше отметки низа подвесного потолка "Грильято" | | | | | | | | | | | | | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-27 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм | нет | нет | нет | П-48 | ПЛН-03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | | |
| | Выше отметки 60 мм от низа подвесного потолка "Грильято" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 мм | | | | | | |
| Переходной балкон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПТ-22 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | нет | нет | П-34 | нет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка фасадная универсальная | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| Эксплуатируемые технические ниши | | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет | П-6 | нет |
| | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| КВАРТИРЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка оконных откосов | | ОС-31 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | ОС-45 | ГСП-Н2 | 12,5 мм | | | | | | | ОТ-8 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10-40 мм | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 19 мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка балконных откосов | | | | | | | | | | | ОС-33 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | ОТ-8 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | П-36 | ПЛН-08 |
| | | | | | | | | | | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-35 мм | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | П-38 | |
| | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | П-39 | |
| | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | П-40 | |
| Жилая комната | | ОС-36 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет | П-36 | ПЛН-08 |
| | | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | | | | | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | |
| | Стена, смежная с с/у в строительном исполнении | | | | | | | | | | | | | | | | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | |
| Холл, встроенный шкаф | | | | | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет | П-37 | ПЛН-08 |
| | | | | | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | | | | | | | | | П-36 | |
| | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | |
| Кухня | | ОС-36 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | нет | нет | П-39 | ПЛН-08 |
| | | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 мм | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | | | | | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | | | | | |
| Кухня | Фартук кухни h=600 мм от столешницы | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-23 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | |
| | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 мм | | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 мм | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 15* мм | | | | | | | | |
| С/у (в строительном исполнении) | | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-61 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ПТ-9 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 мм | ПЛП-02 | Плинтус потолочный 39х39мм | 39 мм | П-41 | нет |
| | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 мм | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | ОТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | ГСП-Н2 | 12,5 мм | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 2 мм | | | | | |
| | В зоне установки ванны | | | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-61 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-24 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | |
| | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 мм | ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - | | Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная на всю высоту с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов | 2 слоя | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* мм | | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| | За зашивками инженерных коммуникаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П-50 | |
| СТМ (основной с/у, гостевой с/у) | Устройство подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П-42 | |
| Лоджия | Второй этаж | ОС-43 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | ОС-2 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | | ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная | 1 слой | ПТ-24 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | нет | нет | П-43 | ПЛН-07 |
| | Типовой этаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| | Последний этаж | | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | | | | | | | | | | | Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 мм | ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| Лоджия квартиры для инвалидов | Второй этаж | ОС-43 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | ОС-2 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | | ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная | 1 слой | ПТ-24 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | нет | нет | П-43 | ПЛН-07 |
| | Типовой этаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| | Последний этаж | | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 мм | | | | | | | | | | | | | | | | Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 мм | ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 мм | | | | П-57 | П-45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Утеплитель минераловатный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |

# ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХ. ПР-ВА, ЧЕРДАКА И МАШИННОГО ПОМ. ЛИФТОВ. ВЕРСИЯ 3

| Место применения | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | | ПОТОЛОК | | | | ПОЛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Монолитный ж/бетон / Наружная стеновая панель | | | Кирпич | | Ячеистый бетонный | | Утеплитель | | | Наименование материала | | | Черновая / Чистовая отделка потолка | | | | Плинтус | Марка покрытия | Плинтус |
| | | Черновая отделка стен | | | Черновая отделка стен | | Черновая отделка стен | | | | | Чистовая отделка стен | | | Монолитный ж/бетон | | | | | | |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, чердак | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-5 | нет |
| | В зоне установки металлического поддона под вентиляционную шахту | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | П-47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | |
| Эксплуатируемые технические ниши | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | нет | П-5 | нет |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | | | | | | | |
| Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-46 | нет |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 мм | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | |
| Лестничная клетка (жилая часть) | Междуэтажная лестничная площадка, площадка лестницы перед выходом на кровлю | ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-8 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-18 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 мм | ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-4 | ПЛН-10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | Лестничные марши | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 мм | | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 мм | | | | | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой | ПТ-11 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | нет | П-6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | |
| | Торцы междуэтажных лестничных площадок, площадок лестницы перед выходом на кровлю | ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Торцы лестничных маршей | ОС-51 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций, чердака | | ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой | | | | | | |
| | | | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | | | | | | | | |
| Отделка дверных откосов машинного помещения лифтов, помещения СС (на кровле) | | ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя | | | | | | |
| Отделка оконных откосов в лестничной клетке | | ОС-50 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой | | | | | | | | | | ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой | | | | | | |
| | | | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-40 мм | | | | | | | | | | | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя | | | | | | |
| | | | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ОС-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| ОС-2 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 |
| ОС-3 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| ОС-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 |
| ОС-5 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 |
| ОС-6 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-7 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 |
| ОС-8 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-9 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 |
| ОС-10 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 |
| ОС-11 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-12 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 |
| ОС-13 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| ОС-14 | Гидроизоляция цементная Церезит CR 65 WATERPROOF | 2 слоя |
| ОС-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| ОС-16 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми | 14 |
| ОС-17 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 14 |
| ОС-18 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| ОС-19 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| ОС-20 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| ОС-21 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| ОС-22 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 2 |
| ОС-23 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 2 |
| ОС-24 | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| ОС-25 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| ОС-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-27 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-28 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-29 | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-30 | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-31 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-33 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-34 | Каркас металлический С625 (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) | 50 |
| | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-35 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-36 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-37 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-38 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-39 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-40 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-41 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми | 17 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-42 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-43 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 5 |
| ОС-44 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-45 | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 19 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-46 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17 |
| ОС-47 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | до 35 |
| ОС-48 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-49 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| ОС-50 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17-40 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-51 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-52 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| ОС-53 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | до 35 |
| ОС-55.1 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 |
| ОС-55.2 | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 |
| ОС-56 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| ОС-57 | Каркас металлический С623 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Профиль угловой оцинкованный перфорированный 31х31х0,4 мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| ОС-58 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 30 |
| ОС-59 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Простая штукатурка смесями цементно-песчаными | 14 |
| ОС-60 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 17 |
| ОС-61 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными | 10 |

## СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ОТ-1 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-2 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 (акцентная) | 2 слоя |
| ОТ-3 | Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ | 1 слой |
| | Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ | 1 слой |
| ОТ-4 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ОТ-5 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-6 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-7 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной влагостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-8 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ОТ-9 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-10 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ОТ-11 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ОТ-12 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Окраска краской магнитно-грифельной в 4 слоя, группа горючести Г1 | 4 слоя |
| ОТ-13 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Обои на флизелиновой основе, окраска краской водно-дисперсионной | 1 слой |
| ОТ-14 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ОТ-15 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-19 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 13* |
| ОТ-20 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 13* |
| ОТ-21 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 15* |
| ОТ-22 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 15* |
| ОТ-23 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 15* |
| ОТ-24 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Гидроизоляция однокомпонентная полимерная эластичная на всю высоту с прокладкой по углам ленты водонепроницаемой для герметизации швов | 2 слоя |
| | Керамическая плитка на растворе цементно-песчаном с затиркой швов | 12* |
| ОТ-25 | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ | 15* |
| ОТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ | 15* |
| ОТ-27 | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ОТ-29 | Грунтовка фасадная универсальная | 1 слой |
| | Штукатурка декоративная минеральная с окраской краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 5 |

* - допускается отклонение толщины финишного слоя отделки ±2 мм в связи с изменением толщины керамогранита/керамической плитки.

# СОСТАВ КОНСТРУКЦИЙ. ЧЕРНОВАЯ/ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ПТ-1 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ПТ-2 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-3 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-4 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-5 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-6 | Потолок подвесной звукоизоляционный на каркасе металлическом П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), смонтированном на креплениях Виброфлекс К-15, с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (Шумонет-БМ) ρ=47 кг/м³ - 50мм, в 2 слоя | 100 |
| | Триплекс звукоизоляционный Саундлайн-dB | 16,5 |
| | Лист гипсокартонный звукоизоляционный AKU-line ГКЛА | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей | - |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-7 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | по проекту |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-8 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-9 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-Н2 | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей) | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-10 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-11 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ | 2 слоя |
| ПТ-12 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-13 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | по проекту |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-14 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | по проекту |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ПТ-15 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | по проекту |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-16 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-17 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Сплошное выравнивание смесями гипсовыми | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-18 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-А | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ПТ-19 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок подвесной реечный кубообразный | по проекту |
| ПТ-20 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на гипсовой основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской влагостойкой водно-дисперсионной за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-21 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | по проекту |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| ПТ-22 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка фасадная универсальная | 1 слой |
| | Простая окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-23 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| | Потолок натяжной | по проекту |
| ПТ-24 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-25 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-26 | Грунтовка Бетонконтакт | 1 слой |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 2-4 |
| | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ПТ-27 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза (цвет белый), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-28 | Каркас металлический П 233 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | Плита негорючая ПНКФ | 12,5 |
| ПТ-29 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ Стандарт), ρ=72-88 кг/м³, λБ=0,042 Вт/м°С, с дюбельным креплением | 200 |
| | Потолок подвесной кассетный типа PERFATEN АКФ 1000 (цвет черный) на скрытой подвесной подсистеме | 53 |
| ПТ-30 | Пропитка упрочняющая обеспыливающая | 1 слой |
| ПТ-31 | Каркас металлический П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | 27 |
| | ГСП-А | 12,5 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе (с проклейкой стыков лентой армирующей ) | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной за 2 раза, группа горючести Г1 | 2 слоя |
| ПТ-32 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 150 |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ | 2 слоя |
| | Потолок подвесной металлический типа "Грильято" 75х75х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, группа горючести НГ | 40 |
| ПТ-33 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | 180 |
| | Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог, армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 | 10 |
| | Грунтовка глубокого проникновения | 1 слой |
| | Шпатлевка поверхности на цементной основе | 2 |
| | Грунтовка под финишную отделку | 1 слой |
| | Улучшенная окраска краской фасадной атмосферостойкой за 2 раза | 2 слоя |
| ПТ-34 | Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) | 5 |
| | Утеплитель минеральноватный (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,044 Вт/м°С | по проекту |

# ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

| Марка | Состав | Толщина, мм |
|---|---|---|
| ПЛП-02 | Плинтус потолочный 39х39мм | 39 |