Инструкция для проектировщиков
по расчету количества материалов и крепежных изделий для огнестойких кабельных коробов и огнестойких кабельных проходок «Техстронг»

При разработке проектной документации (стадия П) разделов СС и ЭОМ, в которых предусматривается применение огнестойких кабельных коробов (далее - ОКК) и огнестойких кабельных проходок в лотках и шинопроводах, для корректного подсчета количества материалов и крепежных изделий необходимо в обязательном порядке отправлять запрос в компанию "Техстронг" на составление спецификации.

Запрос отправлять на адрес: s7@tehstrong.ru

Тема письма в формате: «ЖК … по адресу: ул. …. На расчет. ПИК. Раздел СС/ЭОМ»

В самом письме необходимо указать дополнительную информацию об объекте: номер корпуса и очереди строительства, срок сдачи объекта. Также необходимо оставить свой контактный номер телефона. Надпись «ПИК» в названии письма позволит получить необходимый приоритет для расчета.

В качестве исходных данных предоставить:

- планы трасс в формате DWG с указанием габаритов лотков/шинопроводов под огнезащиту, необходимого предела огнестойкости, и с разрезами для привязки ОКК к строительным конструкциям;
- задание на отверстия с обозначением их количества и габаритов для расчета материалов огнестойких кабельных проходок;
- информацию по открытым шпилькам самих лотков/шинопроводов для расчета их огнезащиты.

По договоренности с "Техстронг" расчет не должен по времени превышать 3 (три) рабочих дня. Срок может сдвинуться при возникновении непредвиденных сложностей или проблем при расчете, предварительно это обсудив.

Завершенный расчет будет содержать:

- планы трасс с узлами;
- отсканированную спецификацию с печатью и подписью ответственного лица (данную спецификацию подрядные организации прикладывают к комплекту документации по соответствующему разделу, который направляется на проверку в ГП МФС);
- пояснительную записку с шифрами и перечнем полученных для расчета документов.

При проверке спецификаций необходимо обращать особое внимание на единицу измерения огнестойких плит. Должно быть обязательно в "м2"!

На стадии рабочей документации запрос следует направить повторно для точного пересчета объемов!