Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1. Материалы для огнестойкого кабельного короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	1.1 Плита FireGuard 25мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	$м^2$	19		
	1.2 Плита FireGuard 13мм	ТУ 23.99.19-036-09559281-2020		Техстронг	$м^2$	-		Для перегородки
	1.3 Огнезащитный состав «TEHSTRONG Contact S»	ТУ 20.13.62-021-09559281-2018		Техстронг	кг	4		
	1.4 Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB 55»	ТУ 23.99.19-033-09559281-2020		Техстронг	шт	1		
	1.5 Огнезащитный кожух «TEHSTRONG KO»	ТУ 23.09.19-030-09559281-2020		Техстронг	шт	0		Огнезащита шпилек
	2. Металлопрокат и крепежные изделия для короба Техстронг с пределом огнестойкости 150 минут:							
	2.1 Анкер клин	6х40		Россия	шт	62		
	2.2 Разрезной анкер стальной	М8		Россия	шт	32		
	2.3 Шпилька стальная оцинкованная	М8		Россия	шт	32		
	2.4 Гайка стальная оцинкованная	М8		Россия	шт	32		
	2.5 Шайба плоская стальная оцинкованная	М8		Россия	шт	32		
	2.6 Траверса монтажная оцинкованная	30х30х2		Россия	пог.м	7		
	2.7 Профиль направляющий ПН стальной оцинкованный	50х40		Россия	пог.м	88		
	2.8 Саморез по металлу с потайной головкой для ГКЛ	3,5х35		Россия	шт	1000		
	2.9 Саморез по металлу с прессшайбой и со сверлом	4,2х13		Россия	шт	1000		
	3. Материалы для кабельной проходки FireWALL КР с пределом огнестойкости до 180 минут:							
	3.1 Огнезащитная плита «GB-P»	ТР 023-09559281-2018		Техстронг	$м^2$	1		
	3.2 Огнезащитная мастика «TEHSTRONG K»	ТУ 2316-011-09559281-2015		Техстронг	кг	2		
	3.3 Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»	ТУ 2513-020-09559281-2018		Техстронг	шт	2		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№Док	Подп.	Дата	шифр			
						наименование объекта			
Разраб.		Царёва				Огнезащитные системы Tehstrong	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмин					Р	1	1
						Спецификация оборудования и материалов ОКК	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" СРО-П-180-06022013		

Формат А3