МФС | Генеральный Подрядчик

ИОС

Статья 1.05. Коэффициенты запаса материалов

Для объектов Реновации
ЖД-И-РЕН-ИОС1.05

Разработчик: ООО «Перспектива»

Версия 1
05/2024

Назначение документа

На объектах Реновации для подсчета ведомостей объемов работ и составления спецификации систем отопления и вентиляции в разных группах проектирования могут приниматься различные коэффициенты запаса материалов.

Данный стандарт разработан с целью формирования единообразного подхода к подсчету материалов внутри компании и исключения разночтений в документации.

Соблюдение данного стандарта позволит решить указанную проблему.

Таблица коэффициентов запаса материалов

Раздел	Наименование материалов	Применяемый коэффициент	Примечание
ОВ1	Трубы стальные	1,1	
	Изоляция для труб стальных	1,1	
	Трубы полимерные	1,3	
	Изоляция для труб полимерных	1,3	Изоляция применяется для труб: 1. при поквартирной разводке - на участках от квартирных станций до коллекторов в квартирах; 2. на участках от коллекторов до отопительных приборов в МОП; 3. на участках от коллекторов до отопительных приборов в БКТ; 4. на участках от коллекторов до отопительных приборов в ЦИН; 5. на участках от коллекторов до отопительных приборов в ОДС.
	Кожух для труб полимерных	1,3	Защитный гофрированный кожух применяется для труб при поквартирной разводке на участке от коллектора до отопительных приборов.
ОВ2	Прямые участки воздуховодов	1,15	
	Фасонные элементы воздуховодов	1	
	Огнезащита	1,3	Коэф. умножается на суммарную площадь фактических площадей воздуховодов (прямые участки + фасонные элементы).
	Теплоогнезащита	1,2	Коэф. умножается на суммарную площадь фактических площадей воздуховодов (прямые участки + фасонные элементы).